

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.10.2021 по 15.11.2021

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая д.10
 Теплосчетчик МКТС: № 010800-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

| Дата | Тепл.эн., Q, Гкал | Масса, т | | | Температура, °С | | | Давл., ати | | Время, час | | Отказы |
|---------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|--------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | t1 | t2 | dt | P1 | P2 | работы | отказа | |
| 18.10.21 | 1.476 | 288.22 | 286.06 | 2.16 | 44.8 | 39.7 | 5.1 | 6.5 | 5.9 | 24.00 | 0.00 | |
| 19.10.21 | 1.770 | 288.63 | 286.44 | 2.19 | 48.8 | 42.7 | 6.1 | 6.6 | 6.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 20.10.21 | 1.944 | 288.53 | 286.31 | 2.20 | 50.9 | 44.2 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 21.10.21 | 1.291 | 292.06 | 289.88 | 2.18 | 42.3 | 37.9 | 4.4 | 6.6 | 6.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 22.10.21 | 1.220 | 294.19 | 292.00 | 2.21 | 41.5 | 37.4 | 4.1 | 6.7 | 6.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 23.10.21 | 1.419 | 288.94 | 286.78 | 2.17 | 44.0 | 39.1 | 4.9 | 6.7 | 6.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 24.10.21 | 1.819 | 288.41 | 286.19 | 2.19 | 49.2 | 42.9 | 6.3 | 6.7 | 6.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 25.10.21 | 2.114 | 286.84 | 284.66 | 2.20 | 52.9 | 45.5 | 7.4 | 6.7 | 6.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 26.10.21 | 1.843 | 287.28 | 285.09 | 2.18 | 49.3 | 42.9 | 6.4 | 6.7 | 6.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 27.10.21 | 1.635 | 287.91 | 285.75 | 2.15 | 46.4 | 40.7 | 5.7 | 6.6 | 6.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 28.10.21 | 1.432 | 288.50 | 286.31 | 2.20 | 43.8 | 38.8 | 5.0 | 6.6 | 6.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 29.10.21 | 1.359 | 298.63 | 296.34 | 2.29 | 42.9 | 38.3 | 4.5 | 6.6 | 6.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 30.10.21 | 1.227 | 273.72 | 271.69 | 2.04 | 41.5 | 37.0 | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 31.10.21 | 1.478 | 271.19 | 269.09 | 2.08 | 44.9 | 39.5 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 01.11.21 | 1.566 | 281.41 | 278.75 | 2.66 | 45.9 | 40.4 | 5.6 | 6.7 | 6.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 02.11.21 | 1.755 | 282.44 | 279.63 | 2.80 | 48.5 | 42.3 | 6.2 | 6.6 | 6.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 03.11.21 | 1.452 | 282.56 | 279.75 | 2.83 | 44.5 | 39.3 | 5.1 | 6.6 | 6.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 04.11.21 | 1.305 | 285.53 | 282.66 | 2.89 | 42.2 | 37.6 | 4.6 | 6.6 | 6.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 05.11.21 | 1.241 | 287.81 | 284.88 | 2.91 | 41.6 | 37.3 | 4.3 | 6.7 | 6.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 06.11.21 | 1.246 | 287.03 | 284.13 | 2.91 | 41.7 | 37.3 | 4.3 | 6.6 | 6.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 07.11.21 | 1.425 | 285.47 | 282.53 | 2.93 | 43.9 | 38.9 | 5.0 | 6.6 | 6.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 08.11.21 | 1.486 | 284.72 | 281.78 | 2.94 | 44.6 | 39.4 | 5.2 | 6.6 | 6.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 09.11.21 | 2.087 | 283.16 | 280.06 | 3.10 | 52.4 | 45.0 | 7.4 | 6.7 | 6.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 10.11.21 | 2.251 | 281.59 | 278.47 | 3.13 | 54.4 | 46.5 | 8.0 | 6.7 | 6.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 11.11.21 | 1.986 | 283.06 | 279.94 | 3.09 | 50.9 | 43.8 | 7.0 | 6.6 | 6.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 12.11.21 | 1.928 | 284.06 | 280.97 | 3.12 | 50.2 | 43.4 | 6.8 | 6.7 | 6.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 13.11.21 | 1.780 | 284.84 | 281.44 | 3.40 | 48.0 | 41.7 | 6.3 | 6.6 | 6.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 14.11.21 | 2.038 | 284.09 | 280.59 | 3.51 | 51.6 | 44.4 | 7.2 | 6.6 | 6.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 15.11.21 | 2.147 | 282.13 | 278.69 | 3.45 | 53.1 | 45.5 | 7.6 | 6.6 | 6.1 | 24.00 | 0.00 | |
| Итого: | 47.722 | 8282.94 | 8206.84 | 76.10 | 46.8 | 41.0 | 5.8 | 6.6 | 6.1 | 696.00 | 0.00 | |

Показания МКТС (нарастающим итогом)

| Дата | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Траб, ч |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 15.11.21 24:00 | 3310.854 | 463196.88 | 459666.31 | 60728.02 |
| 17.10.21 24:00 | 3263.132 | 454913.94 | 451459.47 | 60032.02 |
| Итого: | 47.722 | 8282.94 | 8206.84 | 696.00 |

Отчетный период: 696.00 ч
 Время работы: 696.00 ч
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
 потребителя: С.С.УК "УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ"
 Инженер Колесников А.Б.

Представитель
 поставщика: Серпуховский филиал
ООО "Газпром теплоэнерго МО"
"Тепловая инспекция"

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31