

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.10.2021 по 15.11.2021

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Адрес объекта: ул. Новая д.2

Теплосчетчик МКТС: № 013480-1

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Версия МКТС: 2.54

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.10.21	1.648	361.78	362.22	-0.43	44.8	40.2	4.5	6.5	4.0	24.00	0.00	
19.10.21	2.000	362.22	362.66	-0.42	48.8	43.3	5.5	6.6	4.0	24.00	0.00	
20.10.21	2.171	361.13	361.44	-0.33	50.9	44.9	6.0	6.7	4.0	24.00	0.00	
21.10.21	1.408	364.78	365.22	-0.44	42.3	38.4	3.8	6.6	4.0	24.00	0.00	
22.10.21	1.352	366.34	366.78	-0.43	41.5	37.8	3.6	6.7	4.0	24.00	0.00	
23.10.21	1.576	361.97	362.38	-0.42	43.9	39.6	4.3	6.7	4.0	24.00	0.00	
24.10.21	2.059	362.38	362.78	-0.41	49.2	43.5	5.6	6.7	4.0	24.00	0.00	
25.10.21	2.375	361.84	362.25	-0.38	52.9	46.4	6.5	6.7	4.0	24.00	0.00	
26.10.21	2.047	361.72	362.13	-0.41	49.3	43.7	5.6	6.7	4.0	24.00	0.00	
27.10.21	1.813	361.72	362.09	-0.39	46.3	41.4	5.0	6.6	4.0	24.00	0.00	
28.10.21	1.569	361.81	362.25	-0.42	43.7	39.4	4.3	6.6	4.0	24.00	0.00	
29.10.21	1.484	375.28	375.72	-0.43	42.8	38.9	3.9	6.6	4.0	24.00	0.00	
30.10.21	1.357	344.28	344.72	-0.44	41.4	37.5	3.9	6.5	4.0	24.00	0.00	
31.10.21	1.643	341.31	341.75	-0.44	44.8	40.1	4.8	6.5	4.0	24.00	0.00	
01.11.21	1.724	354.63	355.03	-0.42	45.9	41.1	4.8	6.6	4.0	24.00	0.00	
02.11.21	1.932	354.75	355.19	-0.43	48.5	43.1	5.4	6.6	4.0	24.00	0.00	
03.11.21	1.596	355.13	355.56	-0.44	44.4	40.0	4.4	6.6	4.0	24.00	0.00	
04.11.21	1.427	358.06	358.50	-0.44	42.1	38.2	3.9	6.6	4.0	24.00	0.00	
05.11.21	1.352	359.25	359.72	-0.44	41.6	37.8	3.7	6.6	4.0	24.00	0.00	
06.11.21	1.365	359.34	359.72	-0.43	41.6	37.8	3.8	6.6	4.0	24.00	0.00	
07.11.21	1.588	357.97	358.44	-0.45	43.8	39.4	4.4	6.6	4.0	24.00	0.00	
08.11.21	1.643	358.19	358.59	-0.43	44.6	40.0	4.6	6.6	4.0	24.00	0.00	
09.11.21	2.331	356.75	357.19	-0.39	52.4	45.9	6.5	6.6	4.0	24.00	0.00	
10.11.21	2.510	355.59	355.94	-0.36	54.4	47.4	7.0	6.6	4.0	24.00	0.00	
11.11.21	2.209	355.88	356.28	-0.40	50.8	44.7	6.2	6.6	4.0	24.00	0.00	
12.11.21	2.130	356.03	356.44	-0.42	50.1	44.2	5.9	6.7	4.0	24.00	0.00	
13.11.21	1.972	356.19	356.63	-0.43	47.9	42.4	5.5	6.6	4.0	24.00	0.00	
14.11.21	2.262	355.91	356.34	-0.43	51.5	45.2	6.3	6.6	4.0	24.00	0.00	
15.11.21	2.387	354.22	354.63	-0.42	53.1	46.4	6.7	6.6	4.0	24.00	0.00	
Итого:	52.930	10396.44	10408.56	-12.12	46.7	41.7	5.0	6.6	4.0	696.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
15.11.21 24:00	2820.897	420570.72	391013.78	49119.95
17.10.21 24:00	2767.967	410174.28	380605.22	48423.95
Итого:	52.930	10396.44	10408.56	696.00

Отчетный период: 696.00 ч

Время работы: 696.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Ткл.эл-пит.(Эл)
Неисправн.(Не)
Gv<min(ДГ)
Gv>max(ДГ)
dt<min(Dt)

Представитель **ПОДМОСКОВЬЯ»**

потребителя:

КОЛЕСНИКОВ А.Б.

Представитель

поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31

Серпуховский филиал
 ООО "Газпром теплоэнерго МО"
 "Тепловая инспекция"