

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 18.10.2021 по 15.11.2021Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.5Теплосчетчик МКТС: № 010941-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.10.21	1.571	264.91	263.50	1.40	45.1	39.2	5.9	6.7	5.6	24.00	0.00	
19.10.21	1.885	265.19	263.78	1.41	49.1	42.0	7.1	6.8	5.6	24.00	0.00	
20.10.21	2.071	265.19	263.75	1.44	51.2	43.4	7.8	6.9	5.7	24.00	0.00	
21.10.21	1.352	266.69	265.28	1.42	42.5	37.5	5.0	6.8	5.6	24.00	0.00	
22.10.21	1.277	267.59	266.16	1.42	41.8	37.0	4.8	6.9	5.7	24.00	0.00	
23.10.21	1.503	265.00	263.59	1.40	44.3	38.6	5.7	6.9	5.7	24.00	0.00	
24.10.21	1.944	265.13	263.72	1.42	49.5	42.2	7.3	6.9	5.7	24.00	0.00	
25.10.21	2.254	264.75	263.31	1.44	53.3	44.7	8.5	6.9	5.7	24.00	0.00	
26.10.21	1.958	264.78	263.34	1.43	49.6	42.2	7.4	6.9	5.7	24.00	0.00	
27.10.21	1.728	264.81	263.41	1.40	46.7	40.2	6.5	6.8	5.6	24.00	0.00	
28.10.21	1.510	264.91	263.53	1.38	44.0	38.3	5.7	6.8	5.6	24.00	0.00	
29.10.21	1.437	274.81	273.38	1.44	43.1	37.9	5.2	6.8	5.6	24.00	0.00	
30.10.21	1.284	251.97	250.66	1.31	41.8	36.7	5.1	6.7	5.6	24.00	0.00	
31.10.21	1.567	250.00	248.72	1.30	45.2	38.9	6.3	6.7	5.7	24.00	0.00	
01.11.21	1.662	259.75	258.41	1.35	46.2	39.8	6.4	6.9	5.7	24.00	0.00	
02.11.21	1.851	260.09	258.69	1.38	48.8	41.7	7.1	6.8	5.7	24.00	0.00	
03.11.21	1.522	260.28	258.94	1.35	44.7	38.9	5.8	6.8	5.7	24.00	0.00	
04.11.21	1.372	262.22	260.84	1.36	42.4	37.2	5.2	6.9	5.7	24.00	0.00	
05.11.21	1.304	262.97	261.63	1.35	41.9	36.9	4.9	6.9	5.7	24.00	0.00	
06.11.21	1.306	262.84	261.47	1.37	41.9	37.0	5.0	6.9	5.7	24.00	0.00	
07.11.21	1.503	262.06	260.69	1.38	44.1	38.4	5.7	6.8	5.7	24.00	0.00	
08.11.21	1.586	261.72	260.34	1.37	44.9	38.8	6.1	6.8	5.7	24.00	0.00	
09.11.21	2.232	261.16	259.78	1.40	52.8	44.2	8.5	6.8	5.7	24.00	0.00	
10.11.21	2.411	260.41	258.97	1.43	54.8	45.5	9.3	6.8	5.7	24.00	0.00	
11.11.21	2.126	260.84	259.44	1.39	51.2	43.0	8.1	6.8	5.7	24.00	0.00	
12.11.21	2.053	261.06	259.66	1.40	50.5	42.6	7.9	6.9	5.7	24.00	0.00	
13.11.21	1.885	261.22	259.84	1.38	48.3	41.1	7.2	6.8	5.7	24.00	0.00	
14.11.21	2.182	261.00	259.63	1.40	51.9	43.5	8.3	6.8	5.7	24.00	0.00	
15.11.21	2.310	259.75	258.34	1.40	53.4	44.6	8.9	6.8	5.7	24.00	0.00	
Итого:	50.646	7613.09	7572.78	40.33	47.1	40.4	6.6	6.8	5.7	696.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
15.11.21 24:00	4238.159	400443.06	398272.56	60949.51
17.10.21 24:00	4187.513	392829.97	390699.78	60253.51
Итого:	50.646	7613.09	7572.78	696.00

Отчетный период: 696.00 чВремя работы: 696.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: КОЛОДНИКОВ А.Б.Представитель
поставщика: Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31Серпуховский филиал
ООО "Газпром теплоэнерго МО"
"Тепловая инспекция"