

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 17.10.2022 по 16.11.2022

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Адрес объекта: ул. Советская д.103

Теплосчетчик МКТС: № 013448-1

Версия МКТС: 2.54

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл. э., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.10.22	2.461	456.88	458.81	-1.93	46.1	40.7	5.4	5.0	4.5	24.00	0.00	
18.10.22	2.151	456.81	458.75	-1.94	43.9	39.2	4.7	5.0	4.5	24.00	0.00	
19.10.22	2.044	456.69	458.63	-1.93	42.9	38.4	4.5	5.0	4.5	24.00	0.00	
20.10.22	2.515	456.88	458.75	-1.93	46.4	40.9	5.5	5.0	4.5	24.00	0.00	
21.10.22	2.875	455.88	457.75	-1.88	49.5	43.2	6.3	5.0	4.5	24.00	0.00	
22.10.22	2.574	454.69	456.63	-1.85	47.1	41.4	5.7	5.0	4.5	24.00	0.00	
23.10.22	2.578	452.44	454.31	-1.90	47.3	41.6	5.7	5.0	4.5	24.00	0.00	
24.10.22	2.625	451.13	453.00	-1.86	47.3	41.5	5.8	5.0	4.5	24.00	0.00	
25.10.22	2.917	452.00	453.88	-1.90	49.4	42.9	6.5	5.0	4.5	24.00	0.00	
26.10.22	3.144	453.44	455.31	-1.90	51.5	44.6	6.9	5.0	4.5	24.00	0.00	
27.10.22	2.926	450.88	452.75	-1.85	50.1	43.6	6.5	5.0	4.5	24.00	0.00	
28.10.22	2.447	451.25	453.06	-1.84	46.4	41.0	5.4	5.0	4.5	24.00	0.00	
29.10.22	2.007	452.06	453.88	-1.80	42.5	38.1	4.4	5.0	4.5	24.00	0.00	
30.10.22	2.511	451.75	453.56	-1.82	46.1	40.5	5.6	5.0	4.5	24.00	0.00	
31.10.22	3.430	451.00	452.81	-1.81	54.0	46.4	7.6	5.0	4.5	24.00	0.00	
01.11.22	3.411	455.50	457.31	-1.80	53.6	46.2	7.5	5.0	4.5	24.00	0.00	
02.11.22	3.220	450.88	452.63	-1.74	52.3	45.1	7.1	5.0	4.5	24.00	0.00	
03.11.22	3.816	448.13	449.81	-1.69	56.6	48.1	8.5	4.9	4.4	24.00	0.00	
04.11.22	3.811	450.25	451.94	-1.66	56.9	48.4	8.5	5.0	4.5	24.00	0.00	
05.11.22	3.531	450.94	452.50	-1.65	54.7	46.9	7.8	5.0	4.5	24.00	0.00	
06.11.22	3.706	450.81	452.44	-1.60	55.6	47.4	8.2	5.0	4.5	24.00	0.00	
07.11.22	3.379	450.94	452.50	-1.58	53.1	45.6	7.5	5.0	4.5	24.00	0.00	
08.11.22	2.992	453.44	455.06	-1.60	50.0	43.4	6.6	4.9	4.5	24.00	0.00	
09.11.22	2.342	451.06	452.63	-1.61	45.0	39.8	5.2	5.0	4.5	24.00	0.00	
10.11.22	2.268	451.44	453.13	-1.61	44.0	39.0	5.0	5.0	4.5	24.00	0.00	
11.11.22	2.340	451.44	453.00	-1.60	44.7	39.5	5.2	5.0	4.5	24.00	0.00	
12.11.22	2.089	454.44	456.06	-1.60	42.5	37.9	4.6	5.0	4.5	24.00	0.00	
13.11.22	2.454	455.00	456.56	-1.60	45.3	40.0	5.4	5.0	4.5	24.00	0.00	
14.11.22	3.635	453.75	455.38	-1.58	54.6	46.6	8.0	5.0	4.6	24.00	0.00	
15.11.22	3.872	453.56	455.13	-1.61	56.9	48.3	8.5	5.1	4.6	24.00	0.00	
16.11.22	4.087	453.31	454.94	-1.58	58.5	49.5	9.0	5.1	4.6	24.00	0.00	
Итого:	90.158	14038.63	14092.88	-54.23	49.5	43.1	6.4	5.0	4.5	744.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
16.11.22 24:00	4940.671	644372.63	647325.94	51551.76
16.10.22 24:00	4850.513	630334.00	633233.06	50807.76
Итого:	90.158	14038.63	14092.88	744.00

Отчетный период: 744.00 ч

Время работы: 744.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч + 0.00 ч + 0.00 ч + 0.00 ч + 0.00 ч + 0.00 ч

Отказ-пит.(Эп) Неисправн.(Не) Gv<min (ДТ) Gv>max(ДТ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31

