

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.10.2021 по 15.11.2021

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская д.103
 Теплосчетчик МКТС: № 013448-1 Версия МКТС: 2.54
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.10.21	2.483	470.41	471.63	-1.21	46.4	41.2	5.3	5.0	4.5	24.00	0.00	
19.10.21	2.836	470.13	471.44	-1.32	48.9	42.9	6.0	5.1	4.5	24.00	0.00	
20.10.21	3.230	470.38	471.75	-1.41	52.3	45.5	6.9	5.0	4.5	24.00	0.00	
21.10.21	2.088	470.25	471.50	-1.18	43.7	39.2	4.4	5.0	4.5	24.00	0.00	
22.10.21	1.996	470.31	471.31	-1.10	42.7	38.5	4.2	5.0	4.5	24.00	0.00	
23.10.21	2.411	470.75	471.94	-1.17	45.6	40.4	5.1	5.0	4.5	24.00	0.00	
24.10.21	3.039	470.13	471.56	-1.39	50.3	43.8	6.5	5.1	4.5	24.00	0.00	
25.10.21	3.593	468.00	469.56	-1.59	54.6	46.9	7.7	5.1	4.5	24.00	0.00	
26.10.21	3.088	467.63	469.38	-1.76	50.7	44.1	6.6	5.1	4.6	24.00	0.00	
27.10.21	2.706	468.06	469.88	-1.76	47.3	41.5	5.8	5.1	4.6	24.00	0.00	
28.10.21	2.393	468.25	469.81	-1.61	45.2	40.0	5.1	5.1	4.5	24.00	0.00	
29.10.21	2.204	466.31	467.88	-1.51	43.8	39.1	4.7	5.1	4.5	24.00	0.00	
30.10.21	2.071	465.38	466.69	-1.33	42.5	38.1	4.4	5.1	4.5	24.00	0.00	
31.10.21	2.581	465.06	466.38	-1.36	46.6	41.1	5.5	5.1	4.5	24.00	0.00	
01.11.21	2.611	464.94	466.38	-1.39	47.1	41.4	5.6	5.1	4.5	24.00	0.00	
02.11.21	2.635	467.13	468.44	-1.31	46.6	41.0	5.6	5.1	4.6	23.95	0.05	Dt
03.11.21	2.557	477.63	478.88	-1.28	46.7	41.4	5.4	5.1	4.5	24.00	0.00	
04.11.21	2.277	466.00	467.13	-1.12	44.3	39.4	4.9	5.0	4.5	24.00	0.00	
05.11.21	2.016	469.44	470.69	-1.20	42.8	38.5	4.3	5.0	4.5	24.00	0.00	
06.11.21	2.104	471.75	472.94	-1.25	43.1	38.7	4.5	5.0	4.5	24.00	0.00	
07.11.21	2.470	466.00	467.31	-1.25	46.0	40.7	5.3	5.0	4.5	24.00	0.00	
08.11.21	2.199	420.00	421.13	-1.14	44.7	39.5	5.2	4.7	4.2	23.98	0.02	Dt
09.11.21	3.631	472.19	473.44	-1.30	54.0	46.3	7.7	5.1	4.5	24.00	0.00	
10.11.21	3.978	473.31	474.56	-1.23	57.2	48.8	8.4	5.1	4.5	24.00	0.00	
11.11.21	3.321	472.19	473.31	-1.18	52.2	45.2	7.0	5.1	4.5	24.00	0.00	
12.11.21	3.088	471.38	472.63	-1.19	50.3	43.8	6.5	5.1	4.5	24.00	0.00	
13.11.21	3.057	472.50	473.63	-1.13	50.1	43.6	6.5	5.1	4.5	24.00	0.00	
14.11.21	3.224	472.00	473.25	-1.26	51.5	44.6	6.8	5.1	4.5	24.00	0.00	
15.11.21	3.642	475.56	476.81	-1.22	54.6	46.9	7.7	5.1	4.6	24.00	0.00	
Итого:	79.528	13573.03	13611.19	-38.13	48.0	42.2	5.9	5.1	4.5	695.93	0.07	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
15.11.21 24:00	4135.311	537450.50	540004.06	42774.20
17.10.21 24:00	4055.783	523877.47	526392.88	42078.27
Итого:	79.528	13573.03	13611.19	695.93

Отчетный период: 696.00 ч

Время работы: 695.93 ч

Суммарное время отказа: 0.07 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.07

ООО УК «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ»

Представитель потребителя: ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31

Qотгр.90с = 79,536