

Организация: ООО "Управляющая компания  
"Корпусовый"  
Тип прибора: КМ-5-2  
Адрес дома: ул. Российская 20/13,

Номер абонента: Котельная  
Номер прибора: 394204  
Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с 18.03.2022 по 14.04.2022

115.03

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр. час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
18.03	1,97	180,92	177,05	3,87	0,00	183,57	178,72	4,84	55,19	44,18	11,0	0,21	4,27	24,0	
19.03	1,63	182,77	178,89	3,88	0,00	184,98	180,34	4,64	49,89	40,88	9,01	0,21	4,24	24,0	
20.03	1,42	185,16	181,28	3,88	0,00	187,16	182,64	4,52	46,94	39,16	7,78	0,21	4,27	24,0	
21.03	1,21	185,54	181,58	3,96	0,00	187,30	182,82	4,48	44,08	37,43	6,64	0,21	4,29	24,0	
22.03	1,19	185,29	181,37	3,91	0,00	187,02	182,60	4,42	43,73	37,23	6,5	0,21	4,29	24,0	
23.03	1,25	185,63	181,67	3,96	0,00	187,44	182,94	4,50	44,67	37,84	6,83	0,22	4,28	24,0	
24.03	1,21	184,71	180,77	3,93	0,00	186,48	182,03	4,45	44,32	37,68	6,64	0,22	4,28	24,0	
25.03	1,15	181,95	178,01	3,94	0,00	183,64	179,21	4,43	43,61	37,18	6,43	0,22	4,29	24,0	
26.03	1,27	181,44	177,52	3,93	0,00	183,21	178,74	4,47	44,7	37,62	7,08	0,24	4,29	24,0	
27.03	2,02	181,17	177,23	3,95	0,00	183,90	178,94	4,95	56,17	44,89	11,28	0,25	4,27	24,0	
28.03	1,94	181,60	177,62	3,98	0,00	184,24	179,30	4,94	55,13	44,36	10,77	0,25	4,28	24,0	
29.03	1,46	181,59	177,61	3,98	0,00	183,57	178,94	4,63	47,46	39,31	8,15	0,25	4,28	24,0	
30.03	1,67	181,57	177,59	3,97	0,00	183,83	179,08	4,75	50,89	41,57	9,32	0,24	4,26	24,0	
31.03	1,66	181,36	177,39	3,96	0,00	183,59	178,86	4,73	50,6	41,36	9,24	0,23	4,26	24,0	
01.04	1,63	180,90	177,02	3,88	0,00	183,09	178,47	4,62	50,22	41,1	9,11	0,23	4,23	24,0	
02.04	1,81	181,46	177,62	3,84	0,00	183,89	179,19	4,70	52,87	42,8	10,07	0,25	4,25	24,0	
03.04	1,75	181,64	177,81	3,82	0,00	184,02	179,36	4,66	52,31	42,55	9,76	0,25	4,25	24,0	
04.04	1,60	181,88	178,02	3,86	0,00	184,09	179,48	4,61	50,01	41,09	8,92	0,24	4,26	24,0	
05.04	1,46	181,40	177,54	3,85	0,00	183,40	178,90	4,50	47,74	39,61	8,13	0,24	4,26	24,0	
06.04	1,40	181,54	177,69	3,84	0,00	183,47	179,00	4,46	46,81	39,0	7,81	0,24	4,26	24,0	
07.04	1,23	181,66	177,86	3,80	0,00	183,41	179,08	4,33	44,42	37,55	6,86	0,23	4,26	24,0	
08.04	0,97	183,44	179,66	3,78	0,00	184,88	180,72	4,16	40,24	34,87	5,36	0,23	4,26	24,0	
09.04	0,95	181,41	177,60	3,80	0,00	182,85	178,67	4,18	40,33	34,99	5,34	0,23	4,27	24,0	
10.04	0,97	181,33	177,53	3,80	0,00	182,77	178,59	4,18	40,46	35,02	5,43	0,22	4,28	24,0	
11.04	1,30	181,46	177,62	3,83	0,00	183,25	178,86	4,39	45,13	37,89	7,24	0,22	4,27	24,0	
12.04	1,23	181,35	177,47	3,87	0,00	183,09	178,69	4,40	44,52	37,62	6,9	0,22	4,26	24,0	
13.04	1,21	181,20	177,34	3,85	0,00	182,88	178,53	4,35	43,88	37,1	6,78	0,22	4,26	24,0	
14.04	1,16	181,72	177,83	3,89	0,00	183,35	178,98	4,37	43,04	36,55	6,49	0,21	4,26	24,0	
Итого:	39,74	5103,09	4994,23	108,86	0,00	5158,38	0,00	126,69	47,11	39,22	7,88	0,23	4,27	672,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.03.2022	24:00	157,59	13788,40	13490,75	1824,00
14.04.2022	24:00	197,33	18891,49	18484,98	2496,00
ИТОГО:		39,74	5103,09	4994,23	672,00

Классификация ошибок:  
D - отключение по t1-t2<min  
G - отключение по Gmin, Gmax  
E - функциональный отказ  
U - отключение питания


Тотч. = Tнараб. + Tсб.пит. + Tф.отк. + Tdt<min + TG<min + TG>max + Tд.о.  
672 = 672,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Досчёт: Q = 39,742, Гкал

Представитель  
абонента



Представитель  
тепло(водо)снабжающей  
организации



Рдос. = 46,09. Гкал