

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 10.12.2021 по 12.01.2022Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Российская д.42Теплосчетчик МКТС: № 011293-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
10.12.21	4.189	301.00	300.34	0.65	72.9	59.0	13.9	4.3	4.1	24.00	0.00	
11.12.21	4.338	300.88	300.09	0.79	74.2	59.8	14.4	4.3	4.1	24.00	0.00	
12.12.21	3.288	301.34	300.91	0.45	64.0	53.1	10.9	4.3	4.1	24.00	0.00	
13.12.21	2.871	301.59	301.16	0.41	59.4	49.9	9.5	4.3	4.1	24.00	0.00	
14.12.21	2.802	301.75	301.44	0.30	58.9	49.6	9.3	4.3	4.1	24.00	0.00	
15.12.21	2.731	301.56	301.28	0.32	58.4	49.3	9.1	4.2	4.1	24.00	0.00	
16.12.21	2.522	301.69	301.22	0.46	56.3	48.0	8.4	4.2	4.1	24.00	0.00	
17.12.21	2.362	301.75	301.38	0.35	54.3	46.5	7.8	4.2	4.1	24.00	0.00	
18.12.21	2.587	303.22	302.81	0.41	56.9	48.4	8.5	4.2	4.1	24.00	0.00	
19.12.21	2.500	291.91	291.44	0.47	57.4	48.8	8.6	4.2	4.1	22.97	1.03	Эл
20.12.21	3.462	305.53	304.91	0.62	66.1	54.7	11.3	4.2	4.1	24.00	0.00	
21.12.21	4.271	293.53	292.63	0.89	75.9	61.3	14.5	4.2	4.1	23.20	0.80	Эл
22.12.21	4.949	304.19	303.25	0.96	81.0	64.7	16.3	4.2	4.1	24.00	0.00	
23.12.21	4.408	304.22	303.19	1.02	75.0	60.5	14.5	4.2	4.1	24.00	0.00	
24.12.21	4.183	304.47	303.38	1.11	72.9	59.1	13.7	4.3	4.1	24.00	0.00	
25.12.21	3.903	304.28	303.22	1.07	70.3	57.5	12.8	4.3	4.1	24.00	0.00	
26.12.21	3.725	304.44	303.38	1.05	68.5	56.3	12.2	4.3	4.1	24.00	0.00	
27.12.21	3.951	304.44	303.31	1.13	70.6	57.6	13.0	4.3	4.1	24.00	0.00	
28.12.21	3.433	303.34	302.50	0.84	65.3	54.0	11.3	4.3	4.1	24.00	0.00	
29.12.21	3.816	302.72	302.06	0.66	69.3	56.7	12.6	4.3	4.1	24.00	0.00	
30.12.21	3.572	302.09	301.53	0.56	67.3	55.5	11.8	4.2	4.1	24.00	0.00	
31.12.21	3.130	302.00	301.47	0.54	62.5	52.2	10.4	4.3	4.1	24.00	0.00	
01.01.22	2.666	302.19	301.69	0.48	57.4	48.5	8.8	4.3	4.1	24.00	0.00	
02.01.22	3.370	301.88	301.13	0.76	64.7	53.5	11.2	4.3	4.1	24.00	0.00	
03.01.22	3.429	301.81	301.06	0.74	65.8	54.4	11.4	4.2	4.1	24.00	0.00	
04.01.22	3.540	301.81	300.94	0.86	66.9	55.2	11.7	4.2	4.1	24.00	0.00	
05.01.22	3.108	302.41	301.84	0.55	62.7	52.4	10.3	4.2	4.1	24.00	0.00	
06.01.22	2.462	302.22	302.03	0.23	55.3	47.2	8.2	4.2	4.1	24.00	0.00	
07.01.22	2.867	302.31	301.88	0.41	59.6	50.1	9.5	4.2	4.1	24.00	0.00	
08.01.22	3.101	302.34	301.81	0.55	62.3	52.0	10.3	4.2	4.1	24.00	0.00	
09.01.22	3.243	302.34	301.88	0.46	63.7	53.0	10.7	4.2	4.1	24.00	0.00	
10.01.22	3.235	302.59	302.19	0.42	63.6	52.9	10.7	4.2	4.1	24.00	0.00	
11.01.22	3.696	302.38	301.81	0.55	68.1	55.8	12.2	4.2	4.1	24.00	0.00	
12.01.22	4.238	302.03	301.28	0.73	73.5	59.5	14.0	4.2	4.1	24.00	0.00	
Итого:	115.949	10268.25	10246.41	21.83	65.3	54.0	11.3	4.3	4.1	814.17	1.83	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
12.01.22 24:00	3576.908	429085.78	429463.00	56182.57
09.12.21 24:00	3460.960	418817.53	419216.59	55368.39
Итого:	115.949	10268.25	10246.41	814.17

Отчетный период: 816.00 чВремя работы: 814.17 чСуммарное время отказа: 1.83 ч = 1.83 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00ООО СУК "УПРАВДОМ ЮГ **ПОДМОСКОВЬЯ**Представитель
потребителя:ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31Представитель
поставщика:Ф.доп. = 116,21 т.кар