

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 16.11.2021 по 09.12.2021Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Российская д.42Теплосчетчик МКТС: № 011293-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.11.21	2.794	312.75	312.56	0.20	58.6	49.6	8.9	4.3	4.1	24.00	0.00	
17.11.21	2.589	312.50	312.13	0.38	56.7	48.4	8.3	4.3	4.2	24.00	0.00	
18.11.21	2.546	310.91	310.41	0.48	56.0	47.8	8.2	4.3	4.1	24.00	0.00	
19.11.21	2.263	301.53	301.19	0.38	53.3	45.8	7.5	4.3	4.2	23.43	0.57	Dt
20.11.21	2.221	310.09	309.66	0.43	52.4	45.2	7.2	4.3	4.1	24.00	0.00	
21.11.21	2.209	310.09	309.66	0.42	52.2	45.1	7.1	4.3	4.1	24.00	0.00	
22.11.21	2.596	309.94	309.50	0.44	56.3	47.9	8.4	4.3	4.1	24.00	0.00	
23.11.21	3.107	309.81	309.22	0.61	62.1	52.1	10.0	4.3	4.1	24.00	0.00	
24.11.21	3.071	311.53	310.91	0.62	62.1	52.2	9.9	4.2	4.1	24.00	0.00	
25.11.21	2.254	311.72	311.56	0.16	52.8	45.5	7.2	4.2	4.1	24.00	0.00	
26.11.21	2.189	310.63	310.63	0.00	51.9	44.8	7.1	4.2	4.1	24.00	0.00	
27.11.21	2.213	310.22	310.09	0.12	52.2	45.1	7.1	4.2	4.1	24.00	0.00	
28.11.21	1.861	279.25	279.13	0.11	49.8	43.1	6.7	4.3	4.1	23.98	0.02	Dt
29.11.21	1.922	306.16	306.25	-0.08	49.2	43.0	6.3	4.3	4.1	24.00	0.00	
30.11.21	2.177	309.75	309.75	-0.00	51.6	44.6	7.0	4.2	4.1	24.00	0.00	
01.12.21	2.639	284.59	284.44	0.17	58.6	49.3	9.3	4.3	4.1	23.99	0.01	Dt
02.12.21	2.934	306.13	306.34	-0.24	60.6	51.0	9.6	4.2	4.1	24.00	0.00	
03.12.21	2.315	303.50	303.66	-0.12	53.5	45.9	7.6	4.2	4.1	24.00	0.00	
04.12.21	2.785	303.28	303.13	0.12	58.5	49.3	9.2	4.3	4.1	24.00	0.00	
05.12.21	2.734	303.13	302.94	0.23	58.3	49.2	9.0	4.3	4.1	24.00	0.00	
06.12.21	2.843	303.38	303.13	0.23	59.3	49.9	9.4	4.3	4.1	24.00	0.00	
07.12.21	2.560	304.16	303.97	0.17	56.5	48.0	8.4	4.3	4.1	24.00	0.00	
08.12.21	2.814	288.97	288.84	0.15	59.8	50.1	9.7	4.4	4.2	22.73	1.27	ЭлDt
09.12.21	3.476	300.66	300.38	0.27	66.0	54.4	11.6	4.3	4.1	23.95	0.06	Dt
Итого:	61.115	7314.66	7309.44	5.23	56.2	47.8	8.4	4.3	4.1	574.08	1.92	ЭлDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
09.12.21 24:00	3460.960	418817.53	419216.59	55368.39
15.11.21 24:00	3399.845	411502.88	411907.16	54794.32
Итого:	61.115	7314.66	7309.44	574.08

Отчетный период: 576.00 чВремя работы: 574.08 чСуммарное время отказа: 1.92 ч = 1.01 Откл.эл-пит.(Эл) + 0.00 Неисправн.(Цс) + 0.00 Gv<min (DG) + 0.00 Gv>max(DG) + 0.91 dt<min (Dt)Представитель
потребителя: ОООУК «УПРАВДОМ ЮГ
ПОДМОСКОВЬЯ»

Саратовский филиал
ООО "Газпром теплоэнерго МО"
Представитель
поставщика
"Тепловая инспекция"

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31*Q_{гре} = 61,319 Гкал*