

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.03.2022 по 14.04.2022

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 011293-1

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Версия МКТС: 2.51

*ООО "Удобрен" на Корпусовых ул.
Росси́йская 42.*

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.03.22	2.788	315.78	315.50	0.29	58.5	49.6	8.8	4.2	4.1	24.00	0.00	
19.03.22	2.318	312.50	312.19	0.28	53.3	45.9	7.4	4.2	4.1	24.00	0.00	
20.03.22	2.093	312.66	312.44	0.26	50.9	44.2	6.7	4.2	4.1	24.00	0.00	
21.03.22	1.808	315.69	315.44	0.22	47.7	42.0	5.7	4.2	4.1	24.00	0.00	
22.03.22	1.782	314.97	314.78	0.18	47.5	41.8	5.7	4.3	4.1	24.00	0.00	
23.03.22	1.856	320.09	319.84	0.26	48.4	42.6	5.8	4.3	4.1	24.00	0.00	
24.03.22	1.879	320.56	320.25	0.29	48.8	43.0	5.9	4.3	4.2	24.00	0.00	
25.03.22	1.804	320.03	319.72	0.32	48.0	42.4	5.6	4.3	4.2	24.00	0.00	
26.03.22	1.852	320.13	319.88	0.29	48.2	42.4	5.8	4.4	4.2	24.00	0.00	
27.03.22	2.832	319.69	319.19	0.46	58.7	49.8	8.9	4.3	4.2	24.00	0.00	
28.03.22	2.804	316.44	316.00	0.47	59.1	50.3	8.9	4.3	4.2	24.00	0.00	
29.03.22	2.184	314.34	314.06	0.28	51.7	44.7	7.0	4.3	4.2	24.00	0.00	
30.03.22	2.459	314.22	313.84	0.38	55.1	47.2	7.8	4.3	4.2	24.00	0.00	
31.03.22	2.406	313.97	313.59	0.35	54.5	46.8	7.7	4.3	4.1	24.00	0.00	
01.04.22	2.212	313.91	313.63	0.30	52.0	44.9	7.1	4.3	4.2	24.00	0.00	
02.04.22	2.405	304.50	304.19	0.29	54.5	46.6	7.9	4.2	4.1	23.71	0.29	Dt
03.04.22	2.420	314.22	313.91	0.33	54.4	46.7	7.7	4.3	4.1	24.00	0.00	
04.04.22	2.233	312.16	311.69	0.45	52.3	45.2	7.2	4.3	4.1	23.82	0.18	Dt
05.04.22	2.221	321.28	320.88	0.41	52.1	45.2	6.9	4.3	4.1	24.00	0.00	
06.04.22	2.150	322.06	321.72	0.34	51.2	44.5	6.7	4.3	4.1	24.00	0.00	
07.04.22	1.896	321.50	321.19	0.35	48.8	42.9	5.9	4.3	4.1	24.00	0.00	
08.04.22	1.329	295.13	294.81	0.29	43.2	38.7	4.5	4.3	4.1	23.97	0.03	Dt
09.04.22	1.435	321.41	321.19	0.22	43.5	39.0	4.5	4.3	4.1	24.00	0.00	
10.04.22	1.588	321.00	320.75	0.25	45.0	40.0	5.0	4.3	4.1	24.00	0.00	
11.04.22	1.969	321.22	320.97	0.26	49.5	43.3	6.1	4.3	4.1	24.00	0.00	
12.04.22	1.759	321.25	320.97	0.27	47.1	41.6	5.5	4.3	4.1	24.00	0.00	
13.04.22	1.805	321.22	320.97	0.26	47.3	41.6	5.6	4.3	4.2	24.00	0.00	
14.04.22	1.710	320.94	320.63	0.27	46.3	41.0	5.3	4.3	4.2	24.00	0.00	
Итого:	57.998	8862.84	8854.19	8.63	50.6	44.1	6.5	4.3	4.1	671.50	0.50	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
14.04.22 24:00	3814.547	457705.63	458052.63	58387.94
17.03.22 24:00	3756.549	448842.78	449198.44	57716.44
Итого:	57.998	8862.84	8854.19	671.50

Отчетный период: 672.00 ч

Время работы: 671.50 ч

Суммарное время отказа: 0.50 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.50

Откл.эл.-пит.(Эл) Неисправн.(Не) $Gv < \min(DG)$ $Gv > \max(DG)$ dt < min(Dt)

Представитель
потребителя:



Серпуховский филиал
Представитель
поставщика:
"Тепловая инжиниринговая компания"

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31

Руч. = 64,261 мар