

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 10.12.2021 по 12.01.2022Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: Российская д.44Теплосчетчик МКТС: № 011443-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
10.12.21	4.190	233.06	35.50	197.55	72.9	54.9	18.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.12.21	4.277	232.78	35.50	197.32	73.9	55.5	18.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
12.12.21	3.273	233.44	34.28	199.13	63.7	49.7	14.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
13.12.21	2.879	233.72	34.09	199.65	59.3	46.9	12.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
14.12.21	2.818	233.84	32.91	200.94	58.8	46.8	12.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
15.12.21	2.755	233.75	32.34	201.38	58.3	46.5	11.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
16.12.21	2.539	233.84	33.16	200.70	56.2	45.3	10.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
17.12.21	2.407	233.91	32.78	201.13	54.4	44.1	10.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
18.12.21	2.632	234.97	33.09	201.86	57.0	45.7	11.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
19.12.21	2.639	235.53	42.88	192.69	57.4	46.2	11.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.12.21	3.500	236.63	33.78	202.80	66.3	51.5	14.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
21.12.21	4.408	234.28	40.59	193.72	75.9	57.0	18.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
22.12.21	4.942	235.56	35.34	200.21	80.9	59.9	21.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
23.12.21	4.415	235.66	35.63	200.03	74.9	56.2	18.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.12.21	4.183	235.88	37.28	198.59	72.8	55.1	17.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.12.21	3.887	235.75	37.53	198.24	70.2	53.7	16.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.12.21	3.711	235.91	38.00	197.86	68.4	52.7	15.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.12.21	3.906	235.84	37.53	198.34	70.5	53.9	16.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.12.21	3.415	235.09	37.19	197.92	65.3	50.7	14.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.12.21	3.792	234.59	36.81	197.74	69.3	53.1	16.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.12.21	3.541	234.16	37.88	196.32	67.1	52.0	15.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
31.12.21	3.096	234.16	37.16	197.00	62.4	49.2	13.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.01.22	2.672	234.38	36.94	197.44	57.3	45.9	11.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.01.22	3.371	234.03	36.75	197.28	64.8	50.3	14.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.01.22	3.419	233.97	36.59	197.37	65.8	51.2	14.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.01.22	3.515	233.91	36.63	197.29	66.9	51.8	15.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.01.22	3.093	234.47	37.22	197.25	62.5	49.3	13.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.01.22	2.479	234.44	36.72	197.70	55.3	44.7	10.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.01.22	2.897	234.44	36.25	198.17	59.7	47.3	12.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.01.22	3.089	234.41	36.59	197.81	62.2	49.0	13.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.01.22	3.228	234.34	37.00	197.38	63.7	49.9	13.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.01.22	3.222	234.56	36.72	197.83	63.6	49.8	13.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.01.22	3.686	234.34	36.16	198.17	68.1	52.4	15.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
12.01.22	4.192	234.00	36.09	197.90	73.5	55.6	17.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	116.069	7973.63	1230.91	6742.71	65.3	50.7	14.6	4.0	4.0	816.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
12.01.22 24:00	3208.514	289538.47	267460.16	48342.26
09.12.21 24:00	3092.445	281564.84	266229.25	47526.26
Итого:	116.069	7973.63	1230.91	816.00

Отчетный период: 816.00 чВремя работы: 816.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00**ООО СУК "УПРАВДОМ ЮГ**

Одкл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: **ПОДМОСКОВЬЯ**
ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31Представитель
поставщика: **ООО "Тепловая инспекция"**
ООО "Формулярский филиал"
ООО "Газария теплоэнерго МО"
"Тепловая инспекция"