

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.03.2022 по 14.04.2022

Потребитель: ООО "Газпром Теплоэнерго МО"
 Адрес объекта: Родниковый 44
 Теплосчетчик МКТС: № 011443-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.03.22	2.743	230.78	31.81	198.98	58.3	46.5	11.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
19.03.22	2.285	228.59	33.03	195.55	53.2	43.2	10.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.03.22	2.065	228.75	33.69	195.07	50.8	41.8	9.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
21.03.22	1.805	230.94	31.94	199.02	47.7	39.9	7.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
22.03.22	1.781	230.56	31.97	198.58	47.5	39.7	7.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
23.03.22	1.865	234.16	33.22	200.93	48.4	40.5	8.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.03.22	1.875	234.44	32.78	201.65	48.8	40.8	8.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.03.22	1.792	234.13	32.91	201.24	47.9	40.2	7.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.03.22	1.857	234.19	32.88	201.30	48.2	40.3	7.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.03.22	2.800	233.69	32.91	200.75	58.7	46.7	12.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.03.22	2.734	231.28	32.59	198.71	58.9	47.1	11.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.03.22	2.168	230.00	32.06	197.94	51.7	42.3	9.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.03.22	2.429	229.84	32.59	197.25	55.0	44.5	10.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
31.03.22	2.357	229.66	31.75	197.91	54.5	44.2	10.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.04.22	2.180	229.69	32.41	197.29	52.0	42.5	9.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.04.22	2.362	224.41	31.25	193.16	54.4	43.8	10.5	4.0	4.0	23.88	0.12	Dt
03.04.22	2.376	229.88	33.25	196.62	54.2	43.9	10.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.04.22	2.225	230.16	32.31	197.82	52.2	42.5	9.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.04.22	2.186	234.97	32.97	202.03	52.0	42.7	9.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.04.22	2.121	235.56	32.69	202.85	51.3	42.3	9.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.04.22	1.852	235.19	33.22	202.00	48.6	40.7	7.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.04.22	1.419	238.19	32.78	205.39	43.0	37.1	6.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.04.22	1.448	235.03	32.16	202.87	43.5	37.3	6.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.04.22	1.596	234.72	32.22	202.53	45.1	38.3	6.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.04.22	1.935	234.78	30.88	203.89	49.4	41.1	8.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
12.04.22	1.732	234.81	31.22	203.59	46.9	39.5	7.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
13.04.22	1.795	234.81	31.56	203.23	47.3	39.6	7.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
14.04.22	1.695	234.56	31.47	203.09	46.3	39.1	7.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	57.478	6507.75	906.50	5601.23	50.5	41.7	8.8	4.0	4.0	671.88	0.12	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
14.04.22 24:00	3444.427	310703.22	270569.94	50550.12
17.03.22 24:00	3386.949	304195.47	269663.44	49878.24
Итого:	57.478	6507.75	906.50	671.88

Отчетный период: 672.00 ч
 Время работы: 671.88 ч
 Суммарное время отказа: 0.12 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.12
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(He) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
 потребителя: Гладу

Представитель
 поставщика: Газпром теплоэнерго МО

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31



Q_{рас.} = 63,648 Гкал