

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 17.04.2021 по 17.05.2021

Потребитель: ООО "Управдом Юг-Подмосковья"
 Адрес объекта: г. Серпухов, ул. Российская, д. 42
 Теплосчетчик МКТС: № 011293-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.04.21	0.829	185.47	185.53	-0.08	41.7	37.3	4.5	4.1	4.0	15.24	8.76	Dt
18.04.21	1.351	288.59	288.72	-0.13	43.1	38.4	4.7	4.1	4.0	23.72	0.28	Эл
19.04.21	1.463	290.84	291.00	-0.13	44.3	39.2	5.0	4.1	4.0	24.00	0.00	
20.04.21	1.776	291.44	291.56	-0.13	47.5	41.4	6.1	4.1	4.0	24.00	0.00	
21.04.21	1.845	291.78	291.91	-0.13	48.7	42.4	6.3	4.1	4.0	24.00	0.00	
22.04.21	1.439	290.59	290.84	-0.24	44.3	39.3	5.0	4.1	4.0	24.00	0.00	
23.04.21	1.362	290.50	290.78	-0.28	43.0	38.3	4.7	4.1	4.0	24.00	0.00	
24.04.21	1.932	296.31	296.56	-0.25	49.8	43.3	6.5	4.1	4.0	24.00	0.00	
25.04.21	1.937	292.03	292.31	-0.27	49.5	42.9	6.6	4.1	4.0	24.00	0.00	
26.04.21	1.726	294.50	294.78	-0.31	47.0	41.2	5.9	4.1	4.0	24.00	0.00	
27.04.21	1.997	294.44	294.81	-0.36	50.1	43.3	6.8	4.1	4.0	24.00	0.00	
28.04.21	1.723	293.97	294.34	-0.38	47.2	41.3	5.9	4.2	4.0	24.00	0.00	
29.04.21	1.477	294.03	294.44	-0.42	44.2	39.2	5.0	4.2	4.0	24.00	0.00	
30.04.21	1.335	293.47	293.91	-0.44	42.8	38.2	4.5	4.2	4.0	24.00	0.00	
01.05.21	1.292	293.41	293.94	-0.49	42.4	38.0	4.4	4.2	4.0	24.00	0.00	
02.05.21	1.397	293.59	294.03	-0.46	43.7	38.9	4.8	4.2	4.0	24.00	0.00	
03.05.21	1.260	293.41	293.88	-0.46	42.3	38.0	4.3	4.2	4.0	24.00	0.00	
04.05.21	1.589	294.22	294.59	-0.37	45.6	40.2	5.4	4.2	4.0	24.00	0.00	
05.05.21	1.387	293.63	294.00	-0.39	43.8	39.1	4.7	4.2	4.0	24.00	0.00	
06.05.21	0.807	176.72	176.97	-0.25	41.6	37.0	4.6	4.2	4.0	14.41	9.59	Dt
07.05.21	0.990	200.97	201.22	-0.27	43.1	38.1	4.9	4.2	4.0	16.34	7.66	Dt
08.05.21	1.312	296.09	296.59	-0.47	42.4	38.0	4.4	4.1	4.0	24.00	0.00	
09.05.21	1.591	299.16	299.59	-0.44	45.4	40.1	5.3	4.1	4.0	24.00	0.00	
10.05.21	0.689	117.13	118.16	-1.05	47.7	41.8	5.9	2.2	2.2	23.99	0.01	Dt
11.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	19.5	18.3	1.2	0.6	0.7	24.00	0.00	
12.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	18.1	16.8	1.4	0.5	0.6	24.00	0.00	
13.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	17.2	16.1	1.1	0.4	0.6	24.00	0.00	
14.05.21	0.000	0.00	0.00	-0.00	17.2	16.0	1.1	0.4	0.5	24.00	0.00	
15.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	18.1	16.9	1.2	0.2	0.4	24.00	0.00	
16.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	18.3	16.9	1.5	0.2	0.3	24.00	0.00	
17.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	18.0	16.6	1.4	0.1	0.2	24.00	0.00	
Итого:	34.505	6546.28	6554.47	-8.19	45.1	39.9	5.3	3.2	3.1	717.71	26.29	ЭлDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.05.21 24:00	3301.822	394249.91	394700.16	50451.64
16.04.21 24:00	3267.317	387703.63	388145.69	49733.94
Итого:	34.505	6546.28	6554.47	717.71

Отчетный период: 744.00 чВремя работы: 717.71 ч

Суммарное время отказа: 26.29 ч = 0.28 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 26.02
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) $Gv < \min$ (ДГ) $Gv > \max$ (ДГ) dt < min (Dt)

Представитель
 потребителя: ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31

Серпуховский филиал
 Представитель
 ООО "Тепловая инспекция"
 поставщика теплоэнергии МО
 0905. - 371791кал