

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 17.04.2021 по 17.05.2021

Потребитель:

16.04.21
ООО "Управдом Юг-Подмосковья"

Адрес объекта:

г. Серпухов, ул. Российская, д. 44

Теплосчетчик МКТС:

№ 011443-1Версия МКТС: **2.51**Формула расчета тепла: **$Q = M1(h1-h2)$**

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.04.21	0.882	145.61	147.80	-2.18	41.7	35.6	6.1	4.0	4.0	15.45	8.55	Dt
18.04.21	1.425	225.45	228.80	-3.36	43.1	36.8	6.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
19.04.21	1.520	225.19	228.56	-3.35	44.3	37.5	6.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.04.21	1.812	225.63	228.95	-3.34	47.6	39.6	8.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
21.04.21	1.858	225.86	229.17	-3.32	48.7	40.4	8.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
22.04.21	1.475	225.06	228.39	-3.33	44.2	37.6	6.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
23.04.21	1.419	225.05	228.39	-3.33	43.1	36.8	6.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.04.21	1.964	229.41	232.73	-3.33	49.9	41.3	8.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.04.21	1.964	226.14	229.45	-3.31	49.5	40.8	8.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.04.21	1.748	228.09	231.45	-3.37	47.0	39.3	7.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.04.21	2.021	228.00	231.36	-3.35	50.1	41.3	8.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.04.21	1.752	227.77	231.11	-3.34	47.1	39.4	7.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.04.21	1.521	227.83	231.22	-3.40	44.2	37.5	6.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.04.21	1.379	227.41	230.80	-3.39	42.8	36.7	6.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.05.21	1.354	227.39	230.78	-3.40	42.4	36.5	6.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.05.21	1.450	227.47	230.86	-3.38	43.7	37.3	6.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.05.21	1.317	227.38	230.75	-3.38	42.3	36.5	5.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.05.21	1.646	227.94	231.28	-3.34	45.7	38.4	7.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.05.21	1.452	227.48	230.81	-3.34	43.8	37.4	6.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.05.21	0.858	141.22	143.31	-2.10	41.5	35.4	6.1	4.0	4.0	14.86	9.14	Dt
07.05.21	1.042	158.47	160.84	-2.36	43.0	36.4	6.6	4.0	4.0	16.62	7.38	Dt
08.05.21	1.368	229.41	232.81	-3.40	42.4	36.4	6.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.05.21	1.660	231.69	235.09	-3.40	45.5	38.3	7.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.05.21	0.736	90.88	92.81	-1.93	47.2	39.1	8.1	4.0	4.0	23.99	0.01	Dt
11.05.21	0.000	0.00	0.25	-0.26	18.5	16.9	1.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
12.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	17.3	15.6	1.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
13.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	16.6	15.1	1.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
14.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	16.6	15.0	1.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
15.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	16.8	15.1	1.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
16.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	16.5	15.0	1.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
17.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	17.3	15.2	2.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	35.623	5081.80	5157.79	-75.99	45.1	38.1	7.0	4.0	4.0	718.93	25.07	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.05.21 24:00	2928.924	262633.59	263341.03	42587.68
16.04.21 24:00	2893.301	257551.80	258183.24	41868.75
Итого:	35.623	5081.80	5157.79	718.93

Отчетный период: **744.00** чВремя работы: **718.93** чСуммарное время отказа: **25.07** ч =

0.00

+

0.00

+

0.00

+

25.07

ООО УК «УПРАВДОМ ЮГ

ТКЛ.ЭЛ-Пит.(Эл)

Неисправн.(Не) Су<min (DG) Су>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель

потребителя:

ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.

Представитель

поставщика

Распечатано программой MktsPrint, версия: **1.31**

Фот. гос. = 38,871 Гкал