

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 17.04.2021 по 17.05.2021

Потребитель: ООО "Управдом Юг-Подмосковья"
 Адрес объекта: г. Серпухов, ул. Российская, д. 46
 Теплосчетчик МКТС: № 013147-1 Версия МКТС: 2.54
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.04.21	0.783	154.63	155.44	-0.84	41.6	36.6	5.1	4.7	4.0	15.39	8.61	Dt
18.04.21	1.280	240.28	241.59	-1.30	43.0	37.7	5.3	4.7	4.0	24.00	0.00	
19.04.21	1.366	239.88	241.38	-1.49	44.2	38.5	5.7	4.7	4.0	24.00	0.00	
20.04.21	1.640	240.00	241.66	-1.68	47.5	40.7	6.8	4.7	4.0	24.00	0.00	He
21.04.21	1.690	240.22	241.91	-1.68	48.6	41.6	7.0	4.7	4.0	24.00	0.00	
22.04.21	1.346	239.59	241.25	-1.65	44.1	38.5	5.6	4.7	4.0	24.00	0.00	
23.04.21	1.287	239.66	241.34	-1.67	43.0	37.7	5.4	4.7	4.0	24.00	0.00	
24.04.21	1.777	243.88	245.56	-1.71	49.8	42.5	7.3	4.7	4.0	24.00	0.00	
25.04.21	1.760	240.44	242.09	-1.67	49.5	42.1	7.3	4.7	4.0	24.00	0.00	
26.04.21	1.578	242.59	244.28	-1.69	46.9	40.4	6.5	4.7	4.0	24.00	0.00	
27.04.21	1.828	242.28	244.00	-1.69	50.0	42.5	7.5	4.7	4.0	24.00	0.00	
28.04.21	1.579	242.25	243.91	-1.67	47.0	40.5	6.5	4.7	4.1	24.00	0.00	
29.04.21	1.372	242.47	244.13	-1.67	44.2	38.5	5.7	4.7	4.0	24.00	0.00	
30.04.21	1.248	242.06	243.75	-1.66	42.7	37.6	5.2	4.7	4.0	24.00	0.00	
01.05.21	1.213	242.06	243.75	-1.67	42.3	37.3	5.0	4.7	4.0	24.00	0.00	
02.05.21	1.305	242.09	243.75	-1.68	43.6	38.2	5.4	4.7	4.0	24.00	0.00	
03.05.21	1.181	242.03	243.72	-1.68	42.2	37.4	4.9	4.7	4.0	24.00	0.00	
04.05.21	1.454	242.50	244.16	-1.69	45.5	39.6	6.0	4.7	4.0	24.00	0.00	
05.05.21	1.291	242.09	243.75	-1.67	43.7	38.4	5.3	4.7	4.0	24.00	0.00	
06.05.21	0.759	149.31	150.34	-1.03	41.5	36.4	5.1	4.7	4.0	14.76	9.24	Dt
07.05.21	0.922	167.88	169.03	-1.16	43.0	37.5	5.5	4.7	4.0	16.55	7.45	Dt
08.05.21	1.212	244.41	246.13	-1.68	42.3	37.4	5.0	4.7	4.0	24.00	0.00	
09.05.21	1.448	247.28	249.00	-1.71	45.3	39.5	5.9	4.7	4.0	24.00	0.00	
10.05.21	0.606	93.56	94.19	-0.65	47.8	41.3	6.5	2.6	2.3	24.00	0.00	
11.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	17.6	21.9	-4.3	0.9	0.8	24.00	0.00	
12.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	16.5	16.8	-0.3	0.7	0.7	24.00	0.00	
13.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	15.8	16.1	-0.2	0.7	0.6	24.00	0.00	
14.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	15.9	16.1	-0.2	0.6	0.6	23.99	0.01	Dt
15.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	16.9	17.2	-0.3	0.5	0.5	24.00	0.00	
16.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	17.1	17.4	-0.3	0.4	0.4	24.00	0.00	
17.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	18.1	18.5	-0.4	0.3	0.3	24.00	0.00	
Итого:	31.925	5403.44	5440.09	-36.67	45.0	39.1	5.9	3.7	3.2	718.69	25.31	HeDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.05.21 24:00	3042.063	340707.13	342820.19	53302.30
16.04.21 24:00	3010.139	335303.69	337380.09	52583.61
Итого:	31.925	5403.44	5440.09	718.69

Отчетный период: 744.00 ч
 Время работы: 718.69 ч
 Суммарное время отказа: 25.31 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 25.31
 ООО УК «УПРАВДОМ ЮГ» Откл.эл.-пит.(Эл) Неисправн.(He) Gv<min(DG) Gv>max(DG) dt<min(Dt)
 Представитель потребителя: ПОДМОСКОВЬЯ КОЛЕСНИКОВ А.Б.
 Представитель поставщика: "Тепловая инспекция"

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31

Фот. дос. = 34,857 Гкал