

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Российская д. 18 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 394856  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ мЗ/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ мЗ/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Сп : \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 19.02.2024 по 19.03.2024

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C			Давление		Время, час	Классиф		
							t1	t2	t1-t2	tхв	P1			P2	Нераб.
							атм	атм	Тн	Тр	ошибок				
19.02.24	1.933	96.98	98.7769	94.68	95.5063		2.30	62.7	42.6	20.1	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
20.02.24	2.136	95.50	97.4551	93.27	94.1270		2.23	66.0	43.5	22.5	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
21.02.24	1.988	94.74	96.5449	92.50	93.3115		2.23	63.6	42.5	21.1	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
22.02.24	1.701	94.12	95.6372	91.87	92.5796		2.25	58.2	40.0	18.2	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
23.02.24	1.538	92.97	94.3267	90.73	91.3774		2.25	55.2	38.5	16.7	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
24.02.24	1.497	91.45	92.7471	89.23	89.8608		2.21	54.5	38.0	16.5	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
25.02.24	1.498	90.37	91.6577	88.19	88.7998		2.19	54.6	37.9	16.7	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
26.02.24	1.605	89.59	90.9580	87.45	88.0752		2.14	56.6	38.5	18.1	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
27.02.24	1.597	92.34	93.7378	90.14	90.7979		2.20	56.3	38.9	17.4	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
28.02.24	1.540	95.37	96.7510	93.12	93.7930		2.26	55.0	38.7	16.3	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
29.02.24	1.432	95.33	96.6040	93.07	93.7114		2.26	52.9	37.7	15.2	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
01.03.24	1.387	93.85	95.0776	91.62	92.2393		2.23	52.2	37.3	14.9	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
02.03.24	1.427	93.85	95.1401	91.62	92.2695		2.22	53.5	38.2	15.3	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
03.03.24	1.526	93.37	94.7256	91.14	91.8022		2.23	55.1	38.7	16.5	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
04.03.24	1.535	93.26	94.6436	91.04	91.7202		2.21	55.8	39.2	16.6	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
05.03.24	1.632	92.83	94.2944	90.62	91.3193		2.21	57.7	40.0	17.7	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
06.03.24	1.924	92.75	94.5151	90.57	91.3667		2.18	63.6	42.7	20.9	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
07.03.24	1.770	93.16	94.7993	90.95	91.7178		2.21	60.9	41.8	19.1	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
08.03.24	1.768	93.49	95.1021	91.27	92.0239		2.21	60.4	41.3	19.0	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
09.03.24	1.769	93.31	94.9053	91.10	91.8364		2.21	60.1	41.0	19.1	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
10.03.24	1.987	93.56	95.4038	91.37	92.1899		2.20	64.7	43.3	21.4	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
11.03.24	1.818	93.55	95.2236	91.34	92.1050		2.21	61.2	41.7	19.6	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
12.03.24	1.587	93.47	94.8989	91.26	91.9478		2.21	56.6	39.5	17.1	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
13.03.24	1.750	93.36	94.9551	91.15	91.8892		2.21	59.9	41.0	18.9	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
14.03.24	1.591	93.12	94.5981	90.90	91.6089		2.23	57.4	40.1	17.2	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
15.03.24	1.255	92.56	93.6802	90.31	90.8896		2.25	50.1	36.4	13.7	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
16.03.24	1.129	92.43	93.4297	90.15	90.6865		2.28	47.3	35.0	12.3	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
17.03.24	1.295	92.13	93.2627	89.90	90.4780		2.23	50.6	36.4	14.2	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
18.03.24	1.304	92.03	93.1953	89.81	90.4087		2.22	51.4	37.1	14.3	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
19.03.24	1.260	91.90	93.0342	89.67	90.2563		2.23	50.5	36.7	13.8	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
Итого	48.180	2796.72	2840.08	112730.02	2750.69	53	66.71	56.8	39.5	17.4	0.0	-0.0	5.0	0.00	720.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
19.03.24	24:00	154.531	8341.13	8152.06	8493.39	8225.82	1896.00
19.02.24	00:00	106.350	5544.41	5422.05	5653.31	5475.12	1176.00
Итого		48.180	2796.72	2730.02	2840.08	2750.70	720.00


Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период  $t_2-t_1 < \min$  (D) 0.000 час. Период  $G < \min$  (g) 0.000 час.

Период  $G > \max$  (G) 0.000 час.

Представитель  
абонента



Представитель теплоснабжающей  
организации

