

Уч. организация: ООО "Горводоканал" ИНН: 50-07-0000000
 Адрес: Ул. Российская д. 18
 Тип теплосчетчика: Ки-5-2
 Дата последней поверки теплосчетчика: 02.30
 Номер теплосчетчика: 394856
 Телефон: _____
 Номер: _____

Гпод.: _____ м3/ч Ду = _____ мм
 Годр.: _____ м3/ч Ду = _____ мм
 Гп : _____ л/ммг

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 03.10.2024 по 18.10.2024


Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	Vi	M1-M2 Утечка	M2-M1 подмес	Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибка
									t1	t2	t1-t2	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
03.10.24	0.569	195.0586	196.5811	189.0859	190.3457	0.00	5.9727	-	39.96	36.99	2.97	-0.1	5.0	0.46	23.54	D
04.10.24	0.032	10.2402	10.2949	10.0918	10.1348	0.00	0.1484	-	32.34	29.47	2.87	-0.1	5.0	15.71	8.29	ED
05.10.24	0.980	340.7324	343.5879	332.2588	334.6455	0.00	8.4736	-	41.09	38.12	2.97	-0.1	5.0	0.63	23.37	E
06.10.24	1.008	324.6211	327.5752	316.7324	319.1934	0.00	7.8887	-	43.28	40.07	3.21	-0.1	5.0	0.00	24.00	
07.10.24	0.765	257.0742	259.0977	250.8340	252.5166	0.00	6.2402	-	40.22	37.13	3.09	-0.1	5.0	0.00	24.00	
08.10.24	0.464	149.9141	151.0342	147.1934	148.1123	0.00	2.7207	-	38.95	35.76	3.19	-0.1	5.0	1.63	22.37	ED
09.10.24	0.706	248.6162	250.2402	242.2744	243.5752	0.00	6.3418	-	35.19	32.28	2.92	-0.1	5.0	7.35	16.65	ED
10.10.24	1.071	216.2090	218.3359	211.0117	212.6455	0.00	5.1973	-	45.06	39.99	5.07	-0.1	5.0	0.00	24.00	
11.10.24	0.846	153.3887	154.6680	149.7568	150.6943	0.00	3.6318	-	41.44	35.82	5.63	-0.1	5.0	0.00	24.00	
12.10.24	0.861	145.8486	147.0723	142.3799	143.2549	0.00	3.4688	-	41.57	35.55	6.02	-0.1	5.0	0.00	24.00	
13.10.24	1.160	146.4775	148.0000	143.0381	144.0527	0.00	3.4395	-	46.28	38.24	8.04	-0.1	5.0	0.00	24.00	
14.10.24	1.356	142.1123	143.8223	138.7949	139.8838	0.00	3.3174	-	49.95	40.29	9.66	-0.1	5.0	0.00	24.00	
15.10.24	1.171	148.1709	149.6943	144.6963	145.7119	0.00	3.4746	-	45.97	37.95	8.02	-0.1	5.0	0.00	24.00	
16.10.24	1.051	156.9014	158.3750	153.2705	154.2979	0.00	3.6309	-	43.80	36.99	6.82	-0.1	5.0	0.00	24.00	
17.10.24	1.157	156.3428	157.8906	152.7207	153.7725	0.00	3.6221	-	45.14	37.62	7.52	-0.1	5.0	0.00	24.00	
18.10.24	1.155	156.0996	157.6523	152.5059	153.5596	0.00	3.5938	-	45.14	37.62	7.52	-0.1	5.0	0.00	24.00	
Итого	14.353	2947.8076	2973.9219	2876.6455	2896.3965	0.00	71.1623	0.0000	42.38	37.41	4.97	-0.1	5.0	25.78	358.22	25.78

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	V1	V2	Tr
18.10.24	24:00	200.029	15050.27	14696.96	0.00	15261.40	14810.79	6124.03
03.10.24	00:00	185.676	12102.46	11820.32	0.00	12287.48	11914.39	5765.82
Итого		14.353	2947.81	2876.65	0.00	2973.92	2896.40	358.22

Отчетный период: _____ 384.00_час. Период норм. работы: _____ 358.22_час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (Е) _____ 4.756_час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 21.028_час. Период Gmin (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.



Q = 74,721 Гкал

01.10.2024
15.10.2024