

Управление ЖЭО Асбестовское

Организация _____ Номер договора _____
 Адрес Юсеевская 18 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 394856
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Gпод.: _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Gобр.: _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Gп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.01.2025 по 17.02.2025

C 18.01.25

Дата	Тепло	Масса	Температура, °C				Время, час		Классиф. ошибок
	Q Гкал	M1 тонн	t1	t2	t1-t2	ta	Нераб. Тн	Работы Тр	
17.01.25	1.704	150.39	55.9	44.5	11.5	-60.0	0.00	24.00	
18.01.25	1.729	150.33	56.4	44.8	11.6	-60.0	0.00	24.00	
19.01.25	1.730	150.24	56.2	44.5	11.6	-60.0	0.00	24.00	
20.01.25	1.774	150.26	57.1	45.2	11.9	-60.0	0.00	24.00	
21.01.25	2.194	149.90	62.9	48.2	14.8	-60.0	0.00	24.00	
22.01.25	2.223	149.82	64.2	49.3	15.0	-60.0	0.00	24.00	
23.01.25	2.115	143.05	62.8	47.9	14.9	-60.0	0.92	23.08	U
24.01.25	2.086	150.32	61.8	47.8	14.0	-60.0	0.00	24.00	
25.01.25	1.829	150.47	57.8	45.5	12.3	-60.0	0.00	24.00	
26.01.25	1.710	150.52	55.9	44.5	11.5	-60.0	0.00	24.00	
27.01.25	1.498	150.51	52.7	42.6	10.1	-60.0	0.00	24.00	
28.01.25	1.458	150.52	51.6	41.8	9.8	-60.0	0.00	24.00	
29.01.25	1.580	150.43	53.6	43.0	10.6	-60.0	0.00	24.00	
30.01.25	1.363	150.73	50.3	41.1	9.2	-60.0	0.00	24.00	
31.01.25	1.481	150.55	52.1	42.1	10.0	-60.0	0.00	24.00	
01.02.25	1.574	150.56	53.4	42.9	10.6	-60.0	0.00	24.00	
02.02.25	1.783	150.41	57.1	45.1	12.0	-60.0	0.00	24.00	
03.02.25	1.864	150.36	58.5	46.0	12.5	-60.0	0.00	24.00	
04.02.25	2.006	150.29	60.5	47.1	13.5	-60.0	0.00	24.00	
05.02.25	2.012	150.29	60.8	47.3	13.5	-60.0	0.00	24.00	
06.02.25	2.054	151.06	61.0	47.3	13.7	-60.0	0.00	24.00	
07.02.25	2.408	149.62	66.7	50.5	16.2	-60.0	0.00	24.00	
08.02.25	2.408	149.54	67.0	50.8	16.2	-60.0	0.00	24.00	
09.02.25	2.225	149.72	64.1	49.1	15.0	-60.0	0.00	24.00	
10.02.25	2.246	149.58	64.0	48.9	15.1	-60.0	0.00	24.00	
11.02.25	2.343	149.91	65.6	49.9	15.7	-60.0	0.00	24.00	
12.02.25	2.443	149.58	67.3	50.9	16.5	-60.0	0.00	24.00	
13.02.25	2.476	149.50	68.0	51.3	16.7	-60.0	0.00	24.00	
14.02.25	2.363	149.42	66.3	50.4	15.9	-60.0	0.00	24.00	
15.02.25	2.531	149.40	68.8	51.7	17.1	-60.0	0.00	24.00	
16.02.25	2.680	149.53	71.3	53.2	18.0	-60.0	0.00	24.00	
17.02.25	2.722	149.46	71.8	53.5	18.3	-60.0	0.00	24.00	
Итого	64.611	4796.27	60.7	47.1	13.6	-60.0	0.92	767.08	0.92

62,907

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	Тр
17.02.25	24:00	95.368	7208.06	1151.08
17.01.25	00:00	30.757	2411.79	384.00
Итого		64.611	4796.27	767.08

Тн = 744

Тр = 743,08

Отчетный период _____ 768.00 час. Период норм. работы _____ 767.08 час.

Q = 62,985 Гкал.

Период отключения питания (U) _____ 0.921 час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000 час. Период G < min (g) _____ 0.000 час.
 Период G > max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

