

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосквья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Российская д. 18 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 394856  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 22.11.2023 по 11.12.2023 дд.мм.гг

| Дата     | Масса, тонн. Объем, м3 |         |          |         |         |        | Температура, °C |      |       | Давление |      | Время, час |        | Классиф |        |
|----------|------------------------|---------|----------|---------|---------|--------|-----------------|------|-------|----------|------|------------|--------|---------|--------|
|          | Q                      | M1      | V1       | M2      | V2      | M1-M2  | t1              | t2   | t1-t2 | tхв      | P1   | P2         | Нераб. |         | Работы |
|          | Гкал                   |         |          |         |         | разбор |                 |      |       |          | атм  | атм        | Тн     | Тр      | ошибок |
| 22.11.23 | 2.327                  | 121.61  | 124.244  | 118.95  | 120.296 | 2.67   | 68.1            | 48.8 | 19.3  | 0.0      | -0.1 | 5.0        | 1.25   | 22.75   | U      |
| 23.11.23 | 2.376                  | 128.40  | 131.093  | 125.58  | 126.980 | 2.82   | 67.0            | 48.4 | 18.6  | 0.0      | -0.0 | 5.0        | 0.00   | 24.00   |        |
| 24.11.23 | 2.040                  | 128.17  | 130.476  | 125.30  | 126.550 | 2.87   | 61.7            | 45.7 | 16.0  | 0.0      | -0.0 | 5.0        | 0.00   | 24.00   |        |
| 25.11.23 | 1.837                  | 127.88  | 129.927  | 124.97  | 126.113 | 2.90   | 58.2            | 43.7 | 14.5  | 0.0      | -0.0 | 5.0        | 0.00   | 24.00   |        |
| 26.11.23 | 1.946                  | 128.00  | 130.169  | 125.13  | 126.312 | 2.87   | 59.7            | 44.4 | 15.3  | 0.0      | -0.0 | 5.0        | 0.00   | 24.00   |        |
| 27.11.23 | 1.778                  | 128.56  | 130.582  | 125.62  | 126.769 | 2.94   | 57.4            | 43.4 | 14.0  | 0.0      | -0.0 | 5.0        | 0.00   | 24.00   |        |
| 28.11.23 | 1.966                  | 128.68  | 130.869  | 125.78  | 126.976 | 2.90   | 59.9            | 44.5 | 15.4  | 0.0      | -0.0 | 5.0        | 0.00   | 24.00   |        |
| 29.11.23 | 1.985                  | 127.58  | 129.785  | 124.71  | 125.904 | 2.87   | 60.4            | 44.7 | 15.7  | 0.0      | -0.0 | 5.0        | 0.00   | 24.00   |        |
| 30.11.23 | 1.874                  | 128.23  | 130.308  | 125.34  | 126.496 | 2.89   | 58.4            | 43.6 | 14.7  | 0.0      | -0.0 | 5.0        | 0.00   | 24.00   |        |
| 01.12.23 | 1.924                  | 127.46  | 129.593  | 124.61  | 125.783 | 2.85   | 59.4            | 44.2 | 15.2  | 0.0      | -0.0 | 5.0        | 0.00   | 24.00   |        |
| 02.12.23 | 1.967                  | 127.52  | 129.699  | 124.66  | 125.845 | 2.86   | 60.1            | 44.6 | 15.5  | 0.0      | -0.0 | 5.0        | 0.00   | 24.00   |        |
| 03.12.23 | 2.032                  | 127.43  | 129.671  | 124.60  | 125.802 | 2.83   | 60.9            | 44.9 | 16.1  | 0.0      | -0.0 | 5.0        | 0.00   | 24.00   |        |
| 04.12.23 | 2.245                  | 127.86  | 130.343  | 125.08  | 126.380 | 2.78   | 64.3            | 46.6 | 17.7  | 0.0      | -0.0 | 5.0        | 0.00   | 24.00   |        |
| 05.12.23 | 2.226                  | 127.25  | 129.732  | 124.48  | 125.793 | 2.77   | 64.4            | 46.8 | 17.6  | 0.0      | -0.1 | 5.0        | 0.00   | 24.00   |        |
| 06.12.23 | 2.135                  | 127.25  | 129.595  | 124.45  | 125.697 | 2.79   | 62.6            | 45.7 | 16.9  | 0.0      | -0.1 | 5.0        | 0.00   | 24.00   |        |
| 07.12.23 | 2.355                  | 127.54  | 130.115  | 124.78  | 126.093 | 2.76   | 65.6            | 47.0 | 18.6  | 0.0      | -0.1 | 5.0        | 0.00   | 24.00   |        |
| 08.12.23 | 2.553                  | 127.01  | 129.802  | 124.28  | 125.675 | 2.72   | 68.7            | 48.5 | 20.2  | 0.0      | -0.1 | 5.0        | 0.00   | 24.00   |        |
| 09.12.23 | 2.641                  | 127.08  | 129.990  | 124.37  | 125.806 | 2.71   | 70.2            | 49.3 | 20.9  | 0.0      | -0.1 | 5.0        | 0.00   | 24.00   |        |
| 10.12.23 | 2.434                  | 127.31  | 130.002  | 124.59  | 125.964 | 2.71   | 67.3            | 48.1 | 19.2  | 0.0      | -0.1 | 5.0        | 0.00   | 24.00   |        |
| 11.12.23 | 2.212                  | 128.28  | 130.736  | 125.51  | 126.802 | 2.77   | 63.8            | 46.4 | 17.4  | 0.0      | -0.1 | 5.0        | 0.00   | 24.00   |        |
| Итого    | 42.853                 | 2549.11 | 2596.740 | 2492.82 | 2518.03 | 56.29  | 62.9            | 46.0 | 16.9  | 0.0      | -0.0 | 5.0        | 1.25   | 478.75  | 1.25   |

Показания интеграторов КМ-5

| Дата     | Время | Q       | M1       | M2       | V1       | V2       | Тр      |
|----------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 11.12.23 | 24:00 | 302.578 | 26409.94 | 25882.02 | 26792.60 | 26113.91 | 6831.42 |
| 22.11.23 | 00:00 | 259.726 | 23860.83 | 23389.20 | 24195.86 | 23595.87 | 6352.67 |
| Итого    |       | 42.853  | 2549.11  | 2492.82  | 2596.74  | 2518.03  | 478.75  |

*Q = 66,594 Гкал*

Отчетный период 480.00 час. Период норм. работы 478.75 час.

Период отключения питания (U) 1.249 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

