

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	394204
Адрес дома:	ул Российская 20/13,	Система:	Отп

Посл/точная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 22.01.2024 по 18.02.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Учека, Т	Подмес, Т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2		M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.01	2,67	179,59	176,34	3,25	0,00	183,03	178,35	4,69	63,89	48,9	14,99	0,06	4,3	24,0		
23.01	2,45	179,41	176,09	3,32	0,00	182,60	178,00	4,60	61,38	47,64	13,73	0,07	4,3	24,0		
24.01	2,13	179,78	176,48	3,30	0,00	182,60	178,23	4,37	57,4	45,45	11,95	0,07	4,3	24,0		
25.01	2,04	180,72	177,42	3,30	0,00	183,45	179,14	4,31	56,21	44,85	11,36	0,08	4,3	24,0		
26.01	2,03	180,02	176,78	3,24	0,00	182,74	178,49	4,25	56,38	44,97	11,41	0,07	4,31	24,0		
27.01	2,12	180,05	176,84	3,21	0,00	182,83	178,56	4,27	56,99	45,1	11,89	0,06	4,3	24,0		
28.01	2,14	179,98	176,80	3,18	0,00	182,79	178,54	4,25	57,27	45,25	12,02	0,05	4,3	24,0		
29.01	2,19	180,74	177,57	3,17	0,00	183,61	179,34	4,27	57,89	45,67	12,22	0,05	4,3	24,0		
30.01	2,15	180,90	177,77	3,13	0,00	183,78	179,56	4,21	57,9	45,88	12,01	0,05	4,3	24,0		
31.01	1,94	180,71	177,58	3,13	0,00	183,32	179,25	4,07	55,05	44,23	10,82	0,06	4,29	24,0		
01.02	1,82	181,23	178,13	3,10	0,00	183,69	179,72	3,96	53,22	43,09	10,13	0,08	4,3	24,0		
02.02	2,03	180,72	177,59	3,13	0,00	183,43	179,30	4,13	56,04	44,73	11,32	0,08	4,3	24,0		
03.02	2,13	181,04	177,90	3,14	0,00	183,92	179,71	4,21	57,85	46,0	11,85	0,09	4,3	24,0		
04.02	1,89	180,90	177,81	3,09	0,00	183,47	179,46	4,01	54,47	43,92	10,55	0,09	4,31	24,0		
05.02	1,90	181,12	178,02	3,11	0,00	183,68	179,66	4,02	54,32	43,73	10,59	0,09	4,3	24,0		
06.02	2,13	180,69	177,58	3,12	0,00	183,54	179,36	4,19	57,62	45,75	11,87	0,09	4,3	24,0		
07.02	2,12	175,62	172,62	3,00	0,00	178,37	174,31	4,06	57,35	45,19	12,16	0,09	4,2	24,0		
08.02	2,63	182,40	179,24	3,16	0,00	185,91	181,32	4,58	64,01	49,47	14,54	0,09	4,3	24,0		
09.02	2,64	180,82	177,64	3,18	0,00	184,28	179,68	4,61	63,82	49,11	14,71	0,08	4,3	24,0		
10.02	3,27	181,05	177,78	3,27	0,00	185,40	180,21	5,19	72,02	53,88	18,14	0,08	4,3	24,0		
11.02	2,84	181,10	177,79	3,31	0,00	184,99	180,06	4,94	67,62	51,83	15,79	0,07	4,3	24,0		
12.02	2,22	181,93	178,66	3,27	0,00	184,91	180,50	4,41	58,7	46,42	12,28	0,07	4,31	24,0		
13.02	2,41	181,60	178,34	3,25	0,00	184,79	180,27	4,52	61,0	47,61	13,4	0,06	4,3	24,0		
14.02	2,88	181,84	178,54	3,30	0,00	185,70	180,78	4,92	67,41	51,46	15,95	0,06	4,3	24,0		
15.02	3,01	182,15	178,86	3,29	0,00	186,21	181,20	5,01	69,21	52,57	16,64	0,06	4,3	24,0		
16.02	2,72	181,76	178,47	3,28	0,00	185,42	180,63	4,79	66,57	50,48	15,08	0,05	4,3	24,0		
17.02	2,48	182,27	179,11	3,17	0,00	185,62	181,13	4,49	62,37	48,66	13,71	0,06	4,31	24,0		

18.02	2,17	181,94	178,70	3,24	0,00	184,88	180,53	4,35	58,3	46,26	12,03	0,06	4,31	24,0
Итого:	65,16	5062,08	4972,44	89,64	0,00	5148,96	0,00	123,68	60,06	47,08	12,97	0,07	4,30	672,0

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	Классификация ошибок:
21.01.2024	24:00	64,55	3747,27	3678,16	504,00	Д - отключение по t1 < t2 < min
18.02.2024	24:00	129,70	8809,34	8650,60	1176,00	Г - отключение по G min, G max
ИТОГО:		65,16	5062,08	4972,44	672,00	Е - функциональный отказ У - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тб.лит.	+	Тф.отк.	+	Тд<min	+	ТГ<min	+	ТГ>max	+	Тд.о.
672,00	=	672,00	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 65,16 Гкал

Представитель абонента	Иванов И.И.	Представитель организации	Докучаев Д.И.
------------------------	-------------	---------------------------	---------------

