

Организация: ООО "Управлядом ЮГ Подмосковья"  
 Тип прибора: КМ-5-2  
 Адрес дома: ул Российская 20/13,  
 Номер абонента: Котельная  
 Номер прибора: 394204  
 Система: Отп

Погодная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.02.2024 по 19.03.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подаем, т		Объём, м3				Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2					
19.02	2,48	182,64	179,35	3,29	0,00	186,03	181,41	4,62	62,78	49,09	13,7	0,06	4,3	24,0				
20.02	2,76	182,01	178,77	3,25	0,00	185,75	180,96	4,78	66,17	50,88	15,29	0,06	4,29	24,0				
21.02	2,62	182,48	179,29	3,19	0,00	185,91	181,36	4,55	63,21	49,31	13,9	0,06	4,29	24,0				
22.02	2,14	182,75	179,49	3,26	0,00	185,65	181,30	4,34	57,75	45,91	11,83	0,06	4,3	24,0				
23.02	1,98	183,22	179,94	3,27	0,00	185,88	181,64	4,24	55,2	44,3	10,9	0,06	4,3	24,0				
24.02	1,92	182,76	179,58	3,19	0,00	185,35	181,23	4,12	54,43	43,81	10,62	0,05	4,3	24,0				
25.02	1,96	182,95	179,79	3,16	0,00	185,57	181,46	4,11	54,75	43,94	10,81	0,05	4,3	24,0				
26.02	2,10	183,44	180,23	3,21	0,00	186,25	181,99	4,26	56,74	45,19	11,56	0,06	4,29	24,0				
27.02	2,06	185,64	182,47	3,17	0,00	188,42	184,24	4,19	56,13	44,96	11,18	0,05	4,29	24,0				
28.02	1,96	185,81	182,68	3,14	0,00	188,47	184,38	4,09	54,69	44,06	10,63	0,05	4,31	24,0				
29.02	1,82	185,87	182,82	3,05	0,00	188,35	184,44	3,91	52,74	42,85	9,89	0,05	4,32	24,0				
01.03	1,81	183,69	180,63	3,06	0,00	186,12	182,21	3,91	52,52	42,57	9,95	0,05	4,32	24,0				
02.03	1,81	183,62	180,55	3,07	0,00	186,11	182,17	3,94	53,09	43,14	9,94	0,05	4,31	24,0				
03.03	2,02	183,57	180,45	3,12	0,00	186,29	182,17	4,12	55,63	44,53	11,1	0,05	4,32	24,0				
04.03	1,98	183,97	180,85	3,13	0,00	186,69	182,58	4,11	55,54	44,68	10,87	0,05	4,32	24,0				
05.03	2,18	183,85	180,74	3,10	0,00	186,79	182,59	4,21	58,08	46,13	11,95	0,06	4,31	24,0				
06.03	2,54	184,18	180,94	3,24	0,00	187,70	183,07	4,63	63,67	49,79	13,88	0,06	4,31	24,0				
07.03	2,30	184,20	180,94	3,26	0,00	187,41	182,94	4,48	60,5	47,91	12,59	0,06	4,31	24,0				
08.03	2,30	184,11	180,78	3,33	0,00	187,27	182,74	4,54	60,28	47,66	12,62	0,07	4,31	24,0				
09.03	2,33	183,38	180,04	3,33	0,00	186,56	182,00	4,56	60,48	47,64	12,83	0,07	4,31	24,0				
10.03	2,60	183,50	180,15	3,34	0,00	187,09	182,32	4,77	64,52	50,27	14,26	0,07	4,31	24,0				
11.03	2,32	183,65	180,31	3,34	0,00	186,86	182,28	4,57	60,51	47,8	12,71	0,06	4,32	24,0				
12.03	2,08	183,53	180,19	3,34	0,00	186,36	181,98	4,38	56,92	45,49	11,42	0,05	4,32	24,0				
13.03	2,28	183,29	179,92	3,36	0,00	186,44	181,87	4,57	60,1	47,54	12,56	0,06	4,32	24,0				
14.03	1,97	183,32	179,93	3,39	0,00	186,12	181,73	4,40	56,35	45,5	10,85	0,06	4,32	24,0				
15.03	1,57	182,75	179,48	3,26	0,00	184,93	180,95	3,98	49,86	41,16	8,7	0,05	4,33	24,0				
16.03	1,41	182,77	179,53	3,25	0,00	184,75	180,88	3,87	47,22	39,38	7,84	0,05	4,34	24,0				

17.03	1,67	183,10	179,90	3,21	0,00	185,38	181,40	3,98	50,86	41,61	9,24	0,06	4,34	24,0
18.03	1,69	183,93	180,74	3,19	0,00	186,26	182,29	3,97	51,34	42,05	9,29	0,06	4,33	24,0
19.03	1,63	184,18	180,98	3,20	0,00	186,43	182,48	3,95	50,33	41,41	8,93	0,05	4,32	24,0
Итого:	62,19	5508,16	5411,45	96,71	0,00	5593,20	0,00	128,13	56,74	45,35	11,39	0,06	4,31	720,0

Показатели интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	TR, ч	Классификация ошибок:								
18.02.2024	24:00	129,70	8809,34	8650,60	1176,00	D - отключение по t1-t2<min								
19.03.2024	24:00	191,89	14317,50	14062,05	1896,00	G - отключение по Gmin, Gmax								
ИТОГО:		62,19	5508,16	5411,45	720,00	E - функциональный отказ								
						U - отключение питания								

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.лит.	+	Тф.отк.	+	Тд<min	+	ТГ<min	+	ТГ>max	+	Тд.о.
720,00	=	720,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 62,189, Гкал

Представитель	«УПР»	Представитель	ТНД
абонента	ИП	Тепло(водо)снабжение	ИП
	организация		

