

Организация:	ООО "Управляем Юг Подмосковья"		Номер абонента:	Котельная											
Тип прибора:	КМ-5-2		Номер прибора:	394204											
Адрес дома:	Ул. Российская 20/13,		Система:	Отп											
Посгощочная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с 20.03.2024 по 18.04.2024															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Объем, м3			Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибка	
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1			P2
20.03	1,49	182,63	179,42	3,21	0,00	184,68	180,80	3,88	48,13	39,88	8,25	0,05	4,34	24,0	
21.03	1,72	183,44	180,17	3,27	0,00	185,77	181,69	4,08	51,29	41,81	9,48	0,05	4,34	24,0	
22.03	1,70	183,05	179,74	3,31	0,00	185,44	181,32	4,13	51,98	42,58	9,4	0,06	4,34	24,0	
23.03	1,52	183,44	180,16	3,29	0,00	185,57	181,61	3,97	49,13	40,77	8,36	0,07	4,34	24,0	
24.03	1,39	183,70	180,44	3,26	0,00	185,65	181,79	3,86	46,96	39,32	7,64	0,07	4,35	24,0	
25.03	1,53	182,99	179,78	3,21	0,00	185,14	181,24	3,91	49,44	41,0	8,44	0,07	4,16	24,0	
26.03	1,40	184,59	181,32	3,27	0,00	186,63	182,73	3,90	47,74	40,06	7,68	0,06	4,34	24,0	
27.03	1,26	183,36	180,13	3,23	0,00	185,19	181,42	3,77	45,27	38,32	6,95	0,05	4,34	24,0	
28.03	1,17	183,71	180,47	3,24	0,00	185,41	181,68	3,73	43,69	37,21	6,48	0,05	4,33	24,0	
29.03	1,10	183,63	180,40	3,23	0,00	185,26	181,57	3,69	42,67	36,59	6,08	0,06	4,33	24,0	
30.03	0,99	183,61	180,39	3,22	0,00	185,12	181,50	3,61	41,08	35,62	5,46	0,05	4,33	24,0	
31.03	0,82	184,08	180,89	3,19	0,00	185,41	181,91	3,51	38,49	33,97	4,53	0,05	4,34	24,0	
01.04	0,81	185,96	182,73	3,24	0,00	187,32	183,78	3,55	38,68	34,22	4,46	0,05	4,34	24,0	
02.04	0,80	182,24	179,05	3,18	0,00	183,64	180,14	3,50	39,74	35,26	4,48	0,06	4,31	24,0	
03.04	0,87	183,71	180,46	3,25	0,00	185,16	181,57	3,59	40,4	35,56	4,84	0,07	4,35	24,0	
04.04	1,23	183,17	180,03	3,14	0,00	184,98	181,30	3,68	45,0	38,18	6,83	0,06	4,34	24,0	
05.04	1,55	182,75	179,56	3,18	0,00	184,94	181,04	3,89	49,79	41,21	8,59	0,05	4,34	24,0	
06.04	1,36	182,62	179,46	3,16	0,00	184,54	180,79	3,75	46,52	38,98	7,55	0,05	4,34	24,0	
07.04	1,09	183,13	179,98	3,15	0,00	184,78	181,17	3,61	42,92	36,87	6,06	0,05	4,34	24,0	
08.04	0,85	184,20	181,10	3,10	0,00	185,59	182,15	3,43	39,32	34,62	4,7	0,04	4,35	24,0	
09.04	0,67	158,49	155,83	2,66	0,00	159,59	156,69	2,91	37,7	33,38	4,32	0,04	4,11	24,0	
10.04	0,48	155,16	152,59	2,58	0,00	156,11	153,34	2,77	34,7	31,55	3,15	0,04	4,13	17,98	ED
11.04	0,46	142,81	140,42	2,40	0,00	143,69	141,11	2,58	34,79	31,48	3,31	0,04	4,17	19,14	ED
12.04	0,62	145,61	143,13	2,47	0,00	146,63	143,91	2,71	37,59	33,23	4,36	0,04	4,31	22,37	ED
13.04	0,57	186,08	182,94	3,14	0,00	187,18	183,81	3,37	33,94	30,8	3,14	0,04	4,31	21,78	E
14.04	0,63	185,53	182,35	3,19	0,00	186,67	183,24	3,43	34,89	31,39	3,5	0,05	4,31	20,93	ED
15.04	1,02	185,16	182,00	3,15	0,00	186,71	183,14	3,57	41,42	35,8	5,62	0,06	4,3	24,0	

16.04	1,01	185,13	181,98	3,14	0,00	186,70	183,15	3,55	41,77	36,22	5,55	0,06	4,3	24,0
17.04	0,90	178,45	175,39	3,06	0,00	179,83	176,42	3,41	39,88	34,76	5,12	0,06	4,31	24,0
18.04	1,05	175,84	172,73	3,12	0,00	177,33	173,80	3,54	41,77	35,71	6,06	0,06	4,31	24,0
Итого:	32,03	5368,28	5275,00	93,28	0,00	5416,66	0,00	106,84	42,71	36,64	6,06	0,06	4,31	702,2
Показания интеграторов счётчика:														
Дата	Время	Q, Гкал	M1, Т	M2, Т	Тр, ч	Классификация ошибок:								
19.03.2024	24:00	191,89	14317,50	14062,05	1896,00	D - отключение по t1-t2<min								
18.04.2024	24:00	223,92	19685,78	19337,05	2598,20	G - отключение по Smin, Smax								
ИТОГО:		32,03	5368,28	5275,00	702,20	E - функциональный отказ								
						U - отключение питания								
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тдт<min	+	ТГ<min	+	ТГ>max	+	Тд.о.
720,00	=	702,2	+	0,0	+	2,24	+	15,56	+	0,0	+	0,0	+	0,0
Досчёт: Q =		32,841 Гкал												
Представитель ПРАВЛОМ														
абонент № _____														
Тепло(водо)снабжение														
организации _____														

