

*лог подсчетов*

Организация: МУП "Жилищник"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 394204

Адрес дома: ул Российская 20/13

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.11.2024 по 17.12.2024**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.11	1.660522	172.182	168.357	3.824	0.000	0.000	52.0	42.3	9.7	24.00	D
19.11	1.734406	169.359	165.600	3.760	0.000	0.000	53.2	42.9	10.3	24.00	
20.11	1.506256	154.537	151.006	3.531	0.000	0.000	51.5	41.7	9.8	23.56	
21.11	1.362640	171.139	167.357	3.781	0.000	0.000	47.6	39.5	8.1	24.00	
22.11	1.943878	170.971	167.182	3.789	0.000	0.000	56.0	44.6	11.5	24.00	
23.11	1.971313	170.824	167.076	3.748	0.000	0.000	56.8	45.2	11.6	24.00	
24.11	2.255096	170.760	167.033	3.727	0.000	0.000	60.7	47.4	13.3	24.00	
25.11	2.297607	170.688	166.910	3.777	0.000	0.000	61.3	47.7	13.6	24.00	
26.11	2.385315	174.104	170.305	3.799	0.000	0.000	62.1	48.3	13.8	24.00	
27.11	2.408569	168.471	164.760	3.711	0.000	0.000	63.3	48.9	14.4	24.00	
28.11	2.205414	172.098	168.242	3.855	0.000	0.000	60.1	47.1	12.9	24.00	
29.11	2.023773	171.963	168.059	3.904	0.000	0.000	57.3	45.5	11.9	24.00	
30.11	2.043549	173.262	169.377	3.885	0.000	0.000	57.4	45.5	11.9	24.00	
01.12	1.991821	171.830	167.984	3.846	0.000	0.000	56.7	45.0	11.7	24.00	
02.12	2.105774	171.688	167.793	3.895	0.000	0.000	58.4	46.0	12.4	24.00	
03.12	2.078247	171.598	167.648	3.949	0.000	0.000	58.0	45.8	12.2	24.00	
04.12	2.249115	170.730	166.852	3.879	0.000	0.000	60.4	47.1	13.3	24.00	
05.12	2.563110	172.025	168.090	3.936	0.000	0.000	64.5	49.5	15.0	24.00	
06.12	2.625366	171.742	167.855	3.887	0.000	0.000	65.4	50.0	15.4	24.00	
07.12	2.403137	171.813	167.969	3.844	0.000	0.000	62.3	48.2	14.1	24.00	
08.12	2.323517	171.801	167.941	3.859	0.000	0.000	61.2	47.6	13.6	24.00	
09.12	2.199524	171.754	167.828	3.926	0.000	0.000	59.6	46.7	12.9	24.00	
10.12	2.322693	171.637	167.711	3.926	0.000	0.000	61.4	47.7	13.6	24.00	
11.12											-
12.12											-
13.12											-
14.12											-
15.12											-
16.12											-
17.12											-
Итого	48.6606	3926.97	3838.94	88.04	0.00	0.00	58.6	46.1	12.5	551.56	

**Показания интеграторов счетчика**


дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.11.2024	24:00	290.67700	29646.39	30602.80	0.00	6224.76
10.12.2024	24:00	339.33765	33573.37	34441.73	0.00	6776.32
Итого		48.661	3926.97	3838.94	0.00	551.56

Классификация ошибок:  
 D - отключение по T1-T2<min  
 G - отключение по Gmin, Gmax  
 E - функциональный отказ  
 U - отключение питания

*Qогн = 63,577 Гкал*

Точ = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + ТG<min + ТG>max  
 720.00 = 551.56 + 0.00 + 0.00 + 0.44 + 0.00 + 0.00

Представитель абонента



Представитель теплоснабжающей организации

