

Организация: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер абонента: Котельная
 Тип прибора: КМ-5-2 Номер прибора: 394204
 Адрес дома: ул Российская 20/13, Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.12.2024 по 17.01.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
18.12	3,12	170,31	165,55	4,76	0,00	174,43	167,83	6,60	72,4	54,01	18,39	0,03	4,12	24,0			
19.12	2,91	170,17	165,46	4,70	0,00	174,03	167,63	6,40	69,84	52,67	17,18	0,03	4,13	24,0			
20.12	1,86	170,26	165,54	4,71	0,00	172,73	167,09	5,64	55,18	44,14	11,04	0,02	4,16	24,0			
21.12	2,02	170,69	165,99	4,70	0,00	173,35	167,62	5,73	57,22	45,26	11,96	0,02	4,16	24,0			
22.12	2,24	170,56	165,86	4,70	0,00	173,55	167,64	5,91	60,74	47,49	13,25	0,02	4,16	24,0			
23.12	2,08	170,46	165,78	4,68	0,00	173,25	167,48	5,76	58,58	46,27	12,31	0,01	4,16	24,0			
24.12	1,99	170,57	165,88	4,69	0,00	173,20	167,50	5,70	56,96	45,19	11,78	0,01	4,16	24,0			
25.12	2,13	170,31	165,62	4,69	0,00	173,08	167,30	5,78	58,7	46,08	12,62	0,0	4,16	24,0			
26.12	2,13	170,23	165,57	4,66	0,00	173,02	167,25	5,77	58,76	46,16	12,6	0,0	4,16	24,0			
27.12	2,10	170,26	165,61	4,65	0,00	173,01	167,29	5,72	58,51	46,07	12,44	0,0	4,16	24,0			
28.12	2,11	170,23	165,55	4,68	0,00	173,04	167,27	5,77	58,82	46,3	12,52	0,0	4,16	24,0			
29.12	2,06	170,23	165,57	4,66	0,00	172,94	167,23	5,70	57,9	45,69	12,21	0,01	4,16	24,0			
30.12	2,15	170,18	165,58	4,61	0,00	173,00	167,28	5,72	59,14	46,39	12,74	0,02	4,17	24,0			
31.12	2,04	170,21	165,59	4,62	0,00	172,90	167,23	5,67	57,66	45,57	12,08	0,02	4,17	24,0			
01.01	2,10	170,02	165,39	4,63	0,00	172,78	167,06	5,71	58,4	45,94	12,47	0,03	4,17	24,0			
02.01	1,91	170,08	165,47	4,62	0,00	172,58	167,01	5,57	55,46	44,12	11,35	0,04	4,18	24,0			
03.01	2,19	169,89	165,30	4,59	0,00	172,76	167,02	5,73	59,7	46,68	13,02	0,03	4,17	24,0			
04.01	2,34	169,76	165,16	4,60	0,00	172,82	166,97	5,85	61,71	47,85	13,86	0,04	4,17	24,0			
05.01	2,59	169,65	165,04	4,62	0,00	173,02	166,97	6,05	65,02	49,63	15,38	0,03	4,17	24,0			
06.01	2,56	169,55	164,95	4,60	0,00	172,89	166,88	6,01	64,72	49,54	15,18	0,03	4,17	24,0			
07.01	2,03	169,84	165,21	4,63	0,00	172,53	166,85	5,67	57,55	45,52	12,03	0,03	4,19	24,0			
08.01	1,82	169,97	165,37	4,60	0,00	172,35	166,86	5,49	54,07	43,29	10,78	0,03	4,19	24,0			
09.01	2,08	169,75	165,13	4,62	0,00	172,49	166,80	5,69	58,32	45,98	12,34	0,03	4,19	24,0			
10.01	1,83	170,43	165,83	4,60	0,00	172,86	167,36	5,51	54,63	43,79	10,84	0,02	4,2	24,0			
11.01	1,78	169,53	165,00	4,53	0,00	171,87	166,47	5,40	53,58	43,0	10,58	0,03	4,2	24,0			
12.01	2,37	169,24	164,77	4,48	0,00	172,33	166,58	5,75	62,14	48,02	14,12	0,03	4,19	24,0			
13.01	2,25	169,28	164,75	4,54	0,00	172,20	166,48	5,72	60,34	46,92	13,42	0,02	4,19	24,0			
14.01	2,57	169,05	164,52	4,53	0,00	172,37	166,44	5,94	64,75	49,46	15,28	0,03	4,19	24,0			
15.01	2,15	169,25	164,71	4,54	0,00	172,07	166,41	5,66	59,25	46,45	12,79	0,03	4,19	24,0			
16.01	2,07	169,30	164,73	4,58	0,00	172,01	166,37	5,64	58,03	45,67	12,35	0,02	4,19	24,0			
17.01	1,92	169,34	164,81	4,53	0,00	171,85	166,37	5,49	55,75	44,31	11,44	0,03	4,2	24,0			
Итого:	67,51	5268,63	5125,29	143,34	0,00	5357,30	0,00	178,73	59,48	46,56	12,91	0,02	4,17	744,0			

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.12.2024	24:00	356,45	34774,18	35609,17	6944,32
31.12.2024	24:00	387,40	37158,85	37928,33	7280,32
01.01.2025	00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.2025	24:00	36,55	2883,95	2806,13	408,00
ИТОГО:		67,51	5268,63	5125,29	744,00

Классификация ошибок:
 D - отключение по t1-t2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит	+	Тф.отк.	+	Тdt<mi	+	TG<mi	+	TG>max	+	Тд.о.
744,00	=	744,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 67,505 Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

