

Организация: *Управление №*
 Тип прибора: КМ-5-2 *Медведковский*
 Адрес дома: ул Российская 20/13,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 394204
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
 18.01.2025 по 17.02.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
18.01	1,95	169,25	164,78	4,47	0,00	171,81	166,35	5,45	56,24	44,6	11,64	0,03	4,19	24,0	
19.01	1,94	169,12	164,63	4,49	0,00	171,65	166,19	5,46	56,05	44,46	11,59	0,03	4,2	24,0	
20.01	1,97	169,10	164,62	4,48	0,00	171,71	166,23	5,48	56,81	45,03	11,78	0,02	4,2	24,0	
21.01	2,49	168,73	164,33	4,40	0,00	171,91	166,16	5,75	63,08	48,23	14,85	0,02	4,19	24,0	
22.01	2,49	168,65	164,18	4,47	0,00	171,89	166,06	5,83	63,96	49,07	14,89	0,02	4,19	24,0	
23.01	2,36	160,77	156,47	4,30	0,00	163,74	158,18	5,56	62,6	47,84	14,76	0,03	4,05	23,08	U
24.01	2,34	168,88	164,42	4,46	0,00	171,91	166,21	5,70	61,59	47,65	13,94	0,03	4,19	24,0	
25.01	2,04	169,06	164,61	4,46	0,00	171,73	166,23	5,50	57,56	45,36	12,2	0,02	4,2	24,0	
26.01	1,93	169,13	164,67	4,47	0,00	171,64	166,22	5,43	55,78	44,29	11,49	0,03	4,2	24,0	
27.01	1,67	169,09	164,62	4,47	0,00	171,32	166,05	5,27	52,43	42,43	9,99	0,03	4,2	24,0	
28.01	1,62	169,09	164,65	4,44	0,00	171,24	166,03	5,21	51,47	41,76	9,71	0,03	4,2	24,0	
29.01	1,76	168,93	164,57	4,36	0,00	171,25	166,04	5,21	53,53	43,04	10,49	0,03	4,2	24,0	
30.01	1,50	169,18	164,86	4,32	0,00	171,23	166,21	5,02	50,05	41,06	8,99	0,02	4,19	24,0	
31.01	1,65	168,97	164,68	4,29	0,00	171,16	166,08	5,08	51,92	42,02	9,9	0,02	4,2	24,0	
01.02	1,76	168,95	164,70	4,25	0,00	171,26	166,15	5,10	53,35	42,85	10,5	0,03	4,2	24,0	
02.02	1,98	168,82	164,61	4,21	0,00	171,42	166,21	5,21	56,92	45,05	11,86	0,03	4,2	24,0	
03.02	2,09	168,83	164,58	4,26	0,00	171,57	166,24	5,33	58,39	45,91	12,49	0,03	4,19	24,0	
04.02	2,25	168,74	164,49	4,25	0,00	171,66	166,23	5,43	60,44	46,99	13,45	0,03	4,19	24,0	
05.02	2,24	168,66	164,40	4,25	0,00	171,58	166,15	5,43	60,52	47,13	13,39	0,02	4,18	24,0	
06.02	2,29	169,40	165,18	4,21	0,00	172,37	166,94	5,43	60,91	47,27	13,64	0,01	4,18	24,0	
07.02	2,69	167,96	163,68	4,28	0,00	171,44	165,66	5,78	66,57	50,45	16,12	0,01	4,18	24,0	
08.02	2,68	167,93	163,61	4,32	0,00	171,44	165,61	5,83	66,77	50,68	16,09	0,01	4,17	24,0	
09.02	2,48	168,09	163,78	4,31	0,00	171,32	165,65	5,66	63,89	49,02	14,87	0,01	4,17	24,0	
10.02	2,50	168,06	163,72	4,34	0,00	171,28	165,59	5,69	63,9	48,93	14,97	0,02	4,16	24,0	
11.02	2,62	168,43	164,10	4,33	0,00	171,81	166,04	5,78	65,48	49,83	15,65	0,02	4,16	24,0	
12.02	2,74	167,95	163,64	4,31	0,00	171,49	165,63	5,85	67,15	50,75	16,4	0,03	4,17	24,0	
13.02	2,80	167,87	163,57	4,31	0,00	171,48	165,59	5,89	67,84	51,05	16,79	0,04	4,18	24,0	
14.02	2,66	167,74	163,45	4,29	0,00	171,18	165,40	5,78	66,07	50,09	15,98	0,04	4,18	24,0	
15.02	2,86	167,68	163,38	4,30	0,00	171,36	165,43	5,93	68,63	51,44	17,18	0,05	4,18	24,0	
16.02	3,05	167,61	163,31	4,29	0,00	171,54	165,46	6,07	71,12	52,8	18,32	0,05	4,18	24,0	
17.02	3,09	167,42	163,14	4,28	0,00	171,40	165,31	6,09	71,62	53,03	18,58	0,04	4,18	24,0	
Итого:	70,55	5218,13	5083,45	134,69	0,00	5309,80	0,00	172,24	60,71	47,09	13,62	0,03	4,18	743,08	


оказания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2025	24:00	36,55	2883,95	2806,13	408,00
17.02.2025	24:00	107,11	8102,09	7889,57	1151,08
ИТОГО:		70,55	5218,13	5083,45	743,08

Классификация ошибок:
 D - отключение по t1-t2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. + Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 744 =743,08 +0,92 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 70,643 Гкал

Представитель
 абонента 

Представитель
 тепло(водо)снабжающей
 организации 