

| | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|-----------|
| Организация: | ООО "Управдом ЮГ Подмосквья" | Номер абонента: | Котельная |
| Тип прибора: | КМ-5-2 | Номер прибора: | 394204 |
| Адрес дома: | ул Российская 20/13, | Система: | Отп |

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 23.12.2023 по 21.01.2024

| Дата | Тепло, Гкал Q | Масса, т | | Утечка, Т | | Объём, м3 | | | Температура, С | | | Давл. ат | | Наработка, Тр, час | Клас-сифик. ошибок |
|--------|---------------|----------|---------|-----------|-------|-----------|--------|--------|----------------|-------|-------|----------|------|--------------------|--------------------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | M2-M1 | V1 | V2 | V1-V2 | T1 | T2 | T1-T2 | P1 | P2 | | |
| 23.12 | 1,63 | 178,00 | 174,71 | 3,29 | 0,00 | 180,18 | 176,15 | 4,03 | 50,45 | 41,18 | 9,27 | 0,09 | 4,27 | 24,0 | |
| 24.12 | 1,76 | 178,00 | 174,71 | 3,28 | 0,00 | 180,32 | 176,21 | 4,11 | 52,17 | 42,2 | 9,97 | 0,08 | 4,27 | 24,0 | |
| 25.12 | 1,76 | 178,01 | 174,76 | 3,25 | 0,00 | 180,34 | 176,27 | 4,07 | 52,31 | 42,31 | 10,0 | 0,08 | 4,26 | 24,0 | |
| 26.12 | 1,88 | 177,96 | 174,74 | 3,22 | 0,00 | 180,43 | 176,30 | 4,13 | 53,8 | 43,12 | 10,69 | 0,08 | 4,26 | 24,0 | |
| 27.12 | 1,94 | 178,05 | 174,81 | 3,24 | 0,00 | 180,61 | 176,44 | 4,17 | 54,82 | 43,85 | 10,97 | 0,07 | 4,26 | 24,0 | |
| 28.12 | 2,10 | 178,66 | 175,45 | 3,21 | 0,00 | 181,41 | 177,16 | 4,25 | 56,87 | 45,02 | 11,85 | 0,06 | 4,26 | 24,0 | |
| 29.12 | 1,94 | 178,35 | 175,15 | 3,20 | 0,00 | 180,93 | 176,78 | 4,15 | 55,0 | 44,04 | 10,97 | 0,07 | 4,27 | 24,0 | |
| 30.12 | 1,73 | 178,74 | 175,59 | 3,15 | 0,00 | 181,04 | 177,09 | 3,95 | 51,91 | 42,14 | 9,77 | 0,07 | 4,28 | 24,0 | |
| 31.12 | 1,93 | 178,33 | 175,20 | 3,13 | 0,00 | 180,85 | 176,79 | 4,05 | 54,38 | 43,47 | 10,91 | 0,07 | 4,27 | 24,0 | |
| 01.01 | 2,75 | 178,79 | 175,50 | 3,29 | 0,00 | 182,40 | 177,59 | 4,81 | 65,63 | 50,13 | 15,5 | 0,07 | 4,26 | 24,0 | |
| 02.01 | 3,38 | 178,14 | 174,78 | 3,36 | 0,00 | 182,58 | 177,22 | 5,36 | 73,59 | 54,51 | 19,08 | 0,08 | 4,25 | 24,0 | |
| 03.01 | 3,60 | 177,51 | 174,15 | 3,36 | 0,00 | 182,17 | 176,65 | 5,52 | 75,66 | 55,27 | 20,39 | 0,08 | 4,26 | 24,0 | |
| 04.01 | 3,70 | 177,01 | 173,72 | 3,30 | 0,00 | 181,70 | 176,19 | 5,51 | 76,01 | 55,04 | 20,97 | 0,09 | 4,27 | 24,0 | |
| 05.01 | 3,85 | 177,35 | 174,09 | 3,25 | 0,00 | 182,22 | 176,63 | 5,58 | 77,53 | 55,74 | 21,78 | 0,09 | 4,28 | 24,0 | |
| 06.01 | 3,79 | 178,72 | 175,43 | 3,29 | 0,00 | 183,68 | 178,07 | 5,61 | 77,96 | 56,68 | 21,28 | 0,09 | 4,27 | 24,0 | |
| 07.01 | 3,81 | 177,43 | 174,11 | 3,32 | 0,00 | 182,39 | 176,74 | 5,66 | 78,29 | 56,75 | 21,54 | 0,07 | 4,28 | 24,0 | |
| 08.01 | 3,79 | 177,88 | 174,60 | 3,28 | 0,00 | 182,80 | 177,21 | 5,60 | 77,83 | 56,42 | 21,41 | 0,07 | 4,29 | 24,0 | |
| 09.01 | 3,10 | 178,16 | 174,84 | 3,32 | 0,00 | 182,24 | 177,13 | 5,11 | 70,14 | 52,62 | 17,52 | 0,08 | 4,29 | 24,0 | |
| 10.01 | 2,75 | 178,41 | 175,09 | 3,32 | 0,00 | 181,99 | 177,17 | 4,82 | 65,49 | 49,98 | 15,51 | 0,08 | 4,3 | 24,0 | |
| 11.01 | 2,57 | 179,32 | 176,02 | 3,30 | 0,00 | 182,71 | 178,02 | 4,69 | 63,29 | 48,83 | 14,46 | 0,09 | 4,3 | 24,0 | |
| 12.01 | 3,09 | 178,30 | 175,02 | 3,28 | 0,00 | 182,33 | 177,29 | 5,04 | 69,76 | 52,31 | 17,45 | 0,09 | 4,29 | 24,0 | |
| 13.01 | 3,65 | 178,13 | 174,79 | 3,34 | 0,00 | 182,92 | 177,37 | 5,56 | 76,61 | 56,02 | 20,59 | 0,08 | 4,29 | 24,0 | |
| 14.01 | 3,23 | 178,04 | 174,72 | 3,32 | 0,00 | 182,26 | 177,06 | 5,20 | 71,47 | 53,26 | 18,22 | 0,09 | 4,3 | 24,0 | |
| 15.01 | 2,50 | 179,49 | 176,20 | 3,29 | 0,00 | 182,73 | 178,13 | 4,60 | 61,88 | 47,87 | 14,01 | 0,09 | 4,31 | 24,0 | |
| 16.01 | 2,29 | 179,12 | 175,87 | 3,25 | 0,00 | 182,13 | 177,70 | 4,42 | 59,53 | 46,65 | 12,88 | 0,09 | 4,3 | 24,0 | |
| 17.01 | 2,62 | 178,62 | 175,38 | 3,24 | 0,00 | 182,00 | 177,36 | 4,64 | 63,39 | 48,64 | 14,75 | 0,08 | 4,3 | 24,0 | |
| 18.01 | 2,70 | 179,25 | 176,03 | 3,23 | 0,00 | 182,76 | 178,07 | 4,69 | 64,52 | 49,33 | 15,19 | 0,08 | 4,3 | 24,0 | |
| 19.01 | 2,36 | 179,25 | 175,96 | 3,29 | 0,00 | 182,32 | 177,81 | 4,50 | 60,2 | 46,95 | 13,25 | 0,08 | 4,31 | 24,0 | |
| 20.01 | 2,44 | 179,18 | 175,92 | 3,25 | 0,00 | 182,31 | 177,79 | 4,52 | 60,88 | 47,14 | 13,74 | 0,07 | 4,3 | 24,0 | |
| 21.01 | 2,57 | 179,18 | 175,94 | 3,25 | 0,00 | 182,46 | 177,86 | 4,60 | 62,29 | 47,87 | 14,42 | 0,06 | 4,3 | 24,0 | |
| Итого: | 81,21 | 5351,36 | 5253,29 | 98,07 | 0,00 | 5457,22 | 0,00 | 142,97 | 64,44 | 49,17 | 15,27 | 0,08 | 4,28 | 720,0 | |

Показания интеграторов счётчика:

| Дата | Время | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Тр, ч |
|------------|-------|---------|----------|----------|---------|
| 22.12.2023 | 24:00 | 354,83 | 32713,54 | 31803,16 | 6115,87 |
| 31.12.2023 | 24:00 | 371,49 | 34317,63 | 33378,28 | 6331,87 |
| 01.01.2024 | 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.2024 | 24:00 | 64,55 | 3747,27 | 3678,16 | 504,00 |
| ИТОГО: | | 81,21 | 5351,36 | 5253,29 | 720,00 |

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

| Тотч. | = | Тнараб. | + | Тсб.пит. | + | Тф.отк. | + | Тdt<min | + | TG<min | + | TG>max | + | Тд.о. |
|--------|---|---------|---|----------|---|---------|---|---------|---|--------|---|--------|---|-------|
| 720,00 | = | 720,0 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 |

Досчёт: Q = 81,213 Гкал

Представитель
абонента

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

