


Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 23.12.2023 по 21.01.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Российская д. 42Теплосчетчик МКТС: № 011293-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.12.23	2.252	299.41	299.41	0.01	52.7	45.2	7.5	4.2	4.1	24.00	0.00	
24.12.23	2.418	299.34	299.34	0.01	54.9	46.8	8.1	4.2	4.1	24.00	0.00	
25.12.23	2.571	299.31	299.22	0.08	56.6	48.0	8.6	4.2	4.1	24.00	0.00	
26.12.23	2.509	299.41	299.34	0.04	55.8	47.4	8.4	4.2	4.1	24.00	0.00	
27.12.23	2.602	299.38	299.38	0.03	56.9	48.2	8.7	4.2	4.1	24.00	0.00	
28.12.23	2.807	299.03	298.97	0.05	59.0	49.6	9.4	4.2	4.1	24.00	0.00	
29.12.23	2.406	299.44	299.44	0.01	54.9	46.8	8.0	4.2	4.1	24.00	0.00	
30.12.23	2.070	294.88	294.91	-0.05	50.7	43.7	7.0	4.2	4.1	24.00	0.00	
31.12.23	2.733	299.13	299.19	-0.04	57.6	48.5	9.1	4.2	4.1	24.00	0.00	
01.01.24	3.824	298.66	298.47	0.19	69.9	57.1	12.8	4.2	4.1	24.00	0.00	
02.01.24	4.441	298.34	297.69	0.64	75.8	60.9	14.9	4.2	4.1	24.00	0.00	
03.01.24	4.525	298.19	297.38	0.82	75.3	60.2	15.2	4.2	4.1	24.00	0.00	
04.01.24	4.629	298.31	297.16	1.14	75.2	59.7	15.5	4.2	4.1	24.00	0.00	
05.01.24	4.659	298.25	296.97	1.29	75.4	59.8	15.6	4.2	4.1	24.00	0.00	
06.01.24	4.560	298.16	296.78	1.36	75.5	60.2	15.3	4.2	4.1	24.00	0.00	
07.01.24	4.593	298.16	296.75	1.45	75.5	60.1	15.4	4.2	4.1	24.00	0.00	
08.01.24	4.622	298.41	296.78	1.60	75.5	60.0	15.5	4.2	4.1	24.00	0.00	
09.01.24	3.924	298.59	297.22	1.38	69.8	56.7	13.1	4.2	4.1	24.00	0.00	
10.01.24	3.680	298.84	297.78	1.06	67.2	54.9	12.3	4.2	4.1	24.00	0.00	
11.01.24	3.416	301.50	300.47	1.02	64.5	53.2	11.3	4.2	4.1	24.00	0.00	
12.01.24	4.427	301.03	299.53	1.49	75.4	60.7	14.7	4.2	4.1	24.00	0.00	
13.01.24	4.559	301.06	299.47	1.59	75.9	60.7	15.1	4.2	4.1	24.00	0.00	
14.01.24	4.318	300.97	299.34	1.64	73.9	59.5	14.3	4.2	4.1	24.00	0.00	
15.01.24	3.033	301.72	300.56	1.16	61.0	51.0	10.0	4.2	4.1	24.00	0.00	
16.01.24	2.917	301.75	300.69	1.08	59.7	50.0	9.7	4.2	4.1	24.00	0.00	
17.01.24	4.097	301.28	299.88	1.40	72.0	58.4	13.6	4.2	4.1	24.00	0.00	
18.01.24	3.754	301.19	299.69	1.50	69.6	57.2	12.5	4.2	4.1	24.00	0.00	
19.01.24	3.222	301.59	300.38	1.22	63.0	52.3	10.7	4.2	4.1	24.00	0.00	
20.01.24	3.518	300.69	299.38	1.30	66.9	55.2	11.7	4.2	4.1	24.00	0.00	
21.01.24	3.938	300.34	298.94	1.39	71.1	58.0	13.1	4.2	4.1	24.00	0.00	
Итого:	107.023	8986.34	8960.47	25.86	66.2	54.3	11.9	4.2	4.1	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.01.24 24:00	4244.252	513307.16	513582.38	67736.62
22.12.23 24:00	4137.229	504320.81	504621.91	67016.62
Итого:	107.023	8986.34	8960.47	720.00

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) $Gv < \min(DG)$ $Gv > \max(DG)$ $dt < \min(Dt)$ Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36