

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 20.03.2024 по 18.04.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Российская д.44Теплосчетчик МКТС: № 011443-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$


Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
20.03.24	2.042	223.00	27.81	195.17	50.3	41.1	9.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
21.03.24	2.080	222.91	28.53	194.40	50.8	41.4	9.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
22.03.24	2.190	222.88	28.66	194.21	52.3	42.4	9.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
23.03.24	1.894	223.00	28.34	194.67	49.0	40.5	8.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.03.24	1.687	223.13	28.84	194.28	46.2	38.6	7.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.03.24	1.751	223.13	27.31	195.80	46.6	38.8	7.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.03.24	1.638	223.16	28.00	195.14	45.3	37.9	7.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.03.24	1.712	223.13	28.25	194.89	46.0	38.3	7.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.03.24	1.555	184.53	23.12	161.39	47.6	39.1	8.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.03.24	1.422	224.84	27.88	196.98	43.0	36.6	6.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.03.24	1.308	224.94	28.47	196.47	41.5	35.6	5.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
31.03.24	1.269	227.72	27.94	199.77	41.3	35.7	5.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.04.24	1.140	229.38	28.03	201.34	40.3	35.3	5.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.04.24	1.078	228.41	26.59	201.82	40.1	35.3	4.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.04.24	1.200	226.44	26.28	200.16	41.2	35.9	5.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.04.24	1.743	226.41	27.50	198.91	46.9	39.2	7.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.04.24	2.042	226.38	27.56	198.78	50.1	41.1	9.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.04.24	1.727	226.75	28.88	197.92	46.4	38.8	7.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.04.24	1.480	226.94	28.69	198.25	43.5	37.0	6.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.04.24	1.030	184.66	21.41	163.23	40.2	34.7	5.6	4.0	4.0	19.51	4.49	Dt
09.04.24	0.891	169.84	20.00	149.84	39.9	34.7	5.3	4.0	4.0	17.95	6.05	Dt
10.04.24	0.745	145.88	17.22	128.66	39.8	34.7	5.1	4.0	4.0	15.44	8.56	Dt
11.04.24	0.737	145.13	17.03	128.11	40.0	34.9	5.1	4.0	4.0	15.38	8.62	Dt
12.04.24	0.878	164.56	19.13	145.45	40.0	34.7	5.3	4.0	4.0	17.44	6.56	Dt
13.04.24	1.153	216.34	25.47	190.83	40.7	35.3	5.4	4.0	4.0	22.93	1.07	Dt
14.04.24	1.148	223.38	26.31	197.08	40.2	35.1	5.2	4.0	4.0	23.67	0.33	Dt
15.04.24	1.310	226.44	26.59	199.83	41.5	35.7	5.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
16.04.24	1.318	226.34	26.00	200.37	42.0	36.2	5.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
17.04.24	1.232	224.66	26.09	198.53	40.7	35.2	5.5	4.0	4.0	23.81	0.19	Dt
18.04.24	1.403	226.34	25.88	200.52	42.2	36.0	6.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	42.800	6390.59	777.81	5612.80	44.0	37.3	6.7	4.0	4.0	684.12	35.88	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
18.04.24 24:00	4475.528	404852.66	283035.11	67781.22
19.03.24 24:00	4432.728	398462.06	282257.30	67097.10
Итого:	42.800	6390.59	777.81	684.12

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 684.12 чСуммарное время отказа: 35.88 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 35.88

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max (DG) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36*Q = 42,811 Гкал*