

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 18.11.2024 по 11.12.2024

12.12.24 23:13

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" *по 18.12.24*
 Адрес объекта: ул. Российская д.44
 Теплосчетчик МКТС: № 011443-1
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$ Версия МКТС: 2.51

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.11.24	1.871	224.91	35.38	189.50	48.0	39.7	8.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
19.11.24	1.981	226.22	35.81	190.41	49.2	40.5	8.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.11.24	1.972	224.91	35.91	189.00	49.3	40.5	8.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
21.11.24	1.500	225.19	37.22	187.95	43.0	36.3	6.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
22.11.24	2.359	226.22	36.93	189.31	53.6	43.1	10.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
23.11.24	1.804	173.53	26.72	146.82	52.6	42.2	10.4	4.0	4.0	23.97	0.03	Dt
24.11.24	2.616	225.16	33.53	191.63	56.3	44.7	11.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.11.24	2.777	225.13	36.44	188.69	58.2	45.9	12.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.11.24	2.905	224.97	36.81	188.16	59.6	46.7	12.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.11.24	2.869	224.97	35.13	189.86	59.3	46.5	12.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.11.24	2.694	225.09	35.53	189.52	57.2	45.2	12.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.11.24	2.414	225.28	36.25	189.08	54.1	43.4	10.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.11.24	2.372	225.25	35.69	189.55	53.6	43.1	10.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.12.24	2.318	225.25	37.22	188.03	53.1	42.8	10.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.12.24	2.448	225.25	37.53	187.70	54.8	43.9	10.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.12.24	2.386	225.16	37.28	187.89	54.0	43.4	10.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.12.24	2.608	225.06	36.13	188.95	56.4	44.8	11.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.12.24	3.098	226.03	38.63	187.41	61.7	48.0	13.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.12.24	3.109	226.56	37.59	188.95	62.0	48.3	13.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.12.24	2.851	226.66	37.41	189.23	59.0	46.4	12.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.12.24	2.813	226.66	37.25	189.41	58.6	46.2	12.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.12.24	2.563	226.75	36.72	190.03	56.0	44.6	11.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.12.24	2.646	222.97	39.59	183.38	56.9	45.0	11.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.12.24	2.845	224.34	36.50	187.88	59.2	46.5	12.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	59.817	5357.50	869.18	4488.32	55.3	44.1	11.2	4.0	4.0	575.97	0.03	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)


Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.24 24:00	4619.645	421294.91	285595.95	73460.36
17.11.24 24:00	4559.828	415937.41	284726.77	72884.39
Итого:	59.817	5357.50	869.18	575.97

Отчетный период: 576.00 ч
 Время работы: 575.97 ч
 Суммарное время отказа: 0.03 ч = $\frac{0.00}{\text{Откл.эл-пит.(Эл)}} + \frac{0.00}{\text{Неисправн.(Не)}} + \frac{0.00}{\text{Gv<min(DG)}} + \frac{0.00}{\text{Gv>max(DG)}} + \frac{0.03}{\text{dt<min(Dt)}}$

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36



Q = 74,775 Гкал