

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 23.12.2023 по 21.01.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Российская д.44Теплосчетчик МКТС: № 011443-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 


Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.12.23	2.229	222.94	28.13	194.81	52.2	42.2	10.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.12.23	2.426	222.88	28.34	194.52	54.8	43.9	10.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.12.23	2.565	222.81	28.00	194.81	56.4	44.9	11.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.12.23	2.509	222.91	26.50	196.40	55.7	44.4	11.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.12.23	2.604	222.91	26.50	196.41	56.8	45.0	11.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.12.23	2.780	222.59	29.03	193.55	58.6	46.1	12.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.12.23	2.515	222.91	29.69	193.23	56.0	44.7	11.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.12.23	2.093	219.69	27.41	192.30	50.4	40.9	9.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
31.12.23	2.535	222.81	27.50	195.31	55.1	43.7	11.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.01.24	3.752	222.19	27.34	194.84	69.0	52.2	16.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.01.24	4.336	221.88	28.34	193.53	74.9	55.4	19.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.01.24	4.478	221.75	28.44	193.30	75.1	54.9	20.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.01.24	4.597	221.75	31.09	190.67	74.8	54.1	20.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.01.24	4.623	221.75	31.69	190.07	75.2	54.3	20.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.01.24	4.531	221.66	29.41	192.21	75.3	54.8	20.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.01.24	4.556	221.63	28.91	192.75	75.3	54.8	20.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.01.24	4.597	221.66	31.09	190.57	75.2	54.5	20.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.01.24	4.107	221.69	28.38	193.32	71.5	52.9	18.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.01.24	3.608	222.00	28.66	193.33	66.2	50.0	16.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.01.24	3.302	223.66	29.53	194.13	63.5	48.7	14.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
12.01.24	4.355	223.38	31.03	192.34	74.8	55.3	19.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
13.01.24	4.490	223.47	30.41	193.05	75.8	55.7	20.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
14.01.24	4.389	223.41	31.38	192.05	74.8	55.2	19.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
15.01.24	3.178	224.09	29.53	194.55	62.7	48.5	14.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
16.01.24	2.848	224.31	30.44	193.91	58.9	46.2	12.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
17.01.24	3.892	223.88	30.13	193.74	69.9	52.5	17.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
18.01.24	4.010	223.63	30.47	193.13	72.3	54.3	17.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
19.01.24	3.068	224.22	31.03	193.22	61.3	47.6	13.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.01.24	3.546	223.47	29.88	193.60	67.4	51.5	15.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
21.01.24	3.821	223.16	28.81	194.32	70.1	53.0	17.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>106.338</b>	<b>6681.03</b>	<b>877.06</b>	<b>5803.95</b>	<b>66.0</b>	<b>50.1</b>	<b>15.9</b>	<b>4.0</b>	<b>4.0</b>	<b>720.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.01.24 24:00	4271.875	385495.59	280581.36	65705.10
22.12.23 24:00	4165.536	378814.56	279704.30	64985.10
<b>Итого:</b>	<b>106.338</b>	<b>6681.03</b>	<b>877.06</b>	<b>720.00</b>

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv&lt;min(ДГ) Gv&gt;max(ДГ) dt&lt;min(Dt)

Представитель  
потребителя:Представитель  
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

-2,365