

с 22.11.23 по 22.12.23

13.12.23 01:07

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 22.11.2023 по 11.12.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"
Адрес объекта: ул. Российская д.44
Теплосчетчик МКТС: № 011443-1 Версия МКТС: 2.51
Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, г			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.11.23	3.629	221.78	30.28	191.52	67.6	51.3	16.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
23.11.23	3.565	221.78	30.63	191.16	67.3	51.2	16.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.11.23	3.057	222.00	31.25	190.74	62.1	48.3	13.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.11.23	2.720	222.31	30.53	191.77	57.9	45.7	12.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.11.23	2.833	222.19	30.28	191.91	59.3	46.5	12.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.11.23	2.552	223.53	30.25	193.27	56.2	44.7	11.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.11.23	3.034	222.72	30.47	192.27	61.6	48.0	13.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.11.23	3.029	222.72	28.81	193.88	61.5	47.9	13.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.11.23	2.838	224.09	30.44	193.69	58.9	46.2	12.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.12.23	2.961	224.50	30.81	193.67	60.7	47.5	13.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.12.23	3.084	224.41	30.75	193.67	62.1	48.4	13.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.12.23	3.269	223.94	29.53	194.36	64.2	49.6	14.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.12.23	3.495	223.91	29.94	194.00	66.1	50.5	15.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.12.23	3.570	223.72	29.06	194.66	67.5	51.5	16.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.12.23	3.510	223.84	30.00	193.84	66.7	51.0	15.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.12.23	3.890	223.69	31.09	192.59	70.2	52.8	17.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.12.23	4.226	223.44	30.16	193.28	74.0	55.1	18.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.12.23	4.344	223.44	30.78	192.67	75.0	55.6	19.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.12.23	3.926	223.72	29.59	194.09	70.8	53.3	17.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.12.23	3.505	223.81	28.28	195.52	66.2	50.6	15.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	67.037	4465.53	602.94	3862.58	64.8	49.8	15.0	4.0	4.0	480.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.23 24:00	4134.981	376401.38	279404.83	64722.10
21.11.23 24:00	4067.944	371935.84	278801.89	64242.10
Итого:	67.037	4465.53	602.94	480.00

Q_{доп} = 103,907 Гкал

Отчетный период: 480.00 ч

Время работы: 480.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправ.(Не) Gv<min(DG) Gv>max(DG) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
постанция: _____



Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36