

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 20.03.2024 по 18.04.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Российская д. 46Теплосчетчик МКТС: № 013147-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)


Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
20.03.24	1.883	243.75	241.78	2.00	50.0	42.3	7.7	4.8	4.1	24.00	0.00	
21.03.24	1.903	243.66	241.63	2.02	50.6	42.8	7.8	4.9	4.2	24.00	0.00	
22.03.24	2.021	243.59	241.56	2.02	52.0	43.7	8.3	4.9	4.2	24.00	0.00	
23.03.24	1.736	243.81	241.81	2.00	48.9	41.8	7.1	4.9	4.2	24.00	0.00	
24.03.24	1.537	244.13	242.13	2.00	46.0	39.7	6.3	4.8	4.1	24.00	0.00	
25.03.24	1.581	244.13	242.16	1.96	46.4	39.9	6.5	4.8	4.1	24.00	0.00	
26.03.24	1.479	244.19	242.22	1.98	45.0	39.0	6.1	4.8	4.1	24.00	0.00	
27.03.24	1.519	243.03	240.91	2.14	45.7	39.4	6.3	4.8	4.1	24.00	0.00	
28.03.24	1.421	208.84	207.13	1.69	47.2	40.4	6.8	4.3	3.7	23.99	0.01	Dt
29.03.24	1.262	243.66	241.66	2.04	42.8	37.6	5.2	4.8	4.1	24.00	0.00	
30.03.24	1.165	243.66	241.66	2.02	41.3	36.5	4.8	4.8	4.1	24.00	0.00	
31.03.24	1.125	246.63	244.56	2.02	41.0	36.5	4.6	4.8	4.1	24.00	0.00	
01.04.24	1.019	248.59	246.63	2.00	40.1	36.0	4.1	4.8	4.1	24.00	0.00	
02.04.24	0.772	196.22	194.06	2.13	39.8	35.8	3.9	3.9	3.3	23.97	0.03	Dt
03.04.24	0.992	243.13	240.03	3.10	40.9	36.8	4.1	4.8	4.1	24.00	0.00	
04.04.24	1.501	249.78	247.94	1.83	46.5	40.5	6.0	4.8	4.1	24.00	0.00	
05.04.24	1.787	250.06	248.50	1.57	49.8	42.7	7.1	4.8	4.1	24.00	0.00	
06.04.24	1.510	250.50	248.94	1.57	46.3	40.2	6.0	4.8	4.1	24.00	0.00	
07.04.24	1.306	250.84	249.25	1.58	43.3	38.1	5.2	4.8	4.1	24.00	0.00	
08.04.24	0.902	203.06	201.81	1.27	40.0	35.6	4.4	4.8	4.1	19.42	4.58	Dt
09.04.24	0.787	186.78	185.56	1.19	39.7	35.5	4.2	4.8	4.1	17.85	6.15	Dt
10.04.24	0.657	160.28	159.31	1.02	39.6	35.5	4.1	4.8	4.1	15.34	8.66	Dt
11.04.24	0.649	159.47	158.44	1.01	39.8	35.7	4.1	4.8	4.2	15.28	8.72	Dt
12.04.24	0.761	180.91	179.75	1.17	39.8	35.6	4.2	4.8	4.2	17.34	6.66	Dt
13.04.24	0.998	237.03	235.50	1.52	40.4	36.2	4.2	4.8	4.2	22.72	1.28	Dt
14.04.24	0.996	245.81	244.22	1.58	40.0	36.0	4.0	4.8	4.2	23.56	0.44	Dt
15.04.24	1.133	250.31	248.69	1.62	41.2	36.7	4.5	4.8	4.2	24.00	0.00	
16.04.24	1.147	250.22	248.63	1.62	41.8	37.2	4.6	4.8	4.2	24.00	0.00	
17.04.24	1.063	247.31	245.69	1.60	40.5	36.2	4.3	4.8	4.2	23.71	0.29	Dt
18.04.24	1.204	250.22	248.63	1.61	41.9	37.1	4.8	4.8	4.2	24.00	0.00	
Итого:	37.816	6953.59	6900.75	52.86	43.8	38.4	5.4	4.8	4.1	683.20	36.80	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
18.04.24 24:00	4097.127	456624.22	457905.50	74254.94
19.03.24 24:00	4059.311	449670.63	451004.75	73571.74
Итого:	37.816	6953.59	6900.75	683.20

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 683.20 чСуммарное время отказа: 36.80 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 36.80

Откл.эл.-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(DG) Gv>max(DG) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

Q = 37, 8331 тпч