

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.05.2024 по 18.06.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Российская д.46
 Теплосчетчик МКТС: № 013147-2 Версия МКТС: 2.54
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.05.24	0.868	63.63	54.80	8.82	62.9	55.7	7.3	6.3	3.9	24.00	0.00	
20.05.24	0.852	63.34	54.80	8.55	63.4	56.2	7.2	6.3	3.9	24.00	0.00	
21.05.24	0.770	62.06	54.89	7.17	63.1	56.0	7.0	6.3	3.9	24.00	0.00	
22.05.24	0.761	61.80	55.06	6.73	63.8	56.6	7.2	6.3	3.9	24.00	0.00	
23.05.24	0.806	62.27	54.48	7.77	63.1	55.9	7.2	6.2	3.9	24.00	0.00	
24.05.24	0.917	64.97	54.72	10.25	62.0	55.0	7.0	6.3	3.9	24.00	0.00	
25.05.24	0.882	64.39	54.77	9.62	62.2	55.3	6.9	6.3	3.9	24.00	0.00	
26.05.24	0.938	65.23	54.70	10.55	62.8	55.8	6.9	6.3	3.9	24.00	0.00	
27.05.24	0.793	62.91	54.92	7.96	62.5	55.7	6.8	6.3	3.9	24.00	0.00	
28.05.24	0.869	64.36	54.84	9.53	62.4	55.7	6.7	6.3	3.9	24.00	0.00	
29.05.24	0.744	62.25	54.94	7.30	62.3	55.7	6.6	6.3	4.0	24.00	0.00	
30.05.24	0.833	63.75	54.95	8.80	63.1	56.5	6.6	6.3	4.0	24.00	0.00	
31.05.24	0.801	63.11	54.88	8.23	63.0	56.4	6.6	6.3	4.0	24.00	0.00	
01.06.24	0.718	61.38	54.67	6.71	62.6	56.0	6.6	6.3	4.0	24.00	0.00	
02.06.24	0.764	61.92	54.23	7.68	62.7	56.1	6.6	6.2	4.0	24.00	0.00	
03.06.24	0.807	62.83	54.30	8.53	62.8	56.3	6.5	6.2	4.0	24.00	0.00	
04.06.24	0.241	21.78	19.66	2.14	62.7	56.2	6.5	2.5	3.7	21.96	2.04	Dt
05.06.24	0.001	0.11	0.02	0.08	18.6	19.1	-0.5	0.3	3.4	22.23	1.77	Dt
06.06.24	0.001	0.08	0.02	0.08	18.3	18.9	-0.5	0.3	3.4	22.65	1.35	Dt
07.06.24	0.001	0.08	0.00	0.07	18.2	18.6	-0.4	0.3	3.4	22.87	1.13	Dt
08.06.24	0.000	0.09	0.02	0.07	17.2	18.2	-1.0	0.2	3.4	22.73	1.27	Dt
09.06.24	0.000	0.06	0.02	0.06	17.2	17.9	-0.7	0.2	3.4	22.64	1.36	Dt
10.06.24	0.000	0.08	0.02	0.06	17.3	17.9	-0.6	0.2	3.4	22.91	1.10	Dt
11.06.24	0.000	0.05	0.00	0.03	17.1	17.8	-0.7	0.1	3.4	22.45	1.55	Dt
12.06.24	0.001	0.06	0.02	0.06	17.4	17.7	-0.4	-0.0	3.4	21.37	2.63	Dt
13.06.24	0.000	0.02	0.00	0.00	16.7	17.9	-1.2	0.0	3.4	22.66	1.34	Dt
14.06.24	0.000	0.00	0.00	-0.00	16.9	17.6	-0.7	0.0	3.4	22.83	1.17	Dt
15.06.24	0.000	0.00	0.02	0.01	17.0	17.6	-0.6	0.0	3.4	22.57	1.43	Dt
16.06.24	0.000	0.06	0.00	0.05	17.5	17.9	-0.4	0.0	3.4	22.25	1.75	Dt
17.06.24	0.000	0.05	0.00	0.04	17.6	18.0	-0.4	-0.0	3.4	22.63	1.37	Dt
18.06.24	0.478	16.45	9.39	7.07	63.0	52.0	11.0	3.2	3.6	23.49	0.51	HeDt
Итого:	13.848	1049.16	905.11	144.04	62.8	55.9	6.9	3.5	3.7	722.24	21.76	HeDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
18.06.24 24:00	2829.840	194335.31	164652.88	78285.08
18.05.24 24:00	2815.992	193286.16	163747.77	77562.84
Итого:	13.848	1049.16	905.11	722.24

V = 146,382 м³
Q = 9,134 Гкал

Отчетный период: 744.00 ч
 Время работы: 722.24 ч
 Суммарное время отказа: 21.76 ч = 0.00 + 0.02 + 0.00 + 21.74
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(He) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Dt)

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

