

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 18.11.2024 по 11.12.2024 *по 17.12.24*

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Российская д. 46
 Теплосчетчик МКТС: № 013147-1 Версия МКТС: 2.54
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.11.24	1.703	246.84	245.28	1.57	47.8	41.0	6.8	4.8	0.0	24.00	0.00	
19.11.24	1.803	248.28	246.69	1.58	49.0	41.8	7.2	4.8	0.0	24.00	0.00	
20.11.24	1.809	246.81	245.25	1.58	49.4	42.1	7.2	4.8	0.0	24.00	0.00	
21.11.24	1.353	247.25	245.66	1.59	42.6	37.3	5.4	4.8	0.0	24.00	0.00	
22.11.24	2.143	249.22	247.69	1.55	53.3	44.8	8.5	4.8	0.0	24.00	0.00	
23.11.24	2.067	248.34	246.78	1.54	52.5	44.3	8.2	4.8	0.0	24.00	0.00	
24.11.24	2.390	246.69	245.16	1.53	56.5	46.9	9.6	4.8	0.0	24.00	0.00	
25.11.24	2.511	246.63	245.06	1.56	58.0	47.9	10.1	4.8	0.0	24.00	0.00	
26.11.24	2.625	246.47	244.91	1.54	59.3	48.8	10.6	4.8	0.0	24.00	0.00	
27.11.24	2.587	246.41	244.84	1.58	59.2	48.8	10.4	4.8	0.0	24.00	0.00	
28.11.24	2.418	246.44	244.88	1.55	56.9	47.2	9.7	4.9	0.0	24.00	0.00	
29.11.24	2.178	246.75	245.19	1.58	53.9	45.1	8.7	5.0	0.0	24.00	0.00	
30.11.24	2.144	246.72	245.16	1.56	53.3	44.7	8.6	5.0	0.0	24.00	0.00	
01.12.24	2.098	246.75	245.19	1.55	52.8	44.4	8.4	5.0	0.0	24.00	0.00	He
02.12.24	2.221	246.72	245.16	1.55	54.5	45.5	8.9	5.0	0.0	24.00	0.00	
03.12.24	2.167	246.69	245.16	1.54	53.8	45.0	8.7	5.0	0.0	24.00	0.00	
04.12.24	2.358	246.53	244.97	1.56	56.0	46.5	9.5	5.0	0.0	24.00	0.00	
05.12.24	2.799	247.63	246.03	1.58	61.4	50.2	11.2	4.9	0.0	24.00	0.00	
06.12.24	2.815	248.25	246.63	1.62	61.7	50.5	11.3	4.9	0.0	24.00	0.00	
07.12.24	2.593	248.31	246.72	1.60	58.8	48.4	10.4	4.9	0.0	24.00	0.01	He
08.12.24	2.553	248.25	246.69	1.59	58.3	48.1	10.2	4.9	0.0	23.99	0.01	He
09.12.24	2.335	248.47	246.88	1.58	55.7	46.4	9.3	4.9	0.0	24.00	0.00	
10.12.24	2.411	244.31	242.75	1.55	56.6	46.8	9.8	4.8	0.0	24.00	0.00	
11.12.24	2.587	245.81	244.25	1.56	58.9	48.5	10.4	4.8	0.0	24.00	0.00	
Итого:	54.669	5930.56	5892.94	37.62	55.0	45.9	9.1	4.9	0.0	575.99	0.01	He

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.24 24:00	4228.708	475198.75	476355.41	79930.69
17.11.24 24:00	4174.040	469268.19	470462.47	79354.71
Итого:	54.669	5930.56	5892.94	575.99

Отчетный период: 576.00 чВремя работы: 575.99 ч

Суммарное время отказа: 0.01 ч = 0.00 + 0.01 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(He) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36