

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС**

за период с 19.02.2024 по 19.03.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 Адрес объекта: ул. Российская д.46  
 Теплосчетчик МКТС: № 013147-2 Версия МКТС: 2.54  
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
19.02.24	0.879	63.359	54.703	0.000	8.656	62.234	53.953	0.000	8.271	62.6	54.4	10.0	6.7	4.8	24.00	
20.02.24	0.915	63.547	54.859	0.000	8.688	62.359	54.078	0.000	8.293	64.0	55.3	10.0	6.7	4.8	24.00	
21.02.24	0.876	63.500	54.750	0.000	8.750	62.391	54.000	-0.011	8.391	62.2	54.2	10.0	6.7	4.8	24.00	
22.02.24	0.863	63.344	54.766	0.000	8.578	62.219	54.016	-0.006	8.219	62.3	54.3	10.0	6.7	4.8	24.00	
23.02.24	0.889	63.719	54.625	0.000	9.094	62.578	53.859	0.000	8.721	62.7	54.7	10.0	6.7	4.8	24.00	
24.02.24	0.911	64.203	54.563	0.000	9.641	63.078	53.813	-0.004	9.264	62.5	54.6	10.0	6.7	4.8	24.00	
25.02.24	0.961	64.984	54.281	0.000	10.703	63.828	53.516	0.000	10.309	62.5	54.7	10.0	6.6	4.8	24.00	
26.02.24	0.953	64.047	53.563	0.000	10.484	62.906	52.828	-0.008	10.090	62.4	54.4	10.0	6.7	4.8	24.00	
27.02.24	0.875	63.219	54.547	0.000	8.672	62.078	53.781	0.000	8.297	62.8	54.7	10.0	6.7	4.8	24.00	
28.02.24	0.892	62.359	53.828	0.000	8.531	61.188	53.047	-0.013	8.156	64.4	56.0	10.0	6.7	4.8	24.00	
29.02.24	0.908	62.594	53.766	0.000	8.828	61.406	52.969	-0.008	8.445	64.6	56.2	10.0	6.7	4.9	24.00	
01.03.24	0.869	62.297	53.813	0.000	8.484	61.141	53.047	-0.009	8.105	63.7	55.5	10.0	6.7	4.8	24.00	
02.03.24	0.928	63.625	53.609	0.000	10.016	62.500	52.859	-0.004	9.633	62.6	54.6	10.0	6.7	4.8	24.00	
03.03.24	0.932	63.781	53.734	0.000	10.047	62.641	52.984	0.000	9.666	62.5	54.5	10.0	6.6	4.8	24.00	
04.03.24	0.842	62.109	53.828	0.000	8.281	61.000	53.109	0.000	7.904	62.5	54.5	10.0	6.7	4.8	24.00	
05.03.24	0.907	62.500	53.813	0.000	8.688	61.328	53.016	-0.012	8.314	64.7	56.2	10.0	6.7	4.9	24.00	
06.03.24	1.002	63.953	53.609	0.000	10.344	62.734	52.813	0.000	9.920	65.0	56.3	10.0	6.7	4.9	24.00	
07.03.24	1.005	64.484	54.141	0.000	10.344	63.234	53.344	0.000	9.895	65.2	56.6	10.0	6.7	4.9	24.00	
08.03.24	0.915	63.594	54.828	0.000	8.766	62.391	54.016	0.000	8.375	64.7	56.3	10.0	6.7	4.9	24.00	
09.03.24	0.939	63.719	54.281	0.000	9.438	62.531	53.500	0.000	9.018	64.2	55.8	10.0	6.6	4.9	24.00	
10.03.24	0.991	65.016	54.656	0.000	10.359	63.813	53.859	0.000	9.955	64.0	55.7	10.0	6.6	4.9	24.00	
11.03.24	0.850	62.281	54.969	0.000	7.313	61.078	54.156	0.000	6.926	65.1	56.4	10.0	6.7	4.9	24.00	
12.03.24	0.950	64.250	54.797	0.000	9.453	63.031	53.984	0.000	9.045	65.0	56.7	10.0	6.7	4.9	24.00	
13.03.24	0.929	63.844	54.969	0.000	8.875	62.609	54.141	0.000	8.467	65.2	56.7	10.0	6.7	4.9	24.00	
14.03.24	0.875	62.797	54.969	0.000	7.828	61.578	54.141	0.000	7.438	65.5	57.0	10.0	6.7	4.9	24.00	
15.03.24	0.922	63.844	55.156	0.000	8.688	62.594	54.313	0.000	8.283	65.9	57.5	10.0	6.7	4.9	24.00	
16.03.24	0.914	63.734	54.953	0.000	8.781	62.500	54.125	0.000	8.369	65.4	57.2	10.0	6.7	4.9	24.00	
17.03.24	0.984	64.719	54.656	0.000	10.063	63.469	53.828	0.000	9.641	65.5	57.2	10.0	6.6	4.9	24.00	
18.03.24	0.881	63.063	54.938	0.000	8.125	61.844	54.109	0.000	7.740	65.5	57.2	10.0	6.7	4.9	24.00	
19.03.24	0.943	64.406	55.078	0.000	9.328	63.141	54.250	0.000	8.906	65.5	57.2	10.0	6.7	4.9	24.00	
<b>Итого:</b>	<b>27.501</b>	<b>1906.891</b>	<b>1633.047</b>	<b>0.000</b>	<b>273.844</b>	<b>1871.422</b>	<b>1609.453</b>	<b>-0.075</b>	<b>262.055</b>	<b>64.0</b>	<b>55.8</b>	<b>10.0</b>	<b>6.7</b>	<b>4.9</b>	<b>720.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
19.03.24 24:00	2763.560	193063.77	162876.02	189611.33	160588.36	76126.20
18.02.24 24:00	2736.058	191156.88	161242.97	187739.91	158978.91	75406.20
<b>Итого:</b>	<b>27.501</b>	<b>1906.89</b>	<b>1633.05</b>	<b>1871.42</b>	<b>1609.45</b>	<b>720.00</b>

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 720.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Сл. (Д) dt<min (Dt)

Представитель  
потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель  
поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

*V=243, 840*  
*Q=14, 09Г кал*

