

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС**

за период с 19.10.2024 по 17.11.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья" *С 20.10.24*  
 Адрес объекта: ул. Российская д.46  
 Теплосчетчик МКТС: № 013147-2 Версия МКТС: 2.54  
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
19.10.24	0.923	74.047	64.969	0.000	9.078	72.609	63.922	-0.004	8.689	65.5	58.6	10.0	6.0	5.2	24.00	
20.10.24	0.885	73.453	64.984	0.000	8.469	72.016	63.969	0.000	8.059	65.7	58.9	10.0	6.0	5.2	24.00	
21.10.24	0.830	72.672	65.156	0.000	7.516	71.250	64.109	-0.005	7.152	65.5	58.8	10.0	6.0	5.2	24.00	
22.10.24	0.916	72.516	63.375	0.000	9.141	71.109	62.375	-0.026	8.756	65.6	58.7	10.0	5.8	5.2	24.00	
23.10.24	0.799	72.063	64.953	0.000	7.109	70.672	63.922	-0.007	6.760	65.3	58.6	10.0	6.0	5.2	24.00	
24.10.24	0.907	73.938	65.031	0.000	8.906	72.500	63.984	0.000	8.498	65.7	58.9	10.0	6.0	5.2	24.00	
25.10.24	0.889	73.625	65.000	0.000	8.625	72.188	63.969	-0.013	8.240	65.3	58.5	10.0	6.0	5.2	24.00	
26.10.24	0.857	72.969	65.063	0.000	7.906	71.547	64.031	-0.010	7.541	65.5	58.6	10.0	6.0	5.2	24.00	
27.10.24	0.954	74.703	64.781	0.000	9.922	73.281	63.750	-0.017	9.529	65.4	58.7	10.0	6.0	5.2	24.00	
28.10.24	0.894	73.734	65.016	0.000	8.719	72.297	63.984	0.000	8.314	65.4	58.7	10.0	6.0	5.3	24.00	
29.10.24	0.853	73.063	65.047	0.000	8.016	71.641	64.016	-0.013	7.635	65.3	58.6	10.0	6.0	5.3	24.00	
30.10.24	0.859	72.969	64.922	0.000	8.047	71.563	63.891	-0.025	7.699	65.1	58.3	10.0	6.0	5.3	24.00	
31.10.24	0.841	72.844	64.984	0.000	7.859	71.469	63.984	-0.028	7.506	64.8	58.1	10.0	6.0	5.3	24.00	
01.11.24	0.832	74.406	66.781	0.000	7.625	72.953	65.719	-0.011	7.262	65.3	58.8	10.0	6.1	5.3	24.00	
02.11.24	0.870	74.703	66.375	0.000	8.328	73.297	65.344	0.000	7.947	64.9	58.3	10.0	6.1	5.3	24.00	
03.11.24	0.857	74.344	66.391	0.000	7.953	72.922	65.359	-0.022	7.596	64.8	58.1	10.0	6.1	5.3	24.00	
04.11.24	0.945	75.938	66.188	0.000	9.750	74.500	65.156	0.000	9.330	64.3	57.6	10.0	6.1	5.3	24.00	
05.11.24	0.901	74.203	65.344	0.000	8.859	72.797	64.344	0.000	8.457	64.7	57.9	10.0	6.2	5.3	24.00	
06.11.24	0.798	70.109	63.000	0.000	7.109	68.766	62.000	-0.012	6.781	65.0	58.1	10.0	6.2	5.3	24.00	
07.11.24	0.850	71.250	63.016	0.000	8.234	69.891	62.031	0.000	7.848	65.3	58.6	10.0	6.2	5.3	24.00	
08.11.24	0.792	70.094	62.859	0.000	7.234	68.750	61.875	0.000	6.883	64.8	58.1	10.0	6.1	5.3	24.00	
09.11.24	0.846	71.203	63.031	0.000	8.172	69.828	62.047	-0.010	7.803	65.2	58.5	10.0	6.2	5.3	24.00	
10.11.24	0.926	72.563	62.688	0.000	9.875	71.188	61.688	0.000	9.480	64.9	58.3	10.0	6.1	5.3	24.00	
11.11.24	0.864	69.906	61.391	0.000	8.516	68.578	60.438	0.000	8.143	64.8	57.9	10.0	6.0	5.3	24.00	
12.11.24	0.816	70.047	62.438	0.000	7.609	68.703	61.484	-0.022	7.258	64.8	57.9	10.0	6.2	5.3	24.00	
13.11.24	0.818	70.438	62.813	0.000	7.625	69.109	61.828	0.000	7.271	64.7	58.0	10.0	6.1	5.3	24.00	
14.11.24	0.798	70.156	62.781	0.000	7.375	68.828	61.813	-0.014	7.020	64.4	57.7	10.0	6.2	5.3	24.00	
15.11.24	0.791	68.625	61.109	0.000	7.516	67.359	60.203	-0.017	7.186	63.8	57.1	10.0	5.9	5.3	24.00	
16.11.24	0.830	70.938	62.750	0.000	8.188	69.609	61.781	0.000	7.818	64.1	57.5	10.0	6.2	5.3	24.00	
17.11.24	0.878	71.953	62.672	0.000	9.281	70.625	61.703	0.000	8.920	64.0	57.5	10.0	6.1	5.3	24.00	
<b>Итого:</b>	<b>25.820</b>	<b>2173.469</b>	<b>1924.906</b>	<b>0.000</b>	<b>248.563</b>	<b>2131.844</b>	<b>1894.719</b>	<b>-0.256</b>	<b>237.381</b>	<b>65.0</b>	<b>58.3</b>	<b>10.0</b>	<b>6.1</b>	<b>5.3</b>	<b>720.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
17.11.24 24:00	2947.810	208884.91	176935.89	205129.83	174426.89	81929.19
18.10.24 24:00	2921.990	206711.44	175010.98	202997.98	172532.17	81209.19
<b>Итого:</b>	<b>25.820</b>	<b>2173.47</b>	<b>1924.91</b>	<b>2131.84</b>	<b>1894.72</b>	<b>720.00</b>

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 720.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч =  $\frac{0.00}{\text{Сбой эл-пит. (Эл)}} + \frac{0.00}{\text{Неисправн. (Не)}} + \frac{0.00}{\text{Диап. Gv (DG)}} + \frac{0.00}{\text{Диап. t (Dt)}} + \frac{0.00}{\text{dt < min (Dt)}}$

*V = 248,563 - 9,078 = 239,485 м³*

Представитель  
потребителя: \_\_\_\_\_  


Представитель  
поставщика: \_\_\_\_\_  


Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36

*V = 239,485 м³*  
*Q Гкал = 14,944*