

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.11.2024 по 11.12.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" *по 17.12.24*
 Адрес объекта: ул. Российская д.46
 Теплосчетчик МКТС: № 013147-2 *ТБС*
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$ Версия МКТС: 2.54

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.11.24	0.790	69.23	62.08	7.17	64.0	57.5	6.5	6.2	5.3	24.00	0.00	
19.11.24	0.851	70.09	61.83	8.26	64.2	57.7	6.5	6.2	5.3	24.00	0.00	
20.11.24	0.827	69.09	61.36	7.74	64.3	57.6	6.6	6.1	5.3	24.00	0.00	
21.11.24	0.774	68.53	61.98	6.55	65.4	58.7	6.6	5.9	5.4	24.00	0.00	
22.11.24	0.811	68.77	60.95	7.81	63.4	56.9	6.5	5.8	5.3	24.00	0.00	
23.11.24	0.792	69.16	61.98	7.15	63.4	56.8	6.6	6.1	5.3	24.00	0.00	
24.11.24	0.904	70.20	61.23	8.98	64.4	57.7	6.8	6.0	5.3	24.00	0.00	
25.11.24	0.844	69.94	61.86	8.08	63.4	56.8	6.7	6.1	5.3	24.00	0.00	
26.11.24	0.813	68.94	61.27	7.67	62.9	56.3	6.6	6.1	5.3	24.00	0.00	
27.11.24	0.842	69.83	61.77	8.06	63.0	56.3	6.7	6.1	5.3	24.00	0.00	
28.11.24	0.916	69.98	61.94	8.05	66.6	59.2	7.4	6.1	5.3	24.00	0.00	
29.11.24	0.809	68.61	62.00	6.61	66.3	59.2	7.0	6.1	5.3	24.00	0.00	
30.11.24	0.819	68.84	61.28	7.55	63.9	57.2	6.7	6.1	5.3	24.00	0.00	
01.12.24	0.891	70.11	60.98	9.13	63.4	56.8	6.6	6.0	5.3	24.00	0.00	
02.12.24	0.950	70.72	60.58	10.13	63.7	57.0	6.7	6.0	5.3	24.00	0.00	
03.12.24	0.894	70.00	61.06	8.95	64.0	57.3	6.7	6.0	5.3	24.00	0.00	
04.12.24	0.852	69.30	61.03	8.26	63.4	56.7	6.7	6.0	5.3	24.00	0.00	
05.12.24	0.878	69.56	60.80	8.77	62.9	56.0	6.8	6.0	5.3	24.00	0.00	
06.12.24	0.837	69.22	61.36	7.87	62.9	56.0	6.9	6.0	5.3	24.00	0.00	
07.12.24	0.870	69.66	60.89	8.77	62.7	56.0	6.7	6.0	5.3	24.00	0.00	
08.12.24	0.925	70.56	60.50	10.04	62.4	55.8	6.6	5.9	5.3	24.00	0.00	
09.12.24	0.866	69.47	60.75	8.73	62.8	56.1	6.7	6.0	5.3	24.00	0.00	
10.12.24	0.859	68.75	60.30	8.46	62.9	56.1	6.8	5.9	5.3	24.00	0.00	
11.12.24	0.918	70.75	61.23	9.50	63.2	56.5	6.7	6.0	5.3	24.00	0.00	
Итого:	20.530	1669.31	1471.02	198.30	63.7	57.0	6.7	6.0	5.3	576.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.24 24:00	2968.340	206799.14	175897.91	82505.19
17.11.24 24:00	2947.810	205129.83	174426.89	81929.19
Итого:	20.530	1669.31	1471.02	576.00

ср = 60,35 °C

P = 984 мм рт.ст.

V = 198,3; 0,984 = 201,524 м³

Отчетный период: 576.00 ч

Время работы: 576.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Dt)

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36



V = 251,905 м³
Q_{факт} = 15,719 Гкал