

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС
за период с 18.12.2024 по 17.01.2025

22.01.25 12:19

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Российской д.46
 Теплосчетчик МКТС: № 013147-2
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$ Версия МКТС: 2.54

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
18.12.24	0.883	71.156	61.984	0.000	9.172	69.875	61.094	-0.013	8.801	62.7	55.8	10.0	6.0	5.3	24.00	
19.12.24	0.857	69.938	62.063	0.000	7.875	68.625	61.125	-0.017	7.516	64.6	57.2	10.0	6.0	5.3	24.00	
20.12.24	0.854	70.766	62.063	0.000	8.703	69.469	61.141	-0.011	8.340	63.3	56.6	10.0	6.0	5.3	24.00	
21.12.24	0.860	70.516	61.703	0.000	8.813	69.219	60.781	-0.012	8.449	63.6	56.8	10.0	6.0	5.3	24.00	
22.12.24	0.849	70.375	62.125	0.000	8.234	69.078	61.203	0.000	7.861	63.3	56.5	10.0	6.0	5.3	24.00	
23.12.24	0.834	70.359	61.891	0.000	8.469	69.063	60.969	-0.017	8.121	63.6	56.8	10.0	6.0	5.3	24.00	
24.12.24	0.846	70.359	61.891	0.000	9.813	70.625	61.203	0.000	9.432	63.4	56.7	10.0	6.0	5.3	24.00	
25.12.24	0.916	71.938	62.125	0.000	10.641	70.781	60.547	-0.012	10.234	63.4	56.7	10.0	6.0	5.3	24.00	
26.12.24	0.953	72.094	61.453	0.000	10.563	71.078	60.906	-0.012	10.178	63.9	57.1	10.0	6.0	5.3	24.00	
27.12.24	0.962	72.422	61.859	0.000	8.719	69.125	60.813	0.000	8.330	63.8	57.0	10.0	6.0	5.3	24.00	
28.12.24	0.863	70.438	61.719	0.000	9.922	70.328	60.797	0.000	9.520	63.8	57.0	10.0	6.0	5.3	24.00	
29.12.24	0.925	71.656	61.734	0.000	11.031	71.563	60.953	-0.007	10.623	63.5	56.8	10.0	5.9	5.4	24.00	
30.12.24	0.971	72.906	61.875	0.000	12.156	72.031	60.281	0.000	11.746	63.1	56.7	10.0	5.8	5.4	24.00	
31.12.24	1.014	73.344	61.188	0.000	7.828	69.094	61.625	0.000	7.477	63.8	57.0	10.0	6.1	5.4	24.00	
01.01.25	0.818	70.406	62.578	0.000	8.109	69.438	61.688	0.000	7.740	64.1	57.4	10.0	6.1	5.4	24.00	
02.01.25	0.830	70.750	62.641	0.000	7.688	69.125	61.813	0.000	7.326	63.6	56.9	10.0	6.1	5.4	24.00	
03.01.25	0.805	70.438	62.750	0.000	8.078	69.391	61.656	0.000	7.719	63.6	56.8	10.0	6.1	5.4	24.00	
04.01.25	0.832	70.672	62.594	0.000	8.031	69.453	61.797	0.000	7.668	62.9	56.2	10.0	6.1	5.4	24.00	
05.01.25	0.818	70.750	62.719	0.000	8.750	69.797	61.406	-0.001	8.379	63.1	56.3	10.0	6.1	5.3	24.00	
06.01.25	0.861	71.063	62.313	0.000	8.516	70.109	61.953	-0.012	8.162	63.5	56.8	10.0	6.1	5.4	24.00	
07.01.25	0.855	71.422	62.906	0.000	11.453	71.969	60.969	0.000	11.021	63.9	57.3	10.0	6.0	5.4	24.00	
08.01.25	0.993	73.344	61.891	0.000	10.094	71.203	61.484	-0.002	9.715	63.6	57.0	10.0	6.1	5.4	24.00	
09.01.25	0.930	72.531	62.438	0.000	11.344	72.063	61.125	-0.012	10.938	63.8	57.1	10.0	6.1	5.4	24.00	
10.01.25	0.992	73.406	62.063	0.000	9.188	70.391	61.594	-0.017	8.822	64.0	57.4	10.0	6.1	5.4	24.00	
11.01.25	0.880	71.734	62.547	0.000	9.406	70.281	61.266	0.000	9.012	63.4	56.7	10.0	6.0	5.4	24.00	
12.01.25	0.888	71.594	62.188	0.000	7.516	68.891	61.703	-0.004	7.193	62.8	56.1	10.0	6.1	5.3	24.00	
13.01.25	0.789	70.141	62.625	0.000	7.859	68.906	61.391	-0.014	7.523	61.8	55.3	10.0	6.1	5.3	24.00	
14.01.25	0.791	70.141	62.281	0.000	7.141	68.594	61.797	-0.007	6.816	61.8	55.4	10.0	6.1	5.3	24.00	
15.01.25	0.750	69.813	62.672	0.000	8.141	69.156	61.391	0.000	7.768	63.8	57.0	10.0	6.1	5.4	24.00	
16.01.25	0.837	70.469	62.328	0.000	8.516	69.766	61.609	0.000	8.141	64.3	57.6	10.0	6.1	5.4	24.00	
17.01.25	0.860	71.094	62.578	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Итого:	27.116	2208.031	1927.484	0.000	280.547	2167.594	1898.766	-0.183	269.006	63.4	56.7	10.0	6.0	5.4	744.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)


Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
17.01.25 24:00	3000.601	213217.89	180727.84	209383.34	178162.25	83393.19
17.12.24 24:00	2973.485	211009.86	178800.36	207215.75	176263.48	82649.19
Итого:	27.116	2208.03	1927.48	2167.59	1898.77	744.00

Отчетный период: 744.00 ч
 Время работы: 744.00 ч
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. t (Дт) Диап. t (Дт) dt < min (Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36



*V = 280,547 км³
Q_{теп} = 171,506 т/ч*