

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 23.12.2023 по 21.01.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Российская д. 46Теплосчетчик МКТС: № 013147-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы	
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа		
23.12.23	2.050	245.00	242.59	2.40	51.9	43.6	8.3	4.8	0.0	24.00	0.00	He	
24.12.23	2.249	244.75	242.38	2.38	54.5	45.4	9.1	4.9	0.0	24.00	0.00		
25.12.23	2.372	244.69	242.31	2.36	56.1	46.5	9.6	4.9	0.0	24.00	0.00		
26.12.23	2.314	244.19	241.97	2.24	55.4	46.0	9.4	4.9	0.0	24.00	0.00		
27.12.23	2.407	243.66	241.72	1.95	56.5	46.7	9.8	4.9	0.0	24.00	0.00		
28.12.23	2.580	243.31	241.41	1.90	58.4	47.9	10.5	4.9	0.0	24.00	0.00		
29.12.23	2.357	243.75	241.78	1.95	56.0	46.5	9.6	4.9	0.0	24.00	0.00		
30.12.23	1.930	240.19	238.19	2.01	50.4	42.5	7.9	4.8	0.0	24.00	0.00		
31.12.23	2.318	243.59	241.66	1.94	54.8	45.3	9.4	4.9	0.0	24.00	0.00		
01.01.24	3.445	242.78	240.97	1.80	68.8	54.7	14.1	5.0	0.0	24.00	0.00		
02.01.24	3.996	242.41	240.63	1.80	74.6	58.2	16.4	5.0	0.0	24.00	0.00		
03.01.24	4.112	242.28	240.47	1.81	75.1	58.2	16.9	5.0	0.0	24.00	0.00		
04.01.24	4.183	242.34	240.50	1.85	74.9	57.8	17.2	5.0	0.0	24.00	0.00		
05.01.24	4.232	242.38	240.47	1.88	75.0	57.6	17.3	5.0	0.0	24.00	0.00		
06.01.24	4.212	242.28	240.50	1.82	75.1	57.9	17.3	5.0	0.0	24.00	0.00		
07.01.24	4.224	242.38	240.53	1.82	75.2	57.8	17.3	5.0	0.0	24.00	0.00		
08.01.24	4.258	242.41	240.59	1.81	75.1	57.7	17.5	5.0	0.0	24.00	0.00		He
09.01.24	3.831	242.59	240.72	1.91	71.6	55.9	15.7	5.0	0.0	24.00	0.00		
10.01.24	3.374	243.03	241.06	1.97	66.0	52.3	13.8	4.9	0.0	24.00	0.00		
11.01.24	3.104	244.97	242.91	2.04	63.3	50.7	12.6	4.9	0.0	24.00	0.00		
12.01.24	4.064	244.59	242.66	1.94	74.7	58.2	16.5	5.0	0.0	24.00	0.00		
13.01.24	4.176	244.59	242.69	1.91	75.5	58.6	17.0	5.0	0.0	24.00	0.00		
14.01.24	4.074	244.53	242.63	1.91	74.6	58.1	16.6	5.0	0.0	24.00	0.00		
15.01.24	2.984	245.31	243.22	2.08	62.6	50.5	12.1	4.9	0.0	24.00	0.00		
16.01.24	2.678	245.53	243.38	2.16	58.7	47.8	10.8	4.9	0.0	24.00	0.00		
17.01.24	3.604	244.94	242.91	2.04	69.5	54.8	14.6	4.9	0.0	24.00	0.00		
18.01.24	3.731	244.69	242.66	2.02	72.2	57.0	15.2	5.0	0.0	24.00	0.00		
19.01.24	2.863	245.38	243.25	2.14	61.0	49.4	11.6	4.9	0.0	24.00	0.00		
20.01.24	3.319	244.53	242.50	2.04	67.2	53.7	13.5	5.0	0.0	24.00	0.00		
21.01.24	3.555	244.16	242.16	2.01	69.8	55.3	14.5	5.0	0.0	24.00	0.00		
Итого:	98.595	7311.22	7251.38	59.87	65.8	52.4	13.4	4.9	0.0	720.00	0.00	He	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.01.24 24:00	3910.863	435502.22	436951.63	72179.74
22.12.23 24:00	3812.268	428191.00	429700.25	71459.74
Итого:	98.595	7311.22	7251.38	720.00

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(He) $Gv < \min(DG)$ $Gv > \max(DG)$ $dt < \min(Dt)$ Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36