

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 22.01.2024 по 18.02.2024

19.02.24 23:40

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Российская д. 46
 Теплосчетчик МКТС: № 013147-1
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$ Версия МКТС: 2.54

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.01.24	3.529	244.13	242.09	2.02	69.7	55.4	14.4	5.0	0.0	24.00	0.00	
23.01.24	2.990	244.72	242.66	2.07	63.4	51.3	12.1	4.9	0.0	24.00	0.00	
24.01.24	2.465	244.97	242.84	2.13	56.9	46.9	10.0	4.9	0.0	24.00	0.00	
25.01.24	2.388	245.03	242.91	2.12	55.7	46.1	9.7	4.9	0.0	24.00	0.00	
26.01.24	2.497	244.94	242.81	2.10	57.1	47.0	10.1	4.9	0.0	24.00	0.00	
27.01.24	2.668	244.75	242.72	2.06	59.3	48.5	10.8	4.9	0.0	24.00	0.00	
28.01.24	2.733	244.78	242.72	2.05	60.2	49.1	11.1	4.9	0.0	24.00	0.00	
29.01.24	2.709	244.81	242.78	2.04	59.9	49.0	11.0	4.9	0.0	24.00	0.00	
30.01.24	2.347	244.25	242.16	2.07	55.6	46.0	9.5	4.8	0.0	24.00	0.00	
31.01.24	2.293	243.69	241.66	2.07	54.8	45.5	9.3	4.8	0.0	24.00	0.00	
01.02.24	2.145	243.81	241.72	2.08	53.2	44.5	8.7	4.8	0.0	24.00	0.00	
02.02.24	2.333	243.75	241.69	2.04	55.2	45.8	9.5	4.8	0.0	24.00	0.00	
03.02.24	2.614	243.41	241.44	2.01	59.2	48.5	10.6	4.9	0.0	24.00	0.00	
04.02.24	2.186	244.19	242.13	2.04	53.7	44.9	8.9	4.8	0.0	24.00	0.00	
05.02.24	2.457	243.59	241.63	1.97	57.0	47.0	10.0	4.8	0.0	24.00	0.00	
06.02.24	2.653	243.44	241.50	1.94	59.5	48.7	10.8	4.9	0.0	24.00	0.00	
07.02.24	2.773	243.34	241.41	1.96	61.5	50.2	11.3	4.9	0.0	24.00	0.00	
08.02.24	3.427	242.94	240.97	1.95	68.6	54.6	14.0	4.9	0.0	24.00	0.00	
09.02.24	3.580	242.84	240.94	1.89	70.6	55.9	14.6	4.9	0.0	24.00	0.00	
10.02.24	3.789	242.72	240.84	1.89	73.1	57.5	15.5	5.0	0.0	24.00	0.00	
11.02.24	3.279	243.09	241.16	1.96	67.2	53.8	13.4	5.0	0.0	24.00	0.00	
12.02.24	2.563	243.63	241.59	2.02	58.3	47.9	10.4	4.9	0.0	24.00	0.00	
13.02.24	2.718	243.56	241.56	1.99	59.6	48.6	11.1	4.9	0.0	24.00	0.00	
14.02.24	3.220	243.19	241.28	1.93	65.8	52.7	13.2	4.9	0.0	24.00	0.00	
15.02.24	3.478	243.06	241.13	1.92	68.9	54.7	14.2	5.0	0.0	24.00	0.00	
16.02.24	3.235	243.16	241.22	1.94	66.1	52.9	13.2	4.9	0.0	24.00	0.00	
17.02.24	2.864	243.34	241.41	1.95	62.0	50.3	11.7	4.9	1.2	24.00	0.00	
18.02.24	2.471	243.66	241.63	2.01	57.3	47.1	10.2	4.9	0.2	24.00	0.00	
Итого:	78.403	6826.78	6770.56	56.19	61.0	49.6	11.4	4.9	0.2	672.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Граб, ч
18.02.24 24:00	3989.266	442329.00	443722.19	72851.74
21.01.24 24:00	3910.863	435502.22	436951.63	72179.74
Итого:	78.403	6826.78	6770.56	672.00

Отчетный период: 672.00 ч
 Время работы: 672.00 ч
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) $Gv < \min(DG)$ $Gv > \max(DG)$ $dt < \min(Dt)$

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

