

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 18.02.2025 по 17.03.2025

18.03.25 19:57

Потребитель: _____
 Адрес объекта: 102 Подмосковье
 Теплосчетчик МКТС: Росси́нская 46 № 013147-1
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2) Версия МКТС: 2.54

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.02.25	3.229	245.13	243.44	1.68	66.7	53.7	13.1	5.0	0.0	24.00	0.00	
19.02.25	2.866	244.75	243.09	1.67	62.0	50.4	11.6	5.0	0.0	24.00	0.00	
20.02.25	3.215	246.94	245.22	1.69	66.1	53.2	12.9	5.0	0.0	24.00	0.00	
21.02.25	2.968	244.56	242.91	1.67	63.3	51.2	12.0	5.0	0.0	24.00	0.00	
22.02.25	2.899	244.34	242.66	1.67	62.3	50.5	11.8	5.0	0.0	24.00	0.00	He
23.02.25	3.182	244.19	242.53	1.67	65.9	53.0	12.9	5.0	0.0	24.00	0.00	
24.02.25	3.120	244.50	242.81	1.69	65.2	52.6	12.7	5.0	0.0	24.00	0.00	
25.02.25	2.960	247.81	246.09	1.71	63.2	51.4	11.8	4.9	0.0	24.00	0.00	
26.02.25	2.796	246.34	244.66	1.67	61.2	50.0	11.3	4.9	0.0	24.00	0.00	
27.02.25	2.798	246.31	244.66	1.69	61.5	50.2	11.3	4.9	0.0	24.00	0.00	
28.02.25	2.644	246.25	244.53	1.70	59.5	48.9	10.7	4.9	0.0	24.00	0.00	
01.03.25	2.338	246.22	244.56	1.67	55.8	46.4	9.4	4.9	0.0	24.00	0.00	
02.03.25	2.187	246.31	244.69	1.65	53.9	45.1	8.8	4.8	0.0	24.00	0.00	
03.03.25	2.124	246.28	244.63	1.63	53.1	44.6	8.5	4.8	0.0	24.00	0.00	
04.03.25	2.004	246.38	244.78	1.62	51.6	43.5	8.0	4.8	0.0	24.00	0.00	
05.03.25	2.023	246.00	244.34	1.61	51.8	43.7	8.1	4.9	0.0	24.00	0.00	
06.03.25	1.586	246.19	244.56	1.64	46.2	39.8	6.4	4.9	0.0	24.00	0.00	
07.03.25	1.273	246.41	244.75	1.67	41.3	36.2	5.1	4.9	0.0	24.00	0.00	
08.03.25	1.654	246.00	244.31	1.65	47.0	40.3	6.6	4.9	0.0	24.00	0.00	
09.03.25	1.480	246.13	244.50	1.65	44.7	38.8	5.9	4.9	0.0	24.00	0.00	
10.03.25	1.499	248.69	247.03	1.66	45.1	39.2	5.9	4.9	0.0	24.00	0.00	
11.03.25	1.373	246.31	244.69	1.65	43.3	37.8	5.5	4.9	0.0	24.00	0.00	
12.03.25	1.263	248.16	246.50	1.66	42.3	37.3	5.0	4.8	0.0	24.00	0.00	
13.03.25	1.272	246.66	244.97	1.65	42.3	37.2	5.1	4.9	0.0	24.00	0.00	
14.03.25	1.191	250.38	248.75	1.67	40.9	36.3	4.7	4.9	0.0	24.00	0.00	
15.03.25	2.044	256.44	254.75	1.64	52.0	44.2	7.9	4.9	0.0	24.00	0.00	
16.03.25	2.368	255.69	254.03	1.67	56.6	47.5	9.2	4.9	0.0	24.00	0.00	
17.03.25	2.416	255.63	253.97	1.68	56.8	47.4	9.4	4.9	0.0	24.00	0.00	
Итого:	62.772	6924.97	6878.41	46.58	54.3	45.4	9.0	4.9	0.0	672.00	0.00	He

0,67%

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Граб, ч
17.03.25 24:00	4457.476	498897.69	499898.19	82234.58
17.02.25 24:00	4394.704	491972.72	493019.78	81562.58
Итого:	62.772	6924.97	6878.41	672.00

Отчетный период: 672.00 ч
 Время работы: 672.00 ч
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(He) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.37

