

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 18.10.2021 по 15.11.2021Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Российская д.42Теплосчетчик МКТС: № 011293-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.10.21	1.674	315.91	315.06	0.84	46.6	41.3	5.3	4.2	4.1	24.00	0.00	
19.10.21	1.907	315.78	314.91	0.89	49.0	43.0	6.0	4.3	4.1	24.00	0.00	
20.10.21	2.206	315.88	315.03	0.85	52.5	45.5	7.0	4.2	4.1	24.00	0.00	
21.10.21	1.419	313.84	313.31	0.51	43.9	39.4	4.5	4.2	4.1	23.85	0.15	Dt
22.10.21	1.345	315.31	314.75	0.57	42.8	38.5	4.3	4.2	4.1	23.97	0.03	Dt
23.10.21	1.605	316.19	315.41	0.77	45.7	40.6	5.1	4.2	4.1	24.00	0.00	
24.10.21	2.035	315.78	315.03	0.73	50.3	43.9	6.4	4.2	4.1	24.00	0.00	
25.10.21	2.408	314.31	313.41	0.91	54.7	47.1	7.7	4.3	4.1	24.00	0.00	
26.10.21	2.056	313.75	312.88	0.88	50.9	44.4	6.6	4.3	4.1	24.00	0.00	
27.10.21	1.787	314.03	313.34	0.69	47.5	41.8	5.7	4.3	4.1	24.00	0.00	
28.10.21	1.577	314.03	313.25	0.77	45.3	40.3	5.0	4.3	4.1	24.00	0.00	Dt
29.10.21	1.460	312.06	311.41	0.66	44.0	39.3	4.7	4.3	4.1	23.94	0.06	Dt
30.10.21	1.352	312.06	311.41	0.65	42.7	38.3	4.3	4.3	4.1	24.00	0.00	
31.10.21	1.691	311.88	311.22	0.67	46.7	41.3	5.4	4.3	4.1	24.00	0.00	
01.11.21	1.716	311.88	311.19	0.67	47.2	41.7	5.5	4.3	4.1	24.00	0.00	
02.11.21	1.425	211.63	211.13	0.53	50.0	43.3	6.7	4.3	4.1	19.53	4.47	Dt
03.11.21	0.745	125.22	124.88	0.32	45.1	39.2	6.0	4.4	4.0	23.97	0.04	Dt
04.11.21	1.555	304.66	304.53	0.13	44.3	39.2	5.1	4.3	4.1	24.00	0.00	
05.11.21	1.386	306.28	306.28	0.02	42.9	38.4	4.5	4.2	4.1	24.00	0.00	
06.11.21	1.417	307.88	307.84	0.00	43.3	38.6	4.6	4.2	4.1	24.00	0.00	
07.11.21	1.644	304.13	303.88	0.24	46.1	40.7	5.4	4.2	4.1	24.00	0.00	
08.11.21	1.417	257.28	257.72	-0.42	45.3	39.8	5.5	3.9	3.8	22.39	1.61	Dt
09.11.21	2.398	308.34	308.31	0.05	54.1	46.3	7.8	4.3	4.1	24.00	0.00	
10.11.21	2.513	286.63	286.75	-0.17	57.3	48.5	8.8	4.0	4.1	23.99	0.01	Dt
11.11.21	2.225	312.72	313.09	-0.37	52.4	45.3	7.1	4.3	4.1	24.00	0.00	
12.11.21	2.065	312.16	312.28	-0.12	50.5	43.8	6.6	4.3	4.1	24.00	0.00	
13.11.21	2.053	312.91	312.97	-0.04	50.2	43.6	6.6	4.3	4.1	24.00	0.00	
14.11.21	2.170	312.78	312.63	0.14	51.6	44.6	6.9	4.3	4.1	24.00	0.00	
15.11.21	2.434	314.41	314.28	0.12	54.7	47.0	7.7	4.3	4.2	24.00	0.00	
Итого:	51.686	8689.69	8678.16	11.52	48.2	42.3	6.0	4.3	4.1	689.63	6.37	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
15.11.21 24:00	3399.845	411502.88	411907.16	54794.32
17.10.21 24:00	3348.159	402813.19	403229.00	54104.68
Итого:	51.686	8689.69	8678.16	689.63

Отчетный период: 696.00 чВремя работы: 689.63 чСуммарное время отказа: 6.37 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 6.37

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(DG) Gv>max(DG) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя:**ОООУК «УПРАВДОМ ЮГ
ПОДМОСКОВЬЯ»**Представитель
поставщика:**Серпуховский филиал
ООО "Газпром теплоэнерго МО"
Тепловая инспекция**Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31
Инженер: **КОЛЕСНИКОВ А.Б.**

Фгос. = 52,163 Гкал