

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.10.2021 по 15.11.2021

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: Российская д.44
 Теплосчетчик МКТС: № 011443-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.10.21	1.721	235.13	35.03	200.10	46.6	39.3	7.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
19.10.21	1.963	235.00	35.00	200.00	49.1	40.7	8.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.10.21	2.225	235.06	37.06	198.01	52.4	42.9	9.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
21.10.21	1.454	235.09	36.72	198.37	43.7	37.5	6.2	4.0	4.0	23.99	0.01	Dt
22.10.21	1.389	235.19	35.28	199.92	42.8	36.8	5.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
23.10.21	1.646	235.41	36.69	198.72	45.7	38.7	7.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.10.21	2.073	235.09	36.72	198.36	50.4	41.6	8.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.10.21	2.431	233.91	36.00	197.89	54.7	44.2	10.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.10.21	2.083	233.59	35.53	198.10	50.8	41.9	8.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.10.21	1.813	233.91	35.16	198.71	47.4	39.6	7.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.10.21	1.625	234.00	36.88	197.13	45.2	38.2	7.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.10.21	1.505	233.06	35.97	197.12	43.9	37.4	6.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.10.21	1.403	232.63	36.31	196.32	42.7	36.7	6.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
31.10.21	1.732	232.41	36.34	196.04	46.8	39.3	7.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.11.21	1.768	232.41	35.72	196.71	47.2	39.6	7.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.11.21	1.756	206.78	31.47	175.32	49.0	40.5	8.5	4.0	4.0	20.86	3.14	Dt
03.11.21	1.770	251.22	37.88	213.33	46.7	39.7	7.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.11.21	1.573	233.75	35.72	198.04	44.4	37.7	6.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.11.21	1.404	235.16	35.31	199.84	42.9	36.9	6.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.11.21	1.445	236.09	35.34	200.75	43.3	37.2	6.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.11.21	1.684	233.28	35.19	198.11	46.1	38.9	7.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.11.21	1.487	205.78	29.40	176.36	45.1	37.8	7.3	4.0	4.0	23.04	0.96	Dt
09.11.21	2.461	236.34	34.13	202.22	54.2	43.8	10.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.11.21	2.707	238.34	34.78	203.56	57.3	45.9	11.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.11.21	2.249	235.94	34.66	201.26	52.3	42.8	9.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
12.11.21	2.096	235.53	34.06	201.51	50.4	41.5	8.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
13.11.21	2.089	236.16	34.56	201.57	50.2	41.3	8.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
14.11.21	2.204	236.00	35.53	200.49	51.6	42.3	9.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
15.11.21	2.488	237.22	33.88	203.34	54.8	44.3	10.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	54.243	6769.47	1022.30	5747.18	48.2	40.2	8.0	4.0	4.0	691.89	4.10	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
15.11.21 24:00	3030.437	275923.47	265387.29	46950.26
17.10.21 24:00	2976.194	269154.00	264364.98	46258.37
Итого:	54.243	6769.47	1022.30	691.89

Отчетный период: 696.00 ч
 Время работы: 691.89 ч
 Суммарное время отказа: 4.10 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 4.10
Отказ-по (Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель потребителя: ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.

Представитель поставщика: Серпуховский филиал ООО "Газпром энерго МО" "Тепловая инспекция"

Распечатано программой MkisPrint, версия: 1.31

Qдоп. = 54,565 Гкал