

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 10.12.2021 по 12.01.2022Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Советская д.103Теплосчетчик МКТС: № 013448-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
10.12.21	6.218	463.44	464.25	-0.81	72.8	59.4	13.4	5.3	4.5	24.00	0.00	
11.12.21	6.332	463.13	464.13	-1.03	74.0	60.4	13.7	5.1	4.5	24.00	0.00	
12.12.21	4.765	465.00	466.38	-1.33	63.7	53.4	10.3	5.1	4.5	24.00	0.00	
13.12.21	4.169	465.75	467.00	-1.28	59.1	50.1	9.0	5.1	4.5	24.00	0.00	
14.12.21	4.102	466.00	466.94	-0.96	58.6	49.8	8.8	5.1	4.5	24.00	0.00	
15.12.21	4.033	465.88	466.69	-0.84	58.1	49.5	8.7	5.0	4.5	24.00	0.00	
16.12.21	3.768	466.13	466.88	-0.69	56.0	48.0	8.1	5.0	4.5	24.00	0.00	
17.12.21	3.530	466.38	467.00	-0.65	54.2	46.6	7.6	5.0	4.5	24.00	0.00	
18.12.21	3.892	468.31	469.00	-0.68	56.8	48.4	8.3	4.9	4.5	24.00	0.00	
19.12.21	3.786	450.69	451.31	-0.66	57.2	48.8	8.4	4.7	4.5	22.96	1.04	Эл
20.12.21	5.197	471.56	472.50	-0.95	66.0	55.0	11.1	3.1	4.5	24.00	0.00	
21.12.21	6.374	452.13	453.50	-1.36	75.8	61.7	14.1	3.8	4.5	23.19	0.81	Эл
22.12.21	7.295	468.25	470.44	-2.17	80.7	65.2	15.5	5.8	4.5	24.00	0.00	
23.12.21	6.488	468.88	471.19	-2.31	74.8	61.0	13.8	5.6	4.5	24.00	0.00	
24.12.21	6.213	469.75	472.19	-2.40	72.7	59.4	13.2	5.2	4.5	24.00	0.00	
25.12.21	5.764	469.31	471.63	-2.38	70.1	57.8	12.3	5.3	4.6	24.00	0.00	
26.12.21	5.565	469.56	472.00	-2.43	68.3	56.4	11.8	4.9	4.6	24.00	0.00	
27.12.21	5.886	469.25	471.75	-2.43	70.3	57.8	12.5	5.4	4.6	24.00	0.00	
28.12.21	5.077	468.13	470.56	-2.46	65.1	54.3	10.8	4.8	4.6	24.00	0.00	
29.12.21	5.630	466.81	469.06	-2.27	69.2	57.1	12.1	5.5	4.5	24.00	0.00	
30.12.21	5.230	466.56	468.63	-2.10	67.0	55.8	11.2	5.2	4.5	24.00	0.00	
31.12.21	4.575	465.88	467.88	-1.96	62.3	52.5	9.8	7.4	4.6	24.00	0.00	
01.01.22	3.885	466.25	468.25	-2.00	57.2	48.9	8.3	5.9	4.6	24.00	0.00	
02.01.22	4.942	465.25	467.19	-1.93	64.6	54.0	10.6	5.5	4.5	24.00	0.00	
03.01.22	5.048	465.25	467.19	-1.94	65.6	54.8	10.8	5.3	4.5	24.00	0.00	
04.01.22	5.208	465.13	467.00	-1.92	66.8	55.6	11.2	6.4	4.5	24.00	0.00	
05.01.22	4.562	466.44	468.44	-1.93	62.4	52.7	9.7	8.2	4.5	24.00	0.00	
06.01.22	3.623	466.63	468.50	-1.89	55.2	47.4	7.8	5.9	4.5	24.00	0.00	
07.01.22	4.293	466.44	468.19	-1.79	59.5	50.3	9.2	5.4	4.5	24.00	0.00	
08.01.22	4.646	466.13	467.94	-1.73	62.1	52.2	9.9	5.3	4.5	24.00	0.00	
09.01.22	4.837	466.25	467.88	-1.70	63.6	53.2	10.4	5.2	4.5	24.00	0.00	
10.01.22	4.796	466.75	468.44	-1.68	63.4	53.2	10.3	5.3	4.5	24.00	0.00	
11.01.22	5.520	465.88	467.69	-1.75	68.0	56.1	11.8	5.3	4.5	24.00	0.00	
12.01.22	6.278	465.19	466.94	-1.82	73.4	59.9	13.5	5.6	4.5	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>171.524</b>	<b>15838.31</b>	<b>15894.50</b>	<b>-56.24</b>	<b>65.1</b>	<b>54.3</b>	<b>10.8</b>	<b>5.3</b>	<b>4.5</b>	<b>814.15</b>	<b>1.85</b>	<b>Эл</b>

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
12.01.22 24:00	4398.278	564527.56	567159.38	44163.32
09.12.21 24:00	4226.753	548689.25	551264.88	43349.17
<b>Итого:</b>	<b>171.524</b>	<b>15838.31</b>	<b>15894.50</b>	<b>814.15</b>

Отчетный период: 816.00 чВремя работы: 814.15 чСуммарное время отказа: 1.85 ч = 1.85

Откл.эл-пит.(Эл)

0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Неисправн.(Не) Gv&lt;min(DG) Gv&gt;max(DG) dt&lt;min(Dt)

**ОООУК «УПРАВДОМ ЮГ**Представитель  
потребителя: **ПОДМОСКОВЬЯ»**Представитель  
поставщика:Инженер **КОДЕСНИКОВ А.Б.**  
Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.51

Фот. дос. = 171,851 Гкалч