

Организация: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Номер абонента: №21 (70/50)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 369673

Адрес дома: ул Советская 104 А

Система: ОТП

Дата последней проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 16.11.2021 по 09.12.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр. С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
16,11	3,131287	157,943	157,346	0,598	0	0	72,3	52,4	19,9	24	
17,11	3,113586	158,84	158,258	0,582	0	0	72	52,3	19,7	24	
18,11	3,167908	158,504	157,889	0,615	0	0	72,2	52,1	20,1	24	
19,11	3,076416	157,057	156,438	0,619	0	0	72,2	52,5	19,7	23,43	U
20,11	3,141479	161,482	160,855	0,627	0	0	72,3	52,8	19,5	24	
21,11	3,072815	161,551	160,926	0,625	0	0	72	52,9	19,1	24	
22,11	3,123108	156,881	156,305	0,576	0	0	72,2	52,2	20	24	
23,11	3,150879	152,408	151,854	0,555	0	0	72,5	51,8	20,8	24	
24,11	1,152405	52,387	52,193	0,193	0	0	73	50,9	22,1	8,56	U
25,11											U
26,11											U
27,11											U
28,11											U
29,11											U
30,11	2,01355	100,568	100,178	0,391	0	0	72,2	52,1	20,1	15,39	U
1,12	3,134888	153,861	153,283	0,578	0	0	72,1	51,6	20,5	24	
2,12	3,205933	153,539	152,98	0,559	0	0	72,2	51,3	21	24	
3,12	3,173828	158,93	158,314	0,615	0	0	72,1	52,1	20	24	
4,12	3,148987	154,738	154,156	0,582	0	0	71,8	51,3	20,4	24	
5,12	3,159363	155,959	155,408	0,551	0	0	71,8	51,5	20,3	24	
6,12	3,150391	153,406	152,83	0,576	0	0	71,5	50,9	20,6	24	
7,12	3,109314	156,449	155,871	0,578	0	0	71,1	51,1	20	24	
8,12	3,106873	149,352	148,811	0,541	0	0	71,2	50,4	20,9	24	
9,12	3,225098	142,232	141,75	0,482	0	0	72,5	49,7	22,8	24	
Итого	56,5581	2796,09	2785,64	10,44	0	0	72	51,7	20,3	431,38	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
15.11.2021	24:00	576,04639	26768,44	26643,09	0	4610,28
09.12.2021	24:00	632,60449	29564,53	29428,73	0	5041,65
Итого		56,558	2796,09	2785,64	0	431,38

Классификация ошибок:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
576 431,38 144,62 0 0 0 0 0

Представитель
абонента _____

**ООО УК «УПРАВДОМ ЮГ
ПОДМОСКОВЬЯ»**
ИНЖЕНЕР *Колесников А.Б.*

Представитель
теплоснабжающе
й _____

Серпуховский филиал
ООО "Газпром теплоэнерго МО"
"Тепловая инспекция"

Q рас. общ = 75,519 Гкал