

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 16.11.2021 по 09.12.2021Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"Адрес объекта: ул. Советская д.105АТеплосчетчик МКТС: № 011549-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.11.21	1.987	195.06	195.39	-0.32	57.6	47.4	10.2	5.4	4.8	24.00	0.00	
17.11.21	1.862	194.92	195.28	-0.36	55.8	46.2	9.5	5.4	4.8	24.00	0.00	
18.11.21	1.812	193.89	194.19	-0.30	55.0	45.7	9.3	5.4	4.8	24.00	0.00	
19.11.21	1.624	191.17	191.33	-0.15	52.3	43.8	8.5	5.4	4.8	23.83	0.17	Dt
20.11.21	1.607	193.56	193.66	-0.11	51.6	43.3	8.3	5.3	4.8	24.00	0.00	
21.11.21	1.589	193.52	193.66	-0.13	51.4	43.2	8.2	5.3	4.8	24.00	0.00	
22.11.21	1.860	193.25	193.39	-0.15	55.4	45.8	9.6	5.3	4.8	24.00	0.00	
23.11.21	2.202	192.91	193.00	-0.10	61.1	49.7	11.4	5.4	4.8	24.00	0.00	
24.11.21	2.181	194.14	194.20	-0.06	61.0	49.8	11.2	5.3	4.7	24.00	0.00	
25.11.21	1.626	194.66	194.66	0.02	51.9	43.6	8.4	5.3	4.7	24.00	0.00	
26.11.21	1.580	193.95	193.94	0.01	51.1	43.0	8.2	5.3	4.7	24.00	0.00	
27.11.21	1.609	193.64	193.59	0.05	51.5	43.2	8.3	5.3	4.7	24.00	0.00	
28.11.21	1.443	194.83	194.77	0.06	49.1	41.7	7.4	5.3	4.7	24.00	0.00	
29.11.21	1.401	194.52	194.30	0.21	48.6	41.4	7.2	5.3	4.7	24.00	0.00	
30.11.21	1.568	197.89	197.70	0.19	50.8	42.8	7.9	5.3	4.7	24.00	0.00	
01.12.21	1.979	194.50	194.28	0.22	57.5	47.3	10.2	5.3	4.7	24.00	0.00	
02.12.21	2.108	195.47	195.06	0.41	59.6	48.8	10.8	5.3	4.7	24.00	0.00	
03.12.21	1.669	194.11	193.64	0.46	52.7	44.1	8.6	5.3	4.7	24.00	0.00	
04.12.21	1.986	193.73	193.27	0.47	57.5	47.3	10.3	5.3	4.7	24.00	0.00	
05.12.21	1.945	193.64	193.16	0.49	57.3	47.3	10.0	5.4	4.8	24.00	0.00	
06.12.21	2.035	193.70	193.31	0.39	58.4	47.9	10.5	5.4	4.8	24.00	0.00	
07.12.21	1.849	194.30	193.77	0.52	55.7	46.2	9.5	5.4	4.8	24.00	0.00	
08.12.21	2.068	194.27	193.44	0.84	58.4	47.7	10.6	5.4	4.8	23.95	0.05	Dt
09.12.21	2.479	192.16	191.20	0.95	64.9	52.0	12.9	5.4	4.7	24.00	0.00	
Итого:	44.068	4657.78	4654.17	3.61	55.3	45.8	9.5	5.3	4.7	575.78	0.22	Dt

Показания МКТС (нарастающем итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
09.12.21 24:00	2619.495	256434.64	256179.56	61202.33
15.11.21 24:00	2575.427	251776.86	251525.39	60626.55
Итого:	44.068	4657.78	4654.17	575.78

Отчетный период: 576.00 чВремя работы: 575.78 чСуммарное время отказа: 0.22 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.22
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)Представитель
потребителя: ООО "УПРАВДОМ ЮГ
ПОДМОСКОВЬЯ"Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31
Колесников А.Б.Представитель филиал
поставщика:
ООО "Газпром теплоэнерго МО"
"Тепловая инспекция"Q_{отп.} за = 44.084 Гкал