

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	11769
Адрес дома:	ул Советская 105,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 16.11.2021 по 09.12.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т		Подмес, Т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
16.11	2,49	177,84	178,16	0,00	0,31	180,66	179,84	0,81	58,09	44,08	14,01	6,27	5,9	24,0			
17.11	2,30	177,75	178,09	0,00	0,34	180,38	179,66	0,72	56,01	43,05	12,96	6,27	5,91	24,0			
18.11	2,26	176,75	177,13	0,00	0,38	179,31	178,69	0,63	55,51	42,71	12,8	6,26	5,89	24,0			
19.11	2,01	175,53	175,97	0,00	0,44	177,84	177,38	0,47	52,57	41,1	11,47	6,27	5,9	24,0			
20.11	1,98	176,44	176,91	0,00	0,47	178,69	178,31	0,38	51,95	40,69	11,26	6,26	5,9	24,0			
21.11	1,98	176,41	176,88	0,00	0,47	178,69	178,28	0,41	51,83	40,57	11,26	6,25	5,9	24,0			
22.11	2,34	176,22	176,63	0,00	0,41	178,81	178,16	0,66	55,98	42,68	13,3	6,25	5,9	24,0			
23.11	2,77	176,00	176,25	0,00	0,25	179,09	178,00	1,09	61,66	45,89	15,77	6,25	5,88	24,0			
24.11	2,71	176,97	177,19	0,00	0,22	180,06	179,00	1,06	61,18	45,87	15,31	6,22	5,84	24,0			
25.11	2,02	177,38	177,72	0,00	0,34	179,69	179,16	0,53	52,27	40,88	11,39	6,21	5,84	24,0			
26.11	1,95	176,75	177,09	0,00	0,34	179,00	178,47	0,53	51,47	40,43	11,04	6,21	5,84	24,0			
27.11	1,97	176,50	176,84	0,00	0,34	178,72	178,25	0,47	51,87	40,69	11,18	6,2	5,83	24,0			
28.11	1,77	177,50	177,88	0,00	0,38	179,59	179,19	0,41	49,44	39,45	9,99	6,21	5,84	24,0			
29.11	1,70	177,16	177,53	0,00	0,38	179,16	178,84	0,31	48,79	39,18	9,61	6,21	5,83	24,0			
30.11	1,97	182,47	182,81	0,00	0,34	184,78	184,25	0,53	51,5	40,67	10,83	6,2	5,82	24,0			
01.12	2,49	177,09	177,34	0,00	0,25	179,88	179,00	0,88	58,17	44,09	14,08	6,2	5,83	24,0			
02.12	2,61	177,97	178,16	0,00	0,19	180,97	179,91	1,06	59,9	45,21	14,69	6,2	5,82	24,0			
03.12	2,07	176,69	176,97	0,00	0,28	179,06	178,44	0,63	53,12	41,41	11,71	6,2	5,83	24,0			
04.12	2,50	176,34	176,56	0,00	0,22	179,13	178,19	0,94	58,19	44,0	14,19	6,24	5,87	24,0			
05.12	2,43	176,31	176,53	0,00	0,22	179,06	178,16	0,91	57,75	43,94	13,81	6,26	5,88	24,0			
06.12	2,52	176,38	176,59	0,00	0,22	179,28	178,28	1,00	58,87	44,55	14,32	6,26	5,88	24,0			
07.12	2,22	172,94	173,19	0,00	0,25	175,47	174,72	0,75	55,92	43,08	12,84	6,26	5,88	23,46			
08.12	2,58	173,88	174,03	0,00	0,16	176,75	175,69	1,06	59,37	44,5	14,87	6,32	5,94	23,52			
09.12	3,10	175,06	175,19	0,00	0,13	178,53	177,09	1,44	65,52	47,78	17,74	6,24	5,86	24,0			
Итого:	54,76	4240,31	4247,63	0,00	7,31	4302,59	0,00	17,66	55,69	42,76	12,93	6,24	5,87	574,97			

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
15.11.2021	24:00	3281,37	284980,16	285661,50	60969,45
09.12.2021	24:00	3336,13	289220,47	289909,13	61544,41
ИТОГО:		54,76	4240,31	4247,63	574,97

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	+ Tdt<min	TG<min	+ TG>max	+ Тд.о.
576,00	= 574,97	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчёт: Q = 54,861, Гкал

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_

Представитель  
тепло(водо)снабжающей  
организации \_\_\_\_\_

**ООО УК «УПРАВДОМ ЮГ  
ПОДМОСКОВЬЯ»**  
ИНЖЕНЕР *[подпись]* КОЛЕСНИКОВ А.Б.

**Серпуховский филиал  
ООО "Газпром теплоэнерго МО"  
"Тепловая инспекция"**

*Q от газ = 54,858 Гкал*