

Организация: *ООО "Укроборон ИД, Торжескская"* Номер абонента: Котельная
 Тип прибора: МКТС Номер прибора: 11769
 Адрес дома: ул Советская 105, Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с 18.03.2022 по 14.04.2022

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
18.03	2,44	177,78	177,59	0,19	0,00	180,56	179,28	1,28	57,75	44,02	13,73	6,21	5,82	24,0	
19.03	2,02	176,19	176,09	0,09	0,00	178,56	177,53	1,03	52,78	41,3	11,48	6,2	5,82	24,0	
20.03	1,84	176,44	176,37	0,06	0,00	178,59	177,72	0,87	50,34	39,91	10,43	6,21	5,83	24,0	
21.03	1,62	178,53	178,44	0,09	0,00	180,41	179,69	0,72	47,32	38,24	9,08	6,21	5,83	24,0	
22.03	1,59	178,16	178,12	0,03	0,00	180,06	179,37	0,69	47,18	38,22	8,96	6,23	5,84	24,0	
23.03	1,68	180,66	180,59	0,06	0,00	182,69	181,94	0,75	48,21	38,92	9,29	6,27	5,88	24,0	
24.03	1,67	180,84	180,78	0,06	0,00	182,91	182,09	0,81	48,46	39,24	9,22	6,3	5,89	24,0	
25.03	1,58	180,56	180,50	0,06	0,00	182,50	181,78	0,72	47,51	38,77	8,74	6,32	5,92	24,0	
26.03	1,68	180,59	180,50	0,09	0,00	182,59	181,84	0,75	48,15	38,83	9,32	6,33	5,94	24,0	
27.03	2,60	180,03	179,91	0,12	0,00	182,91	181,53	1,37	58,37	43,94	14,43	6,3	5,92	24,0	
28.03	2,51	178,25	178,06	0,19	0,00	181,09	179,75	1,34	58,23	44,13	14,1	6,27	5,88	24,0	
29.03	1,97	177,28	177,22	0,06	0,00	179,50	178,59	0,91	51,26	40,15	11,11	6,28	5,9	24,0	
30.03	2,20	177,12	177,00	0,12	0,00	179,62	178,50	1,12	54,57	42,14	12,43	6,27	5,89	24,0	
31.03	2,11	177,19	177,06	0,12	0,00	179,62	178,56	1,06	53,98	42,04	11,94	6,26	5,87	24,0	
01.04	1,95	177,06	176,91	0,16	0,00	179,31	178,31	1,00	51,63	40,61	11,02	6,27	5,87	24,0	
02.04	2,12	173,66	173,56	0,09	0,00	176,03	175,00	1,03	53,98	41,76	12,22	6,22	5,83	24,0	
03.04	2,15	177,19	177,06	0,12	0,00	179,66	178,56	1,09	53,94	41,8	12,14	6,23	5,85	24,0	
04.04	1,99	177,59	177,50	0,09	0,00	179,84	178,91	0,94	51,88	40,67	11,21	6,26	5,88	24,0	
05.04	1,95	181,28	181,19	0,09	0,00	183,59	182,66	0,94	51,62	40,84	10,78	6,28	5,87	24,0	
06.04	1,90	181,78	181,72	0,06	0,00	184,03	183,12	0,91	50,92	40,44	10,48	6,28	5,88	24,0	
07.04	1,64	181,59	181,53	0,06	0,00	183,62	182,84	0,78	48,08	39,02	9,06	6,28	5,87	24,0	
08.04	1,24	182,56	182,56	0,00	0,00	184,16	183,69	0,47	42,77	35,96	6,81	6,26	5,85	24,0	
09.04	1,28	181,56	181,53	0,03	0,00	183,16	182,69	0,47	43,24	36,2	7,04	6,27	5,87	24,0	
10.04	1,42	181,34	181,34	0,00	0,00	183,12	182,56	0,56	44,92	37,06	7,86	6,27	5,87	24,0	
11.04	1,75	181,34	181,31	0,03	0,00	183,44	182,66	0,78	49,18	39,54	9,64	6,27	5,87	24,0	
12.04	1,56	182,03	180,53	1,50	0,00	183,91	181,78	2,12	46,72	38,12	8,6	6,27	5,87	24,0	
13.04	1,61	181,41	181,41	0,00	0,00	183,34	182,66	0,69	46,97	38,09	8,88	6,3	5,91	24,0	
14.04	1,51	181,50	181,50	0,00	0,00	183,31	182,75	0,56	45,92	37,57	8,35	6,31	5,92	24,0	
Итого:	51,59	5021,53	5017,91	3,62	0,00	5082,16	0,00	25,78	50,18	39,89	10,28	6,27	5,87	672,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.03.2022	24:00	3596,42	306449,50	307144,94	63893,40
14.04.2022	24:00	3648,01	311471,03	312162,84	64565,40
ИТОГО:		51,59	5021,53	5017,91	672,00

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. = Тнараб. + Тсб.пит. + Тф.отк. + Тdt<min + TG<min + TG>max + Тд.о.
 672 = 672,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Досчёт: Q = 51,593, Гкал

Представитель
абонента



Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

102

КОГ ТАС

Организация: ООО УК "Фрегат"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: МКТС

Номер прибора: 11769

Адрес дома: ул Советская 105

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 15.03.2022 по 14.04.2022

Table with 15 columns: Дата, Тепло (Gкал), Объем (м3), Температура (гр.С), Давление (атм), Нарботка (ч, Тр), Класиф. ош. Rows include daily data from 15.03 to 14.04 and an 'Итого' row.

Показания интеграторов счетчика

Summary table with 10 columns: дата, время, Q, Gкал, V1, V2, V3, V4, Тр, ч. Rows for 14.03.2022, 14.04.2022, and Итого.

Точт = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
744.00 = 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

- Классификация ошибок:
U - отключение питания
E - функциональный отказ
D - отключение по T1-T2<min
g- отключение по G<min
G - отключение по G>max

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

