

Организация ООО Газпром МО Подмосквья Номер договора _____
 Адрес г. Тобольск 9.117 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 357038
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.16_ - 160.0м3/ч Ду= ___мм
 Гобр.: 0.16_ - 160.0м3/ч Ду= ___мм
 Гп : 10_л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 16.11.2021_ по 09.12.2021_


| Дата | Q | M1 | M2 | M1-M2 | Vi | M2-M1 | t1 | t2 | t1-t2 | Нераб. | Работы | Классиф |
|----------|--------|-----------|-----------|--------|------|---------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|
| Гкал | утечка | подмес | | | Tн | Tr | ошибок | | | | | |
| 16.11.21 | 3.724 | 178.1758 | 179.8867 | - | 0.00 | 1.7109 | 69.76 | 48.87 | 20.89 | 0.00 | 24.00 | |
| 17.11.21 | 3.500 | 157.7813 | 159.1328 | - | 0.00 | 1.3516 | 69.82 | 47.64 | 22.17 | 0.00 | 24.00 | |
| 18.11.21 | 3.360 | 147.1953 | 148.3828 | - | 0.00 | 1.1875 | 69.92 | 47.11 | 22.82 | 0.00 | 24.00 | |
| 19.11.21 | 3.118 | 126.9961 | 127.7344 | - | 0.00 | 0.7383 | 69.87 | 45.33 | 24.55 | 0.00 | 24.00 | |
| 20.11.21 | 2.797 | 104.2070 | 104.7539 | - | 0.00 | 0.5469 | 69.64 | 42.81 | 26.84 | 0.00 | 24.00 | |
| 21.11.21 | 2.725 | 100.2734 | 100.8438 | - | 0.00 | 0.5703 | 69.51 | 42.34 | 27.17 | 0.00 | 24.00 | |
| 22.11.21 | 1.902 | 77.4414 | 77.9648 | - | 0.00 | 0.5234 | 70.11 | 45.56 | 24.55 | 9.85 | 14.15 | U |
| 23.11.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.00 | - | U | |
| 24.11.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.00 | - | U | |
| 25.11.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.00 | - | U | |
| 26.11.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.00 | - | U | |
| 27.11.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.00 | - | U | |
| 28.11.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.00 | - | U | |
| 29.11.21 | 1.308 | 49.4844 | 49.1406 | 0.3438 | 0.00 | - | 70.08 | 43.66 | 26.42 | 12.60 | 11.40 | U |
| 30.11.21 | 2.982 | 122.0703 | 121.6133 | 0.4570 | 0.00 | - | 69.79 | 45.38 | 24.42 | 0.00 | 24.00 | |
| 01.12.21 | 3.707 | 178.2656 | 178.5859 | - | 0.00 | 0.3203 | 70.01 | 49.23 | 20.78 | 0.00 | 24.00 | |
| 02.12.21 | 3.957 | 206.3164 | 206.9570 | - | 0.00 | 0.6406 | 70.15 | 50.98 | 19.17 | 0.00 | 24.00 | |
| 03.12.21 | 3.134 | 128.6094 | 128.2148 | 0.3945 | 0.00 | - | 69.89 | 45.52 | 24.36 | 0.00 | 24.00 | |
| 04.12.21 | 1.701 | 71.2148 | 71.0273 | 0.1875 | 0.00 | - | 69.39 | 45.52 | 23.88 | 11.14 | 12.86 | E |
| 05.12.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.00 | - | U | |
| 06.12.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.00 | - | U | |
| 07.12.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.00 | - | U | |
| 08.12.21 | 3.466 | 188.6328 | 189.6289 | - | 0.00 | 0.9961 | 69.26 | 50.89 | 18.37 | 2.94 | 21.06 | UE |
| 09.12.21 | 4.769 | 326.7539 | 330.1602 | - | 0.00 | 3.4063 | 70.02 | 55.44 | 14.59 | 0.00 | 24.00 | |
| Итого | 46.149 | 2163.4180 | 2174.0273 | 1.3828 | 0.00 | 11.9922 | 69.84 | 48.51 | 21.32 | 252.54 | 323.46 | 252.54 |

Показания интеграторов КМ-5

| Дата | Время | Q | M1 | M2 | Vi | Tr |
|----------|-------|---------|----------|----------|------|---------|
| 09.12.21 | 24:00 | 715.849 | 39482.49 | 39715.36 | 0.00 | 6045.73 |
| 16.11.21 | 00:00 | 669.700 | 37319.07 | 37541.33 | 0.00 | 5722.27 |
| Итого | | 46.149 | 2163.42 | 2174.03 | 0.00 | 323.46 |

Отчетный период 576.00_ час. Период норм. работы 323.46_ час.

Период отключения питания (U) 239.482_ час. Период функц.отказа (E) 13.055_ час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000_ час. Период G<min (g) 0.000_ час.
 Период G>max (G) 0.000_ час.



Представитель абонента ООО «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ» Представитель теплоснабжающей организации _____

ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.

гос = 82,1796 Рубл