

*Управдом ЖОТ Жерменский*

Организация: ООО УК "Фрегат"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: МКТС

Номер прибора: 10768

Адрес дома: ул Советская 91

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплотребления  
за период с 15.03.2022 по 14.04.2022**

Дата	Тепло, Гкал		Объем, м3				Температура, гр.С				Давление, атм		Наработка, ч, Тр	Классиф. ош.
	Q	Q2	V1	V2	V3	V4	T1	T2	T3	T4	P1	P2		
15.03	2.576	0.000	284.531	282.750	288.875	285.844	56.8	47.7			5.3	5.0	24.00	
16.03	2.798	0.000	284.531	282.688	289.250	286.000	59.4	49.6			5.4	5.0	24.00	
17.03	2.922	0.000	292.438	290.625	297.500	294.219	60.8	50.8			5.3	5.0	24.00	
18.03	2.657	0.000	285.188	283.375	289.813	286.656	58.2	48.9			5.3	5.0	24.00	
19.03	2.232	0.000	282.188	280.313	286.000	283.063	53.1	45.2			5.3	5.0	24.00	
20.03	2.002	0.000	282.094	280.188	285.594	282.750	50.7	43.6			5.3	5.0	24.00	
21.03	1.749	0.000	284.594	282.625	287.688	285.000	47.6	41.5			5.3	5.0	24.00	
22.03	1.739	0.000	284.156	282.219	287.250	284.531	47.4	41.3			5.3	5.1	24.00	
23.03	1.813	0.000	288.813	286.688	292.063	289.188	48.4	42.1			5.4	5.1	24.00	
24.03	1.803	0.000	289.156	287.125	292.469	289.594	48.7	42.5			5.4	5.1	24.00	
25.03	1.726	0.000	288.719	286.594	291.906	289.063	47.8	41.8			5.4	5.1	24.00	
26.03	1.814	0.000	288.813	286.719	292.031	289.156	48.4	42.1			5.4	5.1	24.00	
27.03	2.670	0.000	288.313	286.188	293.000	289.531	58.9	49.6			5.4	5.1	24.00	
28.03	2.601	0.000	284.656	282.406	289.313	285.750	58.8	49.6			5.4	5.1	24.00	
29.03	2.099	0.000	284.719	282.531	288.344	285.188	51.6	44.3			5.4	5.1	24.00	
30.03	2.356	0.000	284.719	282.594	288.813	285.563	55.0	46.7			5.4	5.1	24.00	
31.03	2.294	0.000	284.469	282.281	288.438	285.188	54.3	46.3			5.4	5.1	24.00	
01.04	2.122	0.000	284.313	282.125	287.969	284.781	51.9	44.5			5.4	5.1	24.00	
02.04	2.303	0.000	278.125	275.875	282.000	278.719	54.3	46.1			5.3	5.1	23.92	D U
03.04	2.315	0.000	284.688	282.406	288.656	285.281	54.3	46.2			5.4	5.1	24.00	
04.04	2.163	0.000	284.938	282.688	288.656	285.406	52.2	44.6			5.4	5.1	24.00	
05.04	2.147	0.000	291.000	288.750	294.781	291.531	51.9	44.6			5.4	5.1	24.00	
06.04	2.097	0.000	291.719	289.438	295.344	292.094	51.2	44.0			5.4	5.1	24.00	
07.04	1.815	0.000	291.063	288.719	294.375	291.219	48.4	42.2			5.4	5.1	24.00	
08.04	1.393	0.000	291.844	289.313	294.406	291.344	43.0	38.2			5.4	5.1	24.00	
09.04	1.414	0.000	290.625	288.125	293.281	290.188	43.4	38.5			5.4	5.1	24.00	
10.04	1.553	0.000	290.406	287.875	293.219	290.063	45.0	39.7			5.4	5.1	24.00	
11.04	1.868	0.000	290.750	288.250	294.125	290.813	49.4	43.0			5.4	5.1	24.00	
12.04	1.674	0.000	290.656	288.188	293.750	290.531	47.0	41.3			5.4	5.1	24.00	
13.04	1.720	0.000	290.625	288.156	293.719	290.531	47.2	41.3			5.4	5.1	24.00	
14.04	1.618	0.000	290.188	287.750	293.156	290.031	46.2	40.6			5.4	5.1	24.00	
Итого	64.054	0.000	8903.031	8835.563	9015.781	8918.813	51.3	44.1	0.0	0.0	5.4	5.1	743.92	

**Показания интеграторов счетчика**

дата	время	Q, Гкал	Q2, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	V4, м3	Тр, ч
14.03.2022	24:00	4012.0703	0.000	456518.906	454180.156	463132.063	458855.156	62600.35
14.04.2022	24:00	4076.1245	0.000	465421.938	463015.719	472147.844	467773.969	63344.27
Итого		64.054199	0.000	8903.031	8835.563	9015.781	8918.813	743.92

$T_{отч} = T_{нараб} + T_{сб.пит} + T_{ф.отк} + T_{dt<min} + T_{G<min} + T_{G>max} + T_{о.д.}$   
 $744.00 = 743.92 + 0.00 + 0.00 + 0.08 + 0.00 + 0.00 + 0.00$

Классификация ошибок:  
 U - отключение питания  
 E - функциональный отказ  
 D - отключение по T1-T2<min  
 g - отключение по G<min  
 G - отключение по G>max

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель филиала  
 ООО "Тепло(водо)снабжающей организации «Илэнерго МО»"  
 "Тепловая Инспекция"  
 Подс. 64,064 Ксир