

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 16.11.2021 по 09.12.2021Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Советская д.99Теплосчетчик МКТС: № 010162-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.11.21	3.876	349.53	350.53	-0.98	58.5	47.4	11.1	4.8	4.3	24.00	0.00	
17.11.21	3.602	349.13	350.19	-1.08	56.6	46.3	10.3	4.8	4.3	24.00	0.00	
18.11.21	3.542	347.25	348.38	-1.12	55.9	45.7	10.2	4.8	4.3	24.00	0.00	
19.11.21	3.140	344.63	345.59	-0.98	53.0	43.9	9.1	4.8	4.3	24.00	0.00	
20.11.21	3.060	346.38	347.25	-0.89	52.3	43.5	8.8	4.8	4.3	24.00	0.00	
21.11.21	3.053	346.38	347.31	-0.93	52.2	43.4	8.8	4.8	4.3	24.00	0.00	
22.11.21	3.574	346.31	347.22	-0.92	56.3	45.9	10.3	4.8	4.3	24.00	0.00	
23.11.21	4.305	346.25	347.25	-0.97	62.1	49.6	12.4	4.8	4.3	24.00	0.00	
24.11.21	4.296	348.22	349.09	-0.88	62.0	49.7	12.3	4.8	4.3	24.00	0.00	
25.11.21	3.143	348.19	349.16	-0.99	52.7	43.7	9.0	4.8	4.2	24.00	0.00	
26.11.21	3.059	347.03	348.09	-1.02	51.9	43.0	8.8	4.8	4.2	24.00	0.00	
27.11.21	3.067	346.56	347.53	-0.99	52.2	43.3	8.8	4.8	4.2	24.00	0.00	
28.11.21	2.741	348.28	349.28	-1.00	49.7	41.8	7.9	4.8	4.2	24.00	0.00	
29.11.21	2.631	347.31	348.28	-0.97	49.2	41.6	7.6	4.8	4.2	24.00	0.00	
30.11.21	3.046	352.25	353.25	-0.98	51.5	42.9	8.7	4.8	4.2	24.00	0.00	
01.12.21	3.903	348.25	349.22	-0.97	58.5	47.3	11.2	4.8	4.2	24.00	0.00	
02.12.21	4.142	350.16	351.13	-1.01	60.6	48.8	11.8	4.8	4.2	24.00	0.00	
03.12.21	3.236	346.94	348.00	-1.03	53.5	44.2	9.3	4.8	4.2	24.00	0.00	
04.12.21	3.883	346.75	347.72	-1.00	58.5	47.3	11.2	4.8	4.3	24.00	0.00	Эл
05.12.21	3.802	346.63	347.59	-0.94	58.3	47.3	11.0	4.8	4.3	24.00	0.00	
06.12.21	3.947	346.94	347.88	-0.94	59.3	47.9	11.4	4.8	4.3	24.00	0.00	
07.12.21	3.546	347.78	348.75	-0.98	56.5	46.3	10.2	4.8	4.3	24.00	0.00	
08.12.21	3.936	334.22	334.97	-0.75	59.7	47.9	11.8	4.9	4.4	22.97	1.03	Эл
09.12.21	4.907	344.81	345.56	-0.76	65.9	51.7	14.2	4.8	4.3	24.00	0.00	
Итого:	85.436	8326.16	8349.22	-23.06	56.1	45.8	10.3	4.8	4.3	574.97	1.03	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
09.12.21 24:00	4370.668	456740.19	456445.22	50921.12
15.11.21 24:00	4285.232	448414.03	448096.00	50346.15
Итого:	85.436	8326.16	8349.22	574.97

Отчетный период: 576.00 чВремя работы: 574.97 чСуммарное время отказа: 1.03 ч = 1.03 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00Представитель
потребителя:

ООО «УПРАВДОМ ЮГ
ПОДМОСКОВЬЯ»
Инженер КОЛЕСНИКОВ А.Б.

Серпуховский филиал
ООО «Газпром теплоэнерго МО»
Представитель
поставщика
«Тепловая инспекция»

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31

Q рас = 85,589 Гкал